

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 7 СЦО ГВС
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.24	
Вычислитель: БКТ-7 №206925		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qtex.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)										Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.01.26	24,00	-	161,56	154,42	7,14	90,95	59,76	31,19	0,69	0,49	61,10	-	61,10	63,30	-	63,30	-	90,78	-	-	-	5,48	
24.01.26	24,00	-	159,49	151,48	8,01	90,86	58,84	32,02	0,69	0,49	60,98	-	60,98	63,15	-	63,15	-	90,69	-	-	-	5,59	
25.01.26	24,00	-	156,32	148,41	7,91	90,06	57,19	32,87	0,69	0,49	60,10	-	60,10	62,26	-	62,26	-	89,85	-	-	-	5,60	
26.01.26	24,00	-	155,92	148,95	6,97	90,29	56,88	33,41	0,69	0,49	59,61	-	59,61	61,77	-	61,77	-	90,12	-	-	-	5,62	
27.01.26	24,00	-	160,04	152,76	7,28	90,91	58,26	32,65	0,69	0,49	60,63	-	60,63	62,84	-	62,84	-	90,76	-	-	-	5,66	
28.01.26	24,00	-	159,59	151,84	7,75	90,76	58,47	32,29	0,69	0,49	60,78	-	60,78	62,95	-	62,95	-	90,59	-	-	-	5,62	
29.01.26	24,00	-	155,59	148,29	7,30	91,25	57,67	33,58	0,69	0,49	59,61	-	59,61	61,80	-	61,80	-	91,08	-	-	-	5,66	
30.01.26	24,00	-	156,44	148,19	8,25	91,09	57,73	33,36	0,69	0,49	60,07	-	60,07	62,24	-	62,24	-	90,91	-	-	-	5,71	
31.01.26	24,00	-	150,76	142,42	8,34	90,92	56,13	34,79	0,69	0,49	58,98	-	58,98	61,08	-	61,08	-	90,73	-	-	-	5,73	
01.02.26	24,00	-	148,95	139,63	9,32	91,21	55,07	36,14	0,69	0,49	58,95	-	58,95	61,11	-	61,11	-	90,89	-	-	-	5,91	
02.02.26	24,00	-	156,66	148,59	8,07	91,02	56,68	34,34	0,69	0,49	59,75	-	59,75	61,93	-	61,93	-	90,86	-	-	-	5,85	
03.02.26	24,00	-	154,02	146,35	7,67	90,30	56,67	33,63	0,69	0,49	59,00	-	59,00	61,16	-	61,16	-	90,13	-	-	-	5,63	
04.02.26	24,00	-	152,82	145,33	7,49	90,29	56,44	33,85	0,69	0,49	58,60	-	58,60	60,72	-	60,72	-	90,11	-	-	-	5,61	
05.02.26	24,00	-	151,13	143,59	7,54	90,75	56,36	34,39	0,69	0,49	58,23	-	58,23	60,38	-	60,38	-	90,57	-	-	-	5,64	
06.02.26	24,00	-	149,82	141,07	8,75	89,97	54,98	34,99	0,69	0,49	58,74	-	58,74	60,82	-	60,82	-	89,72	-	-	-	5,73	
07.02.26	24,00	-	153,96	145,62	8,34	90,64	56,45	34,19	0,69	0,49	59,15	-	59,15	61,30	-	61,30	-	90,45	-	-	-	5,75	
08.02.26	24,00	-	157,49	149,54	7,95	91,09	57,95	33,14	0,69	0,49	59,95	-	59,95	62,13	-	62,13	-	90,91	-	-	-	5,69	
09.02.26	24,00	-	157,36	149,83	7,53	90,53	57,64	32,89	0,69	0,49	59,66	-	59,66	61,80	-	61,80	-	90,38	-	-	-	5,62	
10.02.26	24,00	-	161,75	155,20	6,55	90,25	59,24	31,01	0,69	0,49	60,55	-	60,55	62,73	-	62,73	-	90,11	-	-	-	5,41	
11.02.26	24,00	-	162,14	153,85	8,29	90,49	59,57	30,92	0,69	0,49	61,61	-	61,61	63,81	-	63,81	-	90,34	-	-	-	5,52	
12.02.26	24,00	-	158,44	151,82	6,62	89,84	58,99	30,85	0,69	0,49	59,88	-	59,88	62,04	-	62,04	-	89,67	-	-	-	5,29	
13.02.26	24,00	-	152,70	144,29	8,41	90,22	56,80	33,42	0,69	0,49	58,82	-	58,82	60,95	-	60,95	-	90,04	-	-	-	5,59	
14.02.26	24,00	-	151,89	144,62	7,27	90,10	55,80	34,30	0,69	0,49	58,22	-	58,22	60,31	-	60,31	-	89,91	-	-	-	5,63	
15.02.26	24,00	-	152,25	143,79	8,46	90,65	55,82	34,83	0,69	0,49	58,91	-	58,91	61,02	-	61,02	-	90,46	-	-	-	5,79	
16.02.26	24,00	-	156,68	148,58	8,10	89,98	57,09	32,89	0,69	0,49	59,74	-	59,74	61,88	-	61,88	-	89,80	-	-	-	5,63	
17.02.26	24,00	-	157,54	149,92	7,62	90,45	58,10	32,35	0,69	0,49	59,83	-	59,83	61,99	-	61,99	-	90,29	-	-	-	5,55	
18.02.26	24,00	-	154,03	146,38	7,65	90,10	57,39	32,71	0,69	0,49	59,01	-	59,01	61,15	-	61,15	-	89,88	-	-	-	5,49	
19.02.26	24,00	-	154,44	147,24	7,20	90,15	57,28	32,87	0,69	0,49	58,88	-	58,88	60,99	-	60,99	-	89,97	-	-	-	5,50	
20.02.26	24,00	-	155,02	148,35	6,67	90,32	57,41	32,91	0,69	0,49	58,60	-	58,60	60,74	-	60,74	-	90,15	-	-	-	5,50	
21.02.26	24,00	-	161,18	153,79	7,39	89,68	58,49	31,19	0,69	0,49	60,56	-	60,56	62,73	-	62,73	-	89,52	-	-	-	5,47	
22.02.26	24,00	-	163,35	156,31	7,04	90,39	60,43	29,96	0,69	0,49	61,03	-	61,03	63,20	-	63,20	-	90,24	-	-	-	5,33	
Среднее	24,00	-	156,11	148,40	7,71	90,50	57,47	33,03	0,69	0,49	59,66	-	59,66	61,82	-	61,82	-	90,32	-	-	0,00	5,61	
Итого	744,00	-	4839,33	4600,45	238,88	-	-	-	-	-	1849,53	-	1849,53	1916,28	-	1916,28	-	-	-	-	-	173,79	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		19343,460	18457,360	8398,370		8618,890		-	637,253	2677,000
	22.02.26		24182,790	23057,810	10247,900		10535,170		-	804,436	3421,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,06 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 173,73 Гкал
243,76 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD