

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Договор:	38379.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132575
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1214		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0552		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		155,34	150,28	5,06	86,55	67,67	18,88	6,80	4,90	103,78	98,93	4,85	107,22	101,77	5,45		86,44	79,59	5,80	4,90	3,29
24.01.2026	24,00		152,67	147,95	4,72	86,44	67,40	19,04	6,80	4,90	102,06	97,58	4,48	105,43	100,31	5,12		86,33	79,39	5,80	4,90	3,23
25.01.2026	24,00		149,84	143,64	6,20	85,61	66,46	19,15	6,80	4,90	100,48	94,48	6,00	103,71	97,14	6,57		85,49	78,50	5,80	4,90	3,29
26.01.2026	24,00		149,24	143,88	5,36	85,64	66,20	19,44	6,80	4,90	99,66	94,60	5,06	102,91	97,26	5,65		85,53	78,41	5,80	4,90	3,27
27.01.2026	24,00		153,98	147,80	6,18	86,48	67,20	19,28	6,80	4,90	103,17	97,22	5,95	106,56	99,95	6,61		86,37	79,35	5,80	4,90	3,40
28.01.2026	24,00		157,36	146,59	10,77	86,43	67,14	19,29	6,80	4,90	106,65	96,03	10,62	110,17	98,76	11,41		86,32	79,28	5,80	4,90	3,77
29.01.2026	24,00	*	149,37	135,11	14,26	86,66	66,34	20,32	6,80	4,90	93,79	80,62	13,17	96,89	88,28	8,61		86,66	79,48	5,80	4,90	3,99
30.01.2026	24,00		159,45	153,76	5,69	86,60	68,05	18,55	6,80	4,90	106,85	101,61	5,24	110,36	104,56	5,80		86,50	80,13	5,80	4,90	3,36
31.01.2026	24,00		153,52	147,00	6,52	86,21	66,87	19,34	6,80	4,90	103,14	96,90	6,24	106,53	99,65	6,88		86,10	79,21	5,80	4,90	3,42
01.02.2026	24,00		150,40	143,73	6,67	86,21	66,15	20,06	6,80	4,90	101,05	94,68	6,37	104,39	97,38	7,01		86,10	78,83	5,80	4,90	3,47
02.02.2026	24,00		159,52	153,89	5,63	86,49	67,38	19,11	6,80	4,90	106,91	101,54	5,37	110,45	104,42	6,03		86,39	79,59	5,80	4,90	3,44
03.02.2026	24,00		156,77	150,90	5,87	85,79	66,95	18,84	6,80	4,90	105,24	99,50	5,74	108,68	102,31	6,37		85,68	78,96	5,80	4,90	3,36
04.02.2026	24,00		155,07	149,34	5,73	85,63	66,62	19,01	6,80	4,90	104,14	98,49	5,65	107,49	101,24	6,25		85,52	78,70	5,80	4,90	3,34
05.02.2026	24,00		153,33	147,67	5,66	86,02	66,77	19,25	6,80	4,90	102,97	97,41	5,56	106,36	100,12	6,24		85,91	78,97	5,80	4,90	3,34
06.02.2026	24,00		150,47	144,85	5,62	85,25	65,78	19,47	6,80	4,90	101,06	95,54	5,52	104,33	98,20	6,13		85,13	78,08	5,80	4,90	3,31
07.02.2026	24,00		154,82	150,44	4,38	86,24	67,02	19,22	6,80	4,90	103,63	99,35	4,28	107,02	102,17	4,85		86,13	79,18	5,80	4,90	3,28
08.02.2026	24,00		159,83	152,99	6,84	86,97	67,97	19,00	6,80	4,90	107,68	100,91	6,77	111,26	103,79	7,47		86,85	80,01	5,80	4,90	3,51
09.02.2026	24,00		158,67	154,04	4,63	86,19	67,33	18,86	6,80	4,90	106,35	101,63	4,72	109,83	104,52	5,31		86,08	79,27	5,80	4,90	3,32
10.02.2026	24,00		163,60	157,98	5,62	86,29	67,96	18,33	6,80	4,90	109,89	104,14	5,75	113,51	107,10	6,41		86,19	79,64	5,80	4,90	3,39
11.02.2026	24,00		163,28	158,08	5,20	86,55	68,32	18,23	6,80	4,90	109,54	104,21	5,33	113,15	107,22	5,93		86,45	79,92	5,80	4,90	3,34
12.02.2026	24,00		159,79	154,75	5,04	85,81	67,55	18,26	6,80	4,90	107,03	102,02	5,01	110,53	104,90	5,63		85,70	79,13	5,80	4,90	3,27
13.02.2026	24,00		153,50	148,43	5,07	85,83	66,74	19,09	6,80	4,90	102,95	97,81	5,14	106,30	100,53	5,77		85,72	78,73	5,80	4,90	3,28
14.02.2026	24,00		152,43	146,67	5,76	85,67	66,21	19,46	6,80	4,90	102,40	96,53	5,87	105,74	99,21	6,53		85,56	78,43	5,80	4,90	3,36
15.02.2026	24,00		152,35	146,56	5,79	86,30	66,50	19,80	6,80	4,90	102,49	96,46	6,03	105,86	99,19	6,67		86,19	78,93	5,80	4,90	3,41
16.02.2026	24,00		157,42	152,53	4,89	86,02	67,03	18,99	6,80	4,90	105,60	100,48	5,12	109,06	103,32	5,74		85,91	79,03	5,80	4,90	3,33
17.02.2026	24,00		159,50	153,72	5,78	86,50	67,51	18,99	6,80	4,90	107,12	101,27	5,85	110,67	104,13	6,54		86,40	79,55	5,80	4,90	3,43
18.02.2026	24,00		155,22	150,02	5,20	86,44	67,34	19,10	6,80	4,90	103,95	98,84	5,11	107,42	101,63	5,79		86,33	79,38	5,80	4,90	3,33
19.02.2026	24,00		155,55	150,65	4,90	86,52	67,28	19,24	6,80	4,90	104,02	99,20	4,82	107,48	102,02	5,46		86,41	79,39	5,80	4,90	3,33
20.02.2026	24,00		156,91	151,80	5,11	86,64	67,44	19,20	6,80	4,90	105,08	99,98	5,10	108,57	102,85	5,72		86,53	79,57	5,80	4,90	3,37
21.02.2026	24,00		162,93	157,98	4,95	86,38	67,88	18,50	6,80	4,90	109,05	104,10	4,95	112,67	107,06	5,61		86,27	79,68	5,80	4,90	3,36
22.02.2026	24,00		165,89	160,39	5,50	87,12	68,94	18,18	6,80	4,90	111,28	105,65	5,63	115,02	108,74	6,28		87,01	80,55	5,80	4,90	3,41
Среднее	24,00		156,07	150,11	5,95	86,24	67,16	19,08	6,80	4,90	104,48	98,64	5,85	107,92	101,60	6,32		86,14	79,25	5,80	4,90	3,39
Итого	744,00		4838,02	4653,42	184,60						3239,01	3057,71	181,30	3345,57	3149,73	195,84						105,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	14568,5	13730,50	9314,40	8796,20	9881,15	9302,88		386,37	2365,00
23.02.2026	19563,7	18535,90	12658,40	11953,90	13335,30	12555,50		532,55	3133,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 104,96 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 195,84 м.куб.

0 час

Гкал

куб.м

0,04 Гкал

Документ подписан электронной подписью

ОТВРАПЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НА

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbb8

25.02.26 14:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD