

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А	Договор:	35272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114644
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.2 № 15831	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	242,79	221,54	21,25	91,60	55,68	35,92	7,00	3,80	15,83		15,83	16,41		16,41		90,97		4,90		9,93
24.01.2026	24,00	*	238,39	218,25	20,14	91,50	55,16	36,34	7,00	3,80	14,87		14,87	15,41		15,41		90,82		4,90		9,80
25.01.2026	24,00	*	236,15	213,63	22,52	90,74	54,17	36,57	7,00	3,80	17,31		17,31	17,93		17,93		89,94		4,90		9,88
26.01.2026	24,00	*	232,44	212,54	19,90	90,95	53,68	37,27	7,00	3,80	14,91		14,91	15,45		15,45		90,36		4,90		9,76
27.01.2026	24,00	*	238,13	219,20	18,93	91,56	54,80	36,76	7,00	3,80	14,08		14,08	14,59		14,59		90,94		4,90		9,82
28.01.2026	24,00	*	240,04	219,58	20,46	91,40	54,86	36,54	7,00	3,80	15,48		15,48	16,05		16,05		90,71		4,90		9,92
29.01.2026	24,00	*	235,36	216,07	19,29	91,90	54,40	37,50	7,00	3,80	14,44		14,44	14,97		14,97		91,27		4,90		9,90
30.01.2026	24,00	*	236,82	217,89	18,93	91,74	54,64	37,10	7,00	3,80	14,08		14,08	14,59		14,59		91,01		4,90		9,85
31.01.2026	24,00	*	228,74	208,96	19,78	91,62	53,31	38,31	7,00	3,80	15,09		15,09	15,64		15,64		91,03		4,90		9,84
01.02.2026	24,00	*	225,80	204,77	21,03	91,92	52,47	39,45	7,00	3,80	16,37		16,37	16,97		16,97		91,29		4,90		10,04
02.02.2026	24,00	*	238,01	218,35	19,66	91,68	53,86	37,82	7,00	3,80	14,75		14,75	15,29		15,29		91,05		4,90		10,09
03.02.2026	24,00	*	234,36	214,81	19,55	90,97	53,52	37,45	7,00	3,80	14,68		14,68	15,21		15,21		90,25		4,90		9,85
04.02.2026	24,00	*	233,06	212,68	20,38	90,95	53,30	37,65	7,00	3,80	15,57		15,57	16,13		16,13		90,31		4,90		9,89
05.02.2026	24,00	*	230,45	210,48	19,97	91,42	53,36	38,06	7,00	3,80	15,22		15,22	15,77		15,77		90,70		4,90		9,86
06.02.2026	24,00	*	225,60	206,52	19,08	90,67	52,29	38,38	7,00	3,80	14,50		14,50	15,02		15,02		89,91		4,90		9,68
07.02.2026	24,00	*	234,45	213,73	20,72	91,30	53,47	37,83	7,00	3,80	15,90		15,90	16,48		16,48		90,72		4,90		10,00
08.02.2026	24,00	*	241,57	219,04	22,53	91,73	54,29	37,44	7,00	3,80	17,58		17,58	18,22		18,22		90,89		4,90		10,29
09.02.2026	24,00	*	238,96	218,93	20,03	91,15	53,96	37,19	7,00	3,80	15,14		15,14	15,69		15,69		90,58		4,90		10,00
10.02.2026	24,00	*	245,37	224,91	20,46	90,86	55,19	35,67	7,00	3,80	15,43		15,43	15,98		15,98		90,32		4,90		9,91
11.02.2026	24,00	*	245,45	223,79	21,66	91,11	55,74	35,37	7,00	3,80	15,53		15,53	16,09		16,09		90,49		4,90		9,92
12.02.2026	24,00	*	241,10	217,16	23,94	90,45	55,19	35,26	7,00	3,80	15,35		15,35	15,89		15,89		89,75		4,90		9,85
13.02.2026	24,00	*	231,03	208,54	22,49	90,88	53,86	37,02	7,00	3,80	14,21		14,21	14,71		14,71		90,11		4,90		9,79
14.02.2026	24,00	*	230,26	206,82	23,44	90,80	53,11	37,69	7,00	3,80	15,31		15,31	15,85		15,85		90,07		4,90		9,95
15.02.2026	24,00	*	232,41	206,93	25,48	91,32	53,20	38,12	7,00	3,80	17,43		17,43	18,06		18,06		90,63		4,90		10,24
16.02.2026	24,00	*	237,53	214,87	22,66	90,61	54,12	36,49	7,00	3,80	14,58		14,58	15,09		15,09		89,74		4,90		9,92
17.02.2026	24,00	*	239,25	218,55	20,70	91,05	54,47	36,58	7,00	3,80	14,53		14,53	15,05		15,05		90,37		4,90		9,91
18.02.2026	24,00	*	234,09	214,74	19,35	90,75	53,96	36,79	7,00	3,80	14,23		14,23	14,74		14,74		90,08		4,90		9,68
19.02.2026	24,00	*	235,65	215,06	20,59	90,77	54,07	36,70	7,00	3,80	15,45		15,45	16,01		16,01		90,20		4,90		9,79
20.02.2026	24,00	*	237,99	216,44	21,55	90,95	54,13	36,82	7,00	3,80	16,34		16,34	16,92		16,92		90,32		4,90		9,96
21.02.2026	24,00	*	245,32	224,65	20,67	90,25	55,08	35,17	7,00	3,80	15,37		15,37	15,91		15,91		89,47		4,90		9,79
22.02.2026	24,00	*	248,55	228,38	20,17	90,95	56,15	34,80	7,00	3,80	14,72		14,72	15,25		15,25		90,16		4,90		9,81
Среднее	24,00		236,62	215,74	20,88	91,15	54,18	36,97	7,00	3,80	15,30		15,30	15,85		15,85		90,47		4,90		9,90
Итого	744,00		7335,12	6687,81	647,31						474,28		474,28	491,37		491,37						306,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	192945	176251,00	12088,70		12402,30			6532,98	22186,50
23.02.2026	200524	183163,00	12577,40		12908,60			6894,11	22954,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 306,76 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 491,37 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,16 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОГРЕГУЛИРОВАТЬ температуру на

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:55 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации