

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А			Договор:	35272.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП2			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	114644		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027			Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;						
Вычислитель:	СПТ943.2 № 10250			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преообр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ				0,16			72	КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ				0,16			72	КТПТР-05						
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ				0,12			30	ТПТ-15-2						
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	97,63	88,03	9,60	90,71	48,50	42,21	7,00	3,80	9,53		9,53	9,86		9,86		89,62		4,90		4,60
24.01.2026	24,00	*	97,16	86,61	10,55	90,57	47,93	42,64	7,00	3,80	10,48		10,48	10,85		10,85		89,48		4,90		4,66
25.01.2026	24,00	*	96,83	84,96	11,87	89,83	47,13	42,70	7,00	3,80	11,85		11,85	12,26		12,26		88,57		4,90		4,70
26.01.2026	24,00	*	94,85	84,33	10,52	90,00	46,70	43,30	7,00	3,80	10,49		10,49	10,86		10,86		89,00		4,90		4,61
27.01.2026	24,00	*	96,47	86,86	9,61	90,64	47,53	43,11	7,00	3,80	9,56		9,56	9,89		9,89		89,65		4,90		4,63
28.01.2026	24,00	*	98,12	87,07	11,05	90,48	47,63	42,85	7,00	3,80	10,97		10,97	11,36		11,36		89,40		4,90		4,74
29.01.2026	24,00	*	96,50	85,62	10,88	90,97	47,31	43,66	7,00	3,80	11,02		11,02	11,41		11,41		89,69		4,90		4,74
30.01.2026	24,00	*	97,45	86,35	11,10	90,81	47,45	43,36	7,00	3,80	11,06		11,06	11,45		11,45		89,70		4,90		4,76
31.01.2026	24,00	*	93,67	82,91	10,76	90,65	46,37	44,28	7,00	3,80	10,72		10,72	11,10		11,10		89,67		4,90		4,66
01.02.2026	24,00	*	92,79	81,30	11,49	90,90	45,51	45,39	7,00	3,80	11,46		11,46	11,87		11,87		89,88		4,90		4,74
02.02.2026	24,00	*	96,79	86,57	10,22	90,71	46,68	44,03	7,00	3,80	10,16		10,16	10,52		10,52		89,64		4,90		4,75
03.02.2026	24,00	*	95,55	85,26	10,29	90,02	46,37	43,65	7,00	3,80	10,25		10,25	10,61		10,61		88,89		4,90		4,66
04.02.2026	24,00	*	94,67	84,33	10,34	89,97	46,30	43,67	7,00	3,80	10,21		10,21	10,57		10,57		88,91		4,90		4,62
05.02.2026	24,00	*	93,98	83,70	10,28	90,45	46,49	43,96	7,00	3,80	10,33		10,33	10,70		10,70		89,36		4,90		4,62
06.02.2026	24,00	*	92,42	82,02	10,40	89,69	45,65	44,04	7,00	3,80	10,45		10,45	10,81		10,81		88,57		4,90		4,55
07.02.2026	24,00	*	95,22	84,97	10,25	90,32	46,66	43,66	7,00	3,80	10,33		10,33	10,70		10,70		89,27		4,90		4,65
08.02.2026	24,00	*	98,27	87,13	11,14	90,77	47,51	43,26	7,00	3,80	11,20		11,20	11,60		11,60		89,40		4,90		4,79
09.02.2026	24,00	*	98,05	86,91	11,14	90,21	47,24	42,97	7,00	3,80	11,17		11,17	11,56		11,56		89,14		4,90		4,75
10.02.2026	24,00	*	99,42	89,25	10,17	89,98	48,17	41,81	7,00	3,80	10,14		10,14	10,49		10,49		89,07		4,90		4,66
11.02.2026	24,00	*	100,34	89,15	11,19	90,25	48,44	41,81	7,00	3,80	11,08		11,08	11,47		11,47		89,28		4,90		4,75
12.02.2026	24,00	*	98,23	87,68	10,55	89,56	47,72	41,84	7,00	3,80	10,54		10,54	10,91		10,91		88,54		4,90		4,62
13.02.2026	24,00	*	94,95	84,23	10,72	89,93	46,73	43,20	7,00	3,80	10,75		10,75	11,12		11,12		88,82		4,90		4,61
14.02.2026	24,00	*	95,54	83,56	11,98	89,84	46,10	43,74	7,00	3,80	12,03		12,03	12,45		12,45		88,78		4,90		4,74
15.02.2026	24,00	*	95,45	83,62	11,83	90,35	46,07	44,28	7,00	3,80	11,96		11,96	12,38		12,38		89,34		4,90		4,78
16.02.2026	24,00	*	96,97	86,54	10,43	89,67	46,61	43,06	7,00	3,80	10,45		10,45	10,81		10,81		88,44		4,90		4,67
17.02.2026	24,00	*	97,32	87,26	10,06	90,12	47,16	42,96	7,00	3,80	10,11		10,11	10,47		10,47		89,01		4,90		4,67
18.02.2026	24,00	*	95,53	85,41	10,12	89,81	46,80	43,01	7,00	3,80	10,15		10,15	10,50		10,50		88,69		4,90		4,59
19.02.2026	24,00	*	95,23	85,53	9,70	89,81	46,74	43,07	7,00	3,80	9,70		9,70	10,04		10,04		88,86		4,90		4,56
20.02.2026	24,00	*	96,30	86,16	10,14	90,02	46,98	43,04	7,00	3,80	10,17		10,17	10,52		10,52		88,91		4,90		4,63
21.02.2026	24,00	*	98,30	89,25	9,05	89,31	47,65	41,66	7,00	3,80	9,06		9,06	9,37		9,37		87,97		4,90		4,54
22.02.2026	24,00	*	100,89	90,78	10,11	90,09	48,58	41,51	7,00	3,80	10,06		10,06	10,41		10,41		88,87		4,90		4,69
Среднее	24,00		96,48	85,91	10,57	90,21	47,06	43,15	7,00	3,80	10,56		10,56	10,93		10,93		89,11		4,90		4,67
Итого	744,00		2990,89	2663,35	327,54						327,44		327,44	338,92		338,92						144,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	88662,7	71178,60	8727,66		8950,20			3530,85	21733,80
23.02.2026	91752,5	73930,90	9064,93		9299,30			3710,36	22501,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 144,66 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 338,92 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО 0,08 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя
Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8
25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD