

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А	Договор:	42641.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	149080
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131909	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	156,70	158,99	-2,29	90,58	56,91	33,67	6,00	4,70												5,16
24.01.2026	24,00	*	148,13	163,79	-15,66	90,66	56,53	34,13	6,10	4,80												4,18
25.01.2026	24,00	*	144,94	161,54	-16,60	90,35	55,84	34,51	6,00	4,80												4,08
26.01.2026	24,00	*	151,27	169,26	-17,99	90,34	56,41	33,93	5,90	4,50												4,12
27.01.2026	24,00	*	157,11	176,74	-19,63	91,32	58,06	33,26	5,90	4,40												4,09
28.01.2026	24,00	*	156,78	177,93	-21,15	91,33	58,37	32,96	5,90	4,40												3,94
29.01.2026	24,00	*	152,97	175,74	-22,77	90,37	57,57	32,80	5,90	4,40												3,71
30.01.2026	24,00	*	151,47	176,46	-24,99	91,20	58,08	33,12	5,90	4,40												3,57
31.01.2026	24,00	*	146,16	172,78	-26,62	90,68	57,11	33,57	5,80	4,40												3,39
01.02.2026	24,00	*	144,22	171,42	-27,20	90,94	56,53	34,41	5,80	4,40												3,43
02.02.2026	24,00	*	148,49	176,78	-28,29	91,32	57,55	33,77	5,90	4,40												3,39
03.02.2026	24,00	*	146,82	176,47	-29,65	90,93	57,60	33,33	5,90	4,40												3,19
04.02.2026	24,00	*	144,28	175,85	-31,57	90,70	57,43	33,27	5,90	4,40												2,99
05.02.2026	24,00	*	140,44	174,56	-34,12	91,02	57,47	33,55	5,80	4,40												2,76
06.02.2026	24,00	*	136,92	173,55	-36,63	90,62	56,96	33,66	5,80	4,40												2,53
07.02.2026	24,00	*	137,15	175,76	-38,61	90,68	57,33	33,35	5,90	4,40												2,37
08.02.2026	24,00	*	93,97	120,90	-26,93	72,10	51,41	20,69	5,80	4,20												1,63
09.02.2026	24,00	*	153,57	167,84	-14,27	90,42	57,26	33,16	5,70	4,40												4,28
10.02.2026	23,95	*	159,16	166,41	-7,25	90,30	57,21	33,09	5,81	4,40												4,85
11.02.2026	24,00		167,90	167,87	0,03	91,01	57,96	33,05	5,80	4,40												5,56
12.02.2026	24,00		166,29	166,29	0,00	90,13	57,45	32,68	5,80	4,40												5,44
13.02.2026	24,00		163,16	163,16	0,00	90,46	56,81	33,65	5,70	4,40												5,50
14.02.2026	24,00		161,77	161,65	0,12	89,96	56,08	33,88	5,70	4,40												5,49
15.02.2026	24,00		161,09	161,09	0,00	90,76	56,07	34,69	5,70	4,40												5,60
16.02.2026	24,00		163,79	163,79	0,00	91,17	56,99	34,18	5,80	4,40												5,61
17.02.2026	24,00		164,35	164,35	0,00	90,82	57,11	33,71	5,80	4,40												5,55
18.02.2026	24,00		162,93	162,93	0,00	91,26	57,28	33,98	5,80	4,40												5,55
19.02.2026	24,00		163,18	163,18	0,00	90,93	57,22	33,71	5,80	4,40												5,51
20.02.2026	24,00		163,34	163,34	0,00	90,92	57,61	33,31	5,80	4,40												5,45
21.02.2026	24,00		165,76	165,76	0,00	91,08	58,41	32,67	5,90	4,50												5,43
22.02.2026	24,00		166,91	166,91	0,00	91,14	59,07	32,07	5,90	4,40												5,36
Среднее	24,00		152,95	167,21	-14,26	90,18	57,09	33,09	5,85	4,44												4,31
Итого	743,95		4741,02	5183,09	-442,07																	133,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	220566	222853,00						6286,95	60080,00
23.02.2026	225466	228196,00						6426,06	60847,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 133,72 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0,05 час 0,01 Гкал

0,05 час 0,01 Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecff2dbbbe8

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD