

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А	Договор:	36930.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 63	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125291
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207233	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3056	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,8405	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		133,48	133,48	0,00	92,62	50,44	42,18	6,80	4,90												5,64
24.01.2026	24,00		132,46	132,46	0,00	92,72	50,07	42,65	6,80	4,90												5,66
25.01.2026	24,00		129,74	129,74	0,00	92,42	49,28	43,14	6,80	4,90												5,61
26.01.2026	24,00		135,66	135,66	0,00	92,39	49,60	42,79	6,80	4,90												5,82
27.01.2026	24,00		144,05	144,05	0,00	93,21	51,37	41,84	6,80	4,90												6,04
28.01.2026	24,00		145,61	145,61	0,00	93,21	51,74	41,47	6,80	4,90												6,05
29.01.2026	24,00		142,41	142,41	0,00	92,31	50,90	41,41	6,80	4,90												5,91
30.01.2026	24,00		143,06	143,06	0,00	93,15	51,41	41,74	6,80	4,90												5,98
31.01.2026	24,00		137,29	137,29	0,00	92,73	50,07	42,66	6,80	4,90												5,87
01.02.2026	24,00		134,35	134,35	0,00	93,07	49,14	43,93	6,80	4,90												5,91
02.02.2026	24,00		138,02	138,02	0,00	93,40	50,07	43,33	6,80	4,90												5,99
03.02.2026	24,00		138,58	138,58	0,00	92,99	50,20	42,79	6,80	4,90												5,94
04.02.2026	24,00		137,37	137,37	0,00	92,79	49,91	42,88	6,80	4,90												5,90
05.02.2026	24,00		135,80	135,80	0,00	93,15	49,79	43,36	6,80	4,90												5,90
06.02.2026	24,00		135,15	135,15	0,00	92,74	49,13	43,61	6,80	4,90												5,90
07.02.2026	24,00		136,76	136,76	0,00	92,79	49,61	43,18	6,80	4,90												5,91
08.02.2026	24,00		140,98	140,98	0,00	93,95	50,98	42,97	6,80	4,90												6,07
09.02.2026	23,00	*	132,60	132,60	0,00	92,58	50,32	42,26	6,80	4,90												5,61
10.02.2026	24,00		139,17	139,17	0,00	92,46	50,82	41,64	6,80	4,90												5,81
11.02.2026	24,00		139,10	139,10	0,00	93,08	51,35	41,73	6,80	4,90												5,82
12.02.2026	24,00	*	133,26	137,74	-4,48	92,20	50,73	41,47	6,80	4,90												5,54
13.02.2026	24,00		137,29	137,29	0,00	92,57	50,41	42,16	6,80	4,90												5,80
14.02.2026	24,00		136,50	136,50	0,00	92,05	49,64	42,41	6,80	4,90												5,80
15.02.2026	24,00		136,29	136,29	0,00	92,88	49,58	43,30	6,80	4,90												5,91
16.02.2026	24,00		138,69	138,69	0,00	93,25	50,47	42,78	6,80	4,90												5,94
17.02.2026	24,00		138,91	138,91	0,00	92,91	50,61	42,30	6,80	4,90												5,88
18.02.2026	24,00		140,63	140,63	0,00	93,30	51,12	42,18	6,80	4,90												5,94
19.02.2026	24,00		144,56	144,56	0,00	92,88	51,57	41,31	6,80	4,90												5,98
20.02.2026	24,00		144,85	144,85	0,00	92,85	51,67	41,18	6,80	4,90												5,98
21.02.2026	24,00		146,94	146,94	0,00	93,00	52,44	40,56	6,80	4,90												5,97
22.02.2026	24,00		148,25	148,25	0,00	93,01	53,31	39,70	6,80	4,90												5,90
Среднее	23,97		138,83	138,97	-0,14	92,86	50,57	42,29	6,80	4,90												5,88
Итого	743,00		4297,81	4302,29	-4,48																	181,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	5637,29	5287,92						231,36	1041,00
23.02.2026	10069,5	9724,61						418,97	1808,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 182,22 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

1 час 0,24 Гкал

1 час 0,24 Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

ОТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:14 (MSK)

25.02.26 16:54 (MSK)

Ответственный за расчет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecff2dbbe8

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD