

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А	Договор:	33942.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	109713
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	11.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.03 № 206886	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,171	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,059		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 23,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		82,32	72,97	9,35	91,60	51,54	40,06	6,80	4,90	7,48		7,48	7,73		7,73		89,57				3,79
24.01.2026	24,00	*	83,34	72,72	10,62	91,80	51,13	40,67	6,80	4,90	8,77		8,77	9,10		9,10		90,13				3,94
25.01.2026	24,00		82,23	72,16	10,07	91,58	50,51	41,07	6,80	4,90	8,16		8,16	8,44		8,44		89,73				3,89
26.01.2026	24,00		82,08	71,88	10,20	91,40	50,09	41,31	6,80	4,90	8,31		8,31	8,61		8,61		89,69				3,91
27.01.2026	24,00	*	82,28	72,76	9,52	91,89	50,78	41,11	6,80	4,90	7,78		7,78	8,02		8,02		89,92				3,87
28.01.2026	24,00		82,95	72,99	9,96	91,49	50,82	40,67	6,80	4,90	8,27		8,27	8,53		8,53		89,63				3,88
29.01.2026	24,00	*	80,55	72,34	8,21	90,80	50,22	40,58	6,80	4,90	6,50		6,50	6,74		6,74		88,30				3,69
30.01.2026	24,00		81,97	72,85	9,12	91,35	50,58	40,77	6,80	4,90	7,37		7,37	7,64		7,64		89,28				3,81
31.01.2026	24,00		82,00	72,01	9,99	91,38	49,77	41,61	6,80	4,90	8,30		8,30	8,58		8,58		89,56				3,92
01.02.2026	24,00		82,37	71,17	11,20	90,52	48,53	41,99	6,80	4,90	9,68		9,68	10,05		10,05		88,94				4,01
02.02.2026	24,00		81,87	72,89	8,98	91,36	49,93	41,43	6,80	4,90	7,29		7,29	7,53		7,53		89,33				3,84
03.02.2026	24,00		82,40	73,02	9,38	91,91	50,65	41,26	6,80	4,90	7,69		7,69	7,97		7,97		89,90				3,88
04.02.2026	24,00		81,72	72,66	9,06	92,12	50,50	41,62	6,80	4,90	7,33		7,33	7,58		7,58		90,09				3,86
05.02.2026	24,00		82,07	72,39	9,68	91,36	50,14	41,22	6,80	4,90	8,06		8,06	8,34		8,34		89,31				3,88
06.02.2026	24,00		80,97	71,98	8,99	91,01	49,50	41,51	6,80	4,90	7,38		7,38	7,63		7,63		88,90				3,81
07.02.2026	24,00		82,20	72,87	9,33	91,91	50,47	41,44	6,80	4,90	7,58		7,58	7,86		7,86		89,92				3,88
08.02.2026	24,00		83,97	73,36	10,61	91,68	50,80	40,88	6,80	4,90	8,94		8,94	9,26		9,26		89,90				3,98
09.02.2026	24,00		83,15	73,40	9,75	91,54	50,83	40,71	6,80	4,90	8,07		8,07	8,33		8,33		89,59				3,88
10.02.2026	24,00		83,40	74,57	8,83	92,23	52,12	40,11	6,80	4,90	7,15		7,15	7,40		7,40		89,96				3,81
11.02.2026	24,00		83,10	74,43	8,67	91,95	52,17	39,78	6,80	4,90	7,03		7,03	7,27		7,27		89,89				3,76
12.02.2026	24,00		82,44	73,25	9,19	91,52	51,67	39,85	6,80	4,90	7,52		7,52	7,78		7,78		89,59				3,77
13.02.2026	24,00		79,37	71,03	8,34	91,29	50,18	41,11	6,80	4,90	6,69		6,69	6,92		6,92		89,06				3,68
14.02.2026	24,00		79,42	70,52	8,90	91,25	49,37	41,88	6,80	4,90	7,31		7,31	7,56		7,56		89,21				3,77
15.02.2026	24,00	*	79,87	70,69	9,18	91,90	49,58	42,32	6,80	4,90	7,58		7,58	7,85		7,85		89,89				3,84
16.02.2026	24,00		80,36	71,84	8,52	92,22	51,16	41,06	6,80	4,90	6,70		6,70	6,95		6,95		89,87				3,74
17.02.2026	24,00		80,61	71,88	8,73	91,59	51,14	40,45	6,80	4,90	6,89		6,89	7,14		7,14		89,45				3,71
18.02.2026	24,00		80,34	71,49	8,85	91,68	50,95	40,73	6,80	4,90	7,07		7,07	7,30		7,30		89,56				3,73
19.02.2026	24,00		81,21	71,97	9,24	91,44	50,98	40,46	6,80	4,90	7,49		7,49	7,75		7,75		89,44				3,76
20.02.2026	24,00		80,92	72,22	8,70	88,23	49,67	38,56	6,80	4,90	6,98		6,98	7,22		7,22		85,52				3,56
21.02.2026	24,00		85,14	75,12	10,02	92,38	52,68	39,70	6,80	4,90	8,40		8,40	8,69		8,69		90,68				3,91
22.02.2026	24,00		85,68	75,34	10,34	91,32	52,87	38,45	6,80	4,90	8,73		8,73	9,05		9,05		89,70				3,85
Среднее	24,00		82,01	72,61	9,40	91,47	50,69	40,79	6,80	4,90	7,69		7,69	7,96		7,96		89,47				3,83
Итого	744,00		2542,30	2250,77	291,53						238,50		238,50	246,82		246,82						118,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	3610,62	3207,80	325,32		335,64			175,89	1019,00
23.02.2026	6235,97	5531,71	571,88		590,81			320,44	1787,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 118,29 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 246,82 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,32

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Отрегулировать температуру на линии №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ГВС. За опломбирование ответственно ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

"ЖКС №2 Невского района", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель "Бонор" (АО "ТЭК СПб")

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации