

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 79, лит. А	Договор:	37695.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 79, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130707
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ940 № 02204	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,153	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,9	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2026	24,00		71,42	71,59	-0,17	86,40	55,29	31,11	5,80	4,60												2,22
24.01.2026	24,00		70,38	70,54	-0,16	86,10	54,09	32,01	5,80	4,60												2,25
25.01.2026	24,00		69,11	69,26	-0,15	85,52	53,41	32,11	5,70	4,60												2,21
26.01.2026	24,00		68,59	68,73	-0,14	85,39	52,73	32,66	5,70	4,60												2,23
27.01.2026	24,00		70,49	70,64	-0,15	86,12	53,67	32,45	5,80	4,60												2,28
28.01.2026	24,00		70,19	70,34	-0,15	86,12	53,79	32,33	5,80	4,60												2,26
29.01.2026	24,00		69,00	69,15	-0,15	86,39	53,49	32,90	5,70	4,60												2,26
30.01.2026	24,00		69,37	69,53	-0,16	86,43	53,70	32,73	5,80	4,60												2,26
31.01.2026	24,00		66,48	66,63	-0,15	86,06	52,15	33,91	5,70	4,60												2,25
01.02.2026	24,00		65,09	65,25	-0,16	86,20	51,24	34,96	5,60	4,60												2,27
02.02.2026	24,00		69,29	69,46	-0,17	86,25	52,85	33,40	5,80	4,70												2,31
03.02.2026	24,00		68,18	68,34	-0,16	85,69	52,57	33,12	5,80	4,70												2,25
04.02.2026	24,00		67,51	67,67	-0,16	85,49	52,11	33,38	5,70	4,70												2,25
05.02.2026	24,00		66,80	66,96	-0,16	85,93	52,14	33,79	5,70	4,70												2,25
06.02.2026	24,00		65,45	65,60	-0,15	85,27	51,23	34,04	5,60	4,60												2,22
07.02.2026	24,00		67,83	67,97	-0,14	85,77	52,08	33,69	5,80	4,70												2,28
08.02.2026	24,00		69,68	69,82	-0,14	86,56	53,36	33,20	5,80	4,60												2,31
09.02.2026	24,00		69,12	69,25	-0,13	86,01	53,11	32,90	5,80	4,60												2,27
10.02.2026	24,00		70,80	70,93	-0,13	86,08	54,17	31,91	5,80	4,60												2,25
11.02.2026	24,00		70,91	71,03	-0,12	86,36	54,76	31,60	5,80	4,60												2,24
12.02.2026	24,00		69,55	69,66	-0,11	85,64	54,13	31,51	5,80	4,60												2,19
13.02.2026	24,00		66,73	66,83	-0,10	85,76	52,71	33,05	5,70	4,60												2,20
14.02.2026	24,00		66,19	66,30	-0,11	85,60	51,77	33,83	5,70	4,60												2,23
15.02.2026	24,00		66,21	66,32	-0,11	86,04	51,70	34,34	5,60	4,60												2,27
16.02.2026	24,00		68,63	68,74	-0,11	85,69	52,62	33,07	5,70	4,60												2,27
17.02.2026	24,00		69,58	69,69	-0,11	85,82	53,06	32,76	5,80	4,60												2,28
18.02.2026	24,00		68,07	68,17	-0,10	85,62	52,83	32,79	5,70	4,60												2,23
19.02.2026	24,00		67,80	67,90	-0,10	85,59	52,68	32,91	5,70	4,60												2,23
20.02.2026	24,00		68,31	68,41	-0,10	85,96	53,04	32,92	5,80	4,70												2,24
21.02.2026	24,00		71,14	71,24	-0,10	85,37	54,12	31,25	5,80	4,60												2,22
22.02.2026																						
Среднее	24,00		68,60	68,73	-0,14	85,91	53,02	32,89	5,74	4,62												2,25
Итого	720,00		2057,90	2061,95	-4,05																	67,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	17877,2	17769,20						504,16	8587,66
22.02.2026	20007,6	19903,80						573,86	9331,66

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 69,73 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 2,25 Гкал

24 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя абонента

Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecff2dbbe8

25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:55 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD