

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34971.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112501**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-7;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14915	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,4616	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,089	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 138,48	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 35,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	156,84	136,43	20,41	86,67	45,15	41,52	4,90	3,90	16,80			16,80	17,36		17,36		86,85		4,40		7,44
24.01.2026	24,00	*	154,51	134,09	20,42	86,41	44,25	42,16	4,90	3,90	16,99			16,99	17,55		17,55		86,53		4,40		7,43
25.01.2026	24,00	*	154,77	130,96	23,81	85,69	43,33	42,36	4,90	3,90	20,41			20,41	21,08		21,08		85,67		4,40		7,59
26.01.2026	24,00	*	151,95	130,46	21,49	85,62	42,65	42,97	4,90	3,90	18,41			18,41	19,02		19,02		86,00		4,40		7,45
27.01.2026	24,00	*	155,66	134,36	21,30	86,49	43,78	42,71	4,90	3,90	18,13			18,13	18,74		18,74		86,89		4,40		7,59
28.01.2026	24,00	*	156,35	134,48	21,87	86,32	44,12	42,20	4,90	3,90	18,29			18,29	18,90		18,90		86,50		4,40		7,57
29.01.2026	24,00	*	142,54	122,79	19,75	86,74	44,10	42,64	4,90	3,90	17,09			17,09	17,66		17,66		87,09		4,40		6,96
30.01.2026	24,00	*	155,76	133,60	22,16	86,64	44,41	42,23	4,90	3,90	19,21			19,21	19,85		19,85		86,74		4,40		7,57
31.01.2026	24,00	*	150,02	127,56	22,46	86,28	43,10	43,18	4,90	3,90	19,28			19,28	19,92		19,92		86,57		4,40		7,45
01.02.2026	24,00	*	149,52	124,55	24,97	86,42	41,95	44,47	4,90	3,90	21,98			21,98	22,72		22,72		86,86		4,40		7,70
02.02.2026	24,00	*	154,28	131,34	22,94	86,55	43,54	43,01	4,90	3,90	17,81			17,81	18,40		18,40		86,91		4,40		7,64
03.02.2026	24,00	*	151,99	131,23	20,76	85,92	43,22	42,70	4,90	3,90	17,72			17,72	18,30		18,30		86,09		4,40		7,39
04.02.2026	24,00	*	152,16	129,90	22,26	85,71	42,83	42,88	4,90	3,90	19,29			19,29	19,93		19,93		85,95		4,40		7,48
05.02.2026	24,00	*	150,53	128,67	21,86	86,02	42,75	43,27	4,90	3,90	18,87			18,87	19,50		19,50		86,27		4,40		7,46
06.02.2026	24,00	*	147,77	125,94	21,83	85,24	41,42	43,82	4,90	3,90	18,99			18,99	19,61		19,61		85,51		4,40		7,39
07.02.2026	24,00	*	153,57	130,35	23,22	86,12	42,68	43,44	4,90	3,90	20,22			20,22	20,89		20,89		86,55		4,40		7,67
08.02.2026	24,00	*	157,49	133,78	23,71	86,81	44,01	42,80	4,90	3,90	20,64			20,64	21,33		21,33		86,92		4,40		7,79
09.02.2026	24,00	*	155,70	133,55	22,15	86,12	43,73	42,39	4,90	3,90	19,08			19,08	19,71		19,71		86,47		4,40		7,58
10.02.2026	24,00	*	157,55	137,57	19,98	86,12	44,95	41,17	4,90	3,90	16,83			16,83	17,39		17,39		86,52		4,40		7,39
11.02.2026	24,00	*	158,24	137,52	20,72	86,34	45,37	40,97	4,90	3,90	17,63			17,63	18,21		18,21		86,69		4,40		7,43
12.02.2026	24,00	*	154,20	134,84	19,36	85,57	44,76	40,81	4,90	3,90	16,32			16,32	16,86		16,86		85,89		4,40		7,17
13.02.2026	24,00	*	150,84	129,05	21,79	85,65	43,20	42,45	4,90	3,90	18,67			18,67	19,28		19,28		85,97		4,40		7,35
14.02.2026	24,00	*	148,72	127,86	20,86	85,57	42,05	43,52	4,90	3,90	17,82			17,82	18,40		18,40		85,97		4,40		7,36
15.02.2026	24,00	*	152,84	127,29	25,55	86,21	41,85	44,36	4,90	3,90	22,22			22,22	22,96		22,96		86,77		4,40		7,86
16.02.2026	24,00	*	154,31	132,65	21,66	85,86	43,14	42,72	4,90	3,90	18,67			18,67	19,29		19,29		86,10		4,40		7,53
17.02.2026	24,00	*	155,96	133,90	22,06	86,53	43,86	42,67	4,90	3,90	18,96			18,96	19,60		19,60		87,06		4,40		7,63
18.02.2026	24,00	*	152,75	130,91	21,84	86,49	43,62	42,87	4,90	3,90	18,80			18,80	19,43		19,43		86,90		4,40		7,51
19.02.2026	24,00	*	152,61	131,13	21,48	86,98	43,59	43,39	4,90	3,90	18,51			18,51	19,14		19,14		87,67		4,40		7,57
20.02.2026	24,00	*	153,38	132,44	20,94	87,86	44,19	43,67	4,90	3,90	17,87			17,87	18,49		18,49		88,23		4,40		7,63
21.02.2026	24,00	*	158,60	137,44	21,16	87,29	45,11	42,18	4,90	3,90	17,98			17,98	18,59		18,59		87,49		4,40		7,65
22.02.2026	24,00	*	160,07	140,23	19,84	88,05	46,47	41,58	4,90	3,90	16,59			16,59	17,16		17,16		88,24		4,40		7,59
Среднее	24,00		153,60	131,83	21,76	86,33	43,65	42,68	4,90	3,90	18,58			18,58	19,20		19,20		86,64		4,40		7,51
Итого	744,00		4761,48	4086,87	674,61						576,08			576,08	595,27		595,27						232,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	16247,4	13936,50	1922,85		1972,11			774,53	2577,60
23.02.2026	21168,6	18161,70	2516,79		2585,85			1066,27	3345,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,24 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **232,66** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **595,27** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный оператор: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: **d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.02.26 14:14 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НА **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.02.26 16:55 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
УТВЕРЖДЕНО **ЛИНИИ ГВС** **ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**