

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, лит. Р	Договор:	33958.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109732
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.07.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206917	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	Взлет ТПС			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		104,37	95,39	8,98	88,78	50,99	37,79	6,80	4,90	8,43		8,43	8,71		8,71		87,30				4,41
24.01.2026	24,00		103,87	93,97	9,90	88,69	50,29	38,40	6,80	4,90	9,38		9,38	9,68		9,68		87,57				4,49
25.01.2026	24,00		101,94	91,58	10,36	87,88	49,16	38,72	6,80	4,90	9,94		9,94	10,27		10,27		85,99				4,46
26.01.2026	24,00		100,82	91,66	9,16	88,00	48,83	39,17	6,80	4,90	8,75		8,75	9,05		9,05		86,70				4,40
27.01.2026	24,00		103,59	94,25	9,34	88,74	49,93	38,81	6,80	4,90	8,77		8,77	9,07		9,07		87,78				4,49
28.01.2026	24,00		103,94	94,60	9,34	88,61	50,17	38,44	6,80	4,90	8,86		8,86	9,12		9,12		87,20				4,47
29.01.2026	21,00	*	89,53	81,50	8,03	89,16	49,95	39,21	6,80	4,90	7,90		7,90	8,17		8,17		87,59				3,92
30.01.2026	24,00		102,44	93,58	8,86	88,92	50,04	38,88	6,80	4,90	8,40		8,40	8,68		8,68		87,60				4,43
31.01.2026	24,00		99,31	89,44	9,87	88,65	48,64	40,01	6,80	4,90	9,34		9,34	9,64		9,64		86,90				4,46
01.02.2026	24,00		97,09	87,66	9,43	88,78	47,64	41,14	6,80	4,90	8,92		8,92	9,20		9,20		87,27				4,45
02.02.2026	24,00		104,17	93,55	10,62	88,80	49,39	39,41	6,80	4,90	10,08		10,08	10,41		10,41		87,55				4,64
03.02.2026	24,00		101,68	92,02	9,66	88,13	49,16	38,97	6,80	4,90	9,28		9,28	9,57		9,57		87,02				4,44
04.02.2026	24,00	*	101,01	91,14	9,87	88,04	48,78	39,26	6,80	4,90	9,51		9,51	9,83		9,83		86,81				4,45
05.02.2026	24,00	*	99,28	90,12	9,16	88,46	48,73	39,73	6,80	4,90	8,79		8,79	9,07		9,07		86,88				4,40
06.02.2026	24,00		97,19	88,65	8,54	87,71	47,67	40,04	6,80	4,90	8,17		8,17	8,42		8,42		86,47				4,30
07.02.2026	24,00		100,43	91,73	8,70	88,59	48,94	39,65	6,80	4,90	8,29		8,29	8,57		8,57		87,54				4,42
08.02.2026	24,00	*	104,29	93,63	10,66	89,17	50,01	39,16	6,80	4,90	10,35		10,35	10,70		10,70		87,87				4,62
09.02.2026	24,00		103,84	93,88	9,96	88,54	49,55	38,99	6,80	4,90	9,66		9,66	9,98		9,98		87,63				4,55
10.02.2026	24,00		105,86	96,46	9,40	88,46	50,78	37,68	6,80	4,90	8,99		8,99	9,29		9,29		87,69				4,47
11.02.2026	24,00		105,01	96,54	8,47	88,72	51,29	37,43	6,80	4,90	8,18		8,18	8,44		8,44		87,84				4,37
12.02.2026	24,00		104,11	94,41	9,70	88,00	50,52	37,48	6,80	4,90	9,40		9,40	9,71		9,71		86,83				4,40
13.02.2026	24,00		99,73	90,78	8,95	88,19	49,17	39,02	6,80	4,90	8,65		8,65	8,90		8,90		87,02				4,34
14.02.2026	24,00		100,06	89,88	10,18	88,11	48,32	39,79	6,80	4,90	9,82		9,82	10,13		10,13		86,79				4,48
15.02.2026	24,00		99,29	89,90	9,39	88,80	48,52	40,28	6,80	4,90	9,09		9,09	9,39		9,39		87,68				4,46
16.02.2026	24,00		103,48	93,19	10,29	88,32	49,64	38,68	6,80	4,90	9,89		9,89	10,20		10,20		87,23				4,52
17.02.2026	24,00	*	103,29	94,12	9,17	88,84	50,09	38,75	6,80	4,90	8,80		8,80	9,09		9,09		88,07				4,47
18.02.2026	24,00	*	101,14	91,82	9,32	88,75	49,70	39,05	6,80	4,90	8,80		8,80	9,12		9,12		87,72				4,42
19.02.2026	24,00	*	102,83	92,04	10,79	88,86	49,61	39,25	6,80	4,90	10,21		10,21	10,55		10,55		88,06				4,58
20.02.2026	24,00		102,01	92,90	9,11	89,00	49,61	39,39	6,80	4,90	8,65		8,65	8,94		8,94		88,14				4,48
21.02.2026	24,00		106,13	96,53	9,60	88,52	50,65	37,87	6,80	4,90	9,06		9,06	9,37		9,37		87,28				4,51
22.02.2026																						
Среднее	23,90		102,15	92,62	9,53	88,54	49,53	39,01	6,80	4,90	9,12		9,12	9,41		9,41		87,33				4,46
Итого	717,00		3051,73	2766,92	284,81						272,36			272,36	281,27		281,27					133,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	10120,2	8940,04	1213,61		1242,25			456,99	3010,00
22.02.2026	13277,5	11803,50	1494,50		1532,32			619,30	3751,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 138,25 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 291,87 м.куб.

27 час 5,02 Гкал
27 час 19,6 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ температуру на
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИИ ГВС ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)
Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8
25.02.26 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD