

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 103
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 103
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №33148
Подающ.тр.(M1): №
Обратн.тр.(M2): №
Тр. ГВС(M3): №
Тр.цирк.ГВС(M4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 0.24
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Часовые и суточные архивы в файлах:
Приборы УУТЗ поверены до: 16.07.2024 0:00:00

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	64,55	48,63	15,92	87,05	42,63	44,42	0,69	0,49	14,88	-	14,88	15,19	-	15,19	-	63,88	-	-	-	3,55
24.01.26	24,00	-	63,27	48,43	14,84	86,87	41,74	45,13	0,69	0,49	14,23	-	14,23	14,48	-	14,48	-	62,85	-	-	-	3,48
25.01.26	24,00	-	64,01	45,19	18,82	86,05	40,78	45,27	0,69	0,49	18,33	-	18,33	18,67	-	18,67	-	62,58	-	-	-	3,67
26.01.26	24,00	-	63,81	46,53	17,28	86,13	40,20	45,93	0,69	0,49	16,45	-	16,45	16,74	-	16,74	-	63,39	-	-	-	3,63
27.01.26	24,00	-	64,82	48,05	16,77	86,95	40,96	45,99	0,69	0,49	16,01	-	16,01	16,31	-	16,31	-	63,10	-	-	-	3,67
28.01.26	24,00	-	64,90	49,15	15,75	86,83	41,43	45,40	0,69	0,49	15,10	-	15,10	15,40	-	15,40	-	62,82	-	-	-	3,60
29.01.26	24,00	-	59,13	44,03	15,10	87,27	41,37	45,90	0,69	0,49	15,29	-	15,29	15,57	-	15,57	-	64,11	-	-	-	3,34
30.01.26	24,00	-	64,46	49,17	15,29	87,08	41,55	45,53	0,69	0,49	14,59	-	14,59	14,88	-	14,88	-	62,37	-	-	-	3,57
31.01.26	24,00	-	62,76	46,80	15,96	86,74	40,38	46,36	0,69	0,49	15,09	-	15,09	15,35	-	15,35	-	62,94	-	-	-	3,56
01.02.26	24,00	-	63,17	44,87	18,30	86,76	39,42	47,34	0,69	0,49	17,50	-	17,50	17,81	-	17,81	-	63,51	-	-	-	3,72
02.02.26	24,00	-	65,75	48,73	17,02	86,91	40,59	46,32	0,69	0,49	16,49	-	16,49	16,78	-	16,78	-	62,93	-	-	-	3,74
03.02.26	24,00	-	65,45	48,43	17,02	86,30	40,74	45,56	0,69	0,49	16,64	-	16,64	16,94	-	16,94	-	63,22	-	-	-	3,68
04.02.26	24,00	-	64,39	47,95	16,44	86,17	40,37	45,80	0,69	0,49	16,06	-	16,06	16,37	-	16,37	-	63,58	-	-	-	3,62
05.02.26	24,00	-	63,10	47,80	15,30	86,55	40,34	46,21	0,69	0,49	14,99	-	14,99	15,24	-	15,24	-	62,51	-	-	-	3,54
06.02.26	24,00	-	62,92	47,93	14,99	85,78	39,66	46,12	0,69	0,49	14,60	-	14,60	14,88	-	14,88	-	64,43	-	-	-	3,50
07.02.26	24,00	-	65,02	48,63	16,39	86,69	40,59	46,10	0,69	0,49	16,10	-	16,10	16,41	-	16,41	-	63,36	-	-	-	3,66
08.02.26	24,00	-	67,59	48,18	19,41	87,26	41,54	45,72	0,69	0,49	19,08	-	19,08	19,42	-	19,42	-	64,22	-	-	-	3,90
09.02.26	24,00	-	65,71	50,69	15,02	86,60	41,45	45,15	0,69	0,49	14,70	-	14,70	14,98	-	14,98	-	62,16	-	-	-	3,59
10.02.26	24,00	-	66,60	52,39	14,21	86,72	42,55	44,17	0,69	0,49	13,83	-	13,83	14,08	-	14,08	-	61,60	-	-	-	3,55
11.02.26	24,00	-	67,70	51,02	16,68	86,99	43,35	43,64	0,69	0,49	16,20	-	16,20	16,50	-	16,50	-	63,55	-	-	-	3,68
12.02.26	24,00	-	65,39	49,61	15,78	86,23	42,63	43,60	0,69	0,49	15,46	-	15,46	15,77	-	15,77	-	63,52	-	-	-	3,53
13.02.26	24,00	-	62,95	49,21	13,74	86,28	41,49	44,79	0,69	0,49	13,52	-	13,52	13,75	-	13,75	-	63,13	-	-	-	3,39
14.02.26	24,00	-	63,49	47,52	15,97	86,13	40,55	45,58	0,69	0,49	15,78	-	15,78	16,07	-	16,07	-	63,98	-	-	-	3,54
15.02.26	24,00	-	65,99	44,39	21,60	86,90	40,40	46,50	0,69	0,49	21,45	-	21,45	21,86	-	21,86	-	64,41	-	-	-	3,94
16.02.26	24,00	-	66,41	48,78	17,63	86,55	41,25	45,30	0,69	0,49	17,39	-	17,39	17,72	-	17,72	-	63,74	-	-	-	3,74
17.02.26	24,00	-	65,72	50,35	15,37	86,94	41,63	45,31	0,69	0,49	15,10	-	15,10	15,36	-	15,36	-	62,97	-	-	-	3,62
18.02.26	24,00	-	68,25	51,64	16,61	86,95	42,34	44,61	0,69	0,49	15,70	-	15,70	16,01	-	16,01	-	63,81	-	-	-	3,75
19.02.26	24,00	-	70,26	53,19	17,07	87,03	42,83	44,20	0,69	0,49	15,51	-	15,51	15,81	-	15,81	-	63,14	-	-	-	3,84
20.02.26	24,00	-	68,68	53,09	15,59	87,06	42,63	44,43	0,69	0,49	14,09	-	14,09	14,37	-	14,37	-	63,26	-	-	-	3,72
21.02.26	24,00	-	69,30	52,37	16,93	86,81	42,99	43,82	0,69	0,49	15,41	-	15,41	15,69	-	15,69	-	63,94	-	-	-	3,77
22.02.26	24,00	-	69,42	50,67	18,75	87,47	44,01	43,46	0,69	0,49	17,70	-	17,70	18,03	-	18,03	-	64,14	-	-	-	3,85
Среднее	24,00	-	65,32	48,82	16,50	86,71	41,43	45,28	0,69	0,49	15,91	-	15,91	16,21	-	16,21	-	63,33	-	-	0,00	3,64
Итого	744,00	-	2024,97	1513,42	511,55	-	-	-	-	-	493,27	-	493,27	502,44	-	502,44	-	-	-	-	-	112,93

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		27483,620	22287,150	5778,390		6605,450		-	371,309	10207,000
	22.02.26		29508,590	23800,570	6271,660		7107,890		-	402,570	10949,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbbe8

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:14 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD