

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207735		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Подающ.тр.(М1): № 519379	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Тхв, гр.С= 0.24	№	
Обратн.тр.(М2): № 515627	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1 Фланец	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 517016	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1 Сэндвич	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	134,17	126,23	7,94	90,67	52,98	37,69	0,69	0,49	81,87	-	81,87	84,82	-	84,82	-	90,53	-	-	-	5,49
24.01.26	24,00	-	132,90	124,20	8,70	90,58	52,15	38,43	0,69	0,49	81,49	-	81,49	84,42	-	84,42	-	90,44	-	-	-	5,57
25.01.26	24,00	-	126,36	115,93	10,43	89,79	50,99	38,80	0,69	0,49	81,74	-	81,74	84,59	-	84,59	-	89,59	-	-	-	5,44
26.01.26	24,00	-	130,05	120,32	9,73	90,00	50,75	39,25	0,69	0,49	80,07	-	80,07	82,91	-	82,91	-	89,87	-	-	-	5,61
27.01.26	24,00	-	132,85	124,62	8,23	90,64	52,10	38,54	0,69	0,49	81,13	-	81,13	84,05	-	84,05	-	90,51	-	-	-	5,56
28.01.26	24,00	-	133,42	124,59	8,83	90,48	52,26	38,22	0,69	0,49	81,65	-	81,65	84,61	-	84,61	-	90,34	-	-	-	5,57
29.01.26	24,00	-	131,59	122,41	9,18	90,96	51,88	39,08	0,69	0,49	80,72	-	80,72	83,63	-	83,63	-	90,83	-	-	-	5,63
30.01.26	24,00	-	132,81	123,49	9,32	90,77	52,02	38,75	0,69	0,49	81,45	-	81,45	84,39	-	84,39	-	90,63	-	-	-	5,64
31.01.26	24,00	-	126,91	117,68	9,23	90,60	50,39	40,21	0,69	0,49	77,93	-	77,93	80,72	-	80,72	-	90,46	-	-	-	5,58
01.02.26	24,00	-	126,95	114,90	12,05	90,85	49,34	41,51	0,69	0,49	79,02	-	79,02	81,91	-	81,91	-	90,70	-	-	-	5,87
02.02.26	24,00	-	134,08	123,72	10,36	90,70	51,65	39,05	0,69	0,49	82,78	-	82,78	85,75	-	85,75	-	90,57	-	-	-	5,78
03.02.26	24,00	-	131,89	122,03	9,86	89,96	51,66	38,30	0,69	0,49	80,65	-	80,65	83,49	-	83,49	-	89,82	-	-	-	5,57
04.02.26	24,00	-	131,69	120,67	11,02	90,01	51,26	38,75	0,69	0,49	80,20	-	80,20	83,06	-	83,06	-	89,87	-	-	-	5,67
05.02.26	24,00	-	129,79	118,96	10,83	90,41	51,04	39,37	0,69	0,49	78,82	-	78,82	81,64	-	81,64	-	90,26	-	-	-	5,67
06.02.26	24,00	-	127,61	116,41	11,20	89,62	49,78	39,84	0,69	0,49	77,57	-	77,57	80,30	-	80,30	-	89,47	-	-	-	5,65
07.02.26	24,00	-	133,83	120,65	13,18	90,34	51,22	39,12	0,69	0,49	81,85	-	81,85	84,77	-	84,77	-	90,20	-	-	-	5,92
08.02.26	24,00	-	136,59	121,57	15,02	90,77	52,53	38,24	0,69	0,49	83,26	-	83,26	86,26	-	86,26	-	90,62	-	-	-	6,02
09.02.26	24,00	-	136,35	119,40	16,95	90,22	52,51	37,71	0,69	0,49	82,93	-	82,93	85,88	-	85,88	-	90,07	-	-	-	6,04
10.02.26	24,00	-	139,42	129,39	10,03	89,98	54,00	35,98	0,69	0,49	84,47	-	84,47	87,45	-	87,45	-	89,85	-	-	-	5,57
11.02.26	24,00	-	138,64	128,50	10,14	90,19	54,14	36,05	0,69	0,49	83,86	-	83,86	86,87	-	86,87	-	90,06	-	-	-	5,56
12.02.26	24,00	-	136,08	125,87	10,21	89,54	53,25	36,29	0,69	0,49	82,42	-	82,42	85,33	-	85,33	-	89,40	-	-	-	5,49
13.02.26	24,00	-	130,56	119,91	10,65	89,88	51,30	38,58	0,69	0,49	79,31	-	79,31	82,11	-	82,11	-	89,72	-	-	-	5,59
14.02.26	24,00	-	129,88	118,78	11,10	89,74	50,28	39,46	0,69	0,49	79,13	-	79,13	81,93	-	81,93	-	89,58	-	-	-	5,69
15.02.26	24,00	-	130,76	118,91	11,85	90,31	50,32	39,99	0,69	0,49	79,99	-	79,99	82,82	-	82,82	-	90,14	-	-	-	5,83
16.02.26	24,00	-	133,48	123,98	9,50	89,65	51,58	38,07	0,69	0,49	80,63	-	80,63	83,45	-	83,45	-	89,51	-	-	-	5,58
17.02.26	24,00	-	135,64	124,98	10,66	90,13	52,33	37,80	0,69	0,49	82,24	-	82,24	85,17	-	85,17	-	90,00	-	-	-	5,70
18.02.26	24,00	-	132,29	121,59	10,70	89,78	51,51	38,27	0,69	0,49	80,31	-	80,31	83,13	-	83,13	-	89,63	-	-	-	5,62
19.02.26	24,00	-	131,85	122,11	9,74	89,78	51,36	38,42	0,69	0,49	79,77	-	79,77	82,57	-	82,57	-	89,63	-	-	-	5,57
20.02.26	24,00	-	133,35	123,14	10,21	89,92	51,72	38,20	0,69	0,49	80,82	-	80,82	83,69	-	83,69	-	89,78	-	-	-	5,63
21.02.26	24,00	-	138,31	128,54	9,77	89,35	52,82	36,53	0,69	0,49	83,56	-	83,56	86,51	-	86,51	-	89,21	-	-	-	5,57
22.02.26	24,00	-	140,52	130,63	9,89	90,05	53,91	36,14	0,69	0,49	84,87	-	84,87	87,87	-	87,87	-	89,90	-	-	-	5,62
Среднее	24,00	-	132,92	122,39	10,53	90,18	51,78	38,41	0,69	0,49	81,18	-	81,18	84,07	-	84,07	-	90,04	-	-	0,00	5,66
Итого	744,00	-	4120,62	3794,11	326,51	-	-	-	-	-	2516,51	-	2516,51	2606,10	-	2606,10	-	-	-	-	-	175,32

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26	18168,450	16977,280	11087,140		11379,290		-	843,956	3179,000
	22.02.26	22289,070	20771,390	13603,650		13985,390		-	1070,697	3922,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгрв изл:

час
час
0.24
°C
0,08
Гкал
175,24
Гкал
333,17
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:18 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD