Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00 | Тхв, гр.С= 0.24

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	163,63	150,40	13,23	91,22	56,35	34,87	0,69	0,49	64,32	-	64,32	66,66	-	66,66	-	91,11	-	-	-	6,47
24.01.26	24,00	-	161,77	148,25	13,52	91,17	55,69	35,48	0,69	0,49	63,84	-	63,84	66,15	-	66,15	-	91,04	-	-	-	6,51
25.01.26	24,00	-	161,53	145,06	16,47	90,34	54,73	35,61	0,69	0,49	65,68	-	65,68	68,04	-	68,04	-	90,19	-	-	-	6,66
26.01.26	24,00	-	158,69	144,33	14,36	90,61	54,54	36,07	0,69	0,49	63,35	-	63,35	65,64	-	65,64	-	90,49	-	-	-	6,52
27.01.26	24,00	-	162,80	148,36	14,44	91,24	55,73	35,51	0,69	0,49	64,78	-	64,78	67,15	-	67,15	-	91,14	-	-	-	6,60
28.01.26	24,00	-	162,34	148,66	13,68	91,06	55,90	35,16	0,69	0,49	64,09	-	64,09	66,42	-	66,42	-	90,92	-	-	-	6,48
29.01.26	24,00	-	160,19	146,61	13,58	91,56	55,76	35,80	0,69	0,49	63,36	-	63,36	65,71	-	65,71	-	91,44	-	-	-	6,51
30.01.26	24,00	-	162,45	148,50	13,95	91,36	55,96	35,40	0,69	0,49	64,16	-	64,16	66,52	-	66,52	-	91,23	-	-	-	6,54
31.01.26	24,00	-	156,89	142,59	14,30	91,18	54,56	36,62	0,69	0,49	62,46	-	62,46	64,72	-	64,72	-	91,06	-	-	-	6,54
01.02.26	24,00	-	157,12	140,01	17,11	91,47	53,62	37,85	0,69	0,49	64,34	-	64,34	66,69	-	66,69	-	91,33	-	-	-	6,88
02.02.26	24,00	-	164,25	148,60	15,65	91,30	55,30	36,00	0,69	0,49	65,83	-	65,83	68,27	-	68,27	-	91,18	-	-	-	6,79
03.02.26	24,00	-	159,20	145,67	13,53	90,57	54,99	35,58	0,69	0,49	62,81	-	62,81	65,07	-	65,07	-	90,44	-	-	-	6,42
04.02.26	24,00	-	159,02	144,21	14,81	90,60	54,58	36,02	0,69	0,49	63,55	-	63,55	65,84	-	65,84	-	90,48	-	-	-	6,55
05.02.26	24,00	-	156,94	142,66	14,28	91,05	54,60	36,45	0,69	0,49	62,56	-	62,56	64,87	-	64,87	-	90,92	-	-	-	6,51
06.02.26	24,00	-	154,93	140,21	14,72	90,26	53,40	36,86	0,69	0,49	62,29	-	62,29	64,46	-	64,46	-	90,11	-	-	-	6,51
07.02.26	24,00	-	159,47	144,94	14,53	90,97	54,79	36,18	0,69	0,49	63,62	-	63,62	65,93	-	65,93	-	90,85	-	-	-	6,58
08.02.26	24,00	-	164,18	148,45	15,73	91,37	55,90	35,47	0,69	0,49	66,04	-	66,04	68,45	-	68,45	-	91,23	-	-	-	6,72
09.02.26	24,00	-	162,56	148,62	13,94	90,84	55,67	35,17	0,69	0,49	64,40	-	64,40	66,74	-	66,74	-	90,72	-	-	-	6,50
10.02.26	24,00	-	166,55	152,40	14,15	90,57	56,79	33,78	0,69	0,49	65,87	-	65,87	68,26	-	68,26	-	90,48	-	-	-	6,44
11.02.26	24,00	-	166,40	152,13	14,27	90,79	57,49	33,30	0,69	0,49	65,97	-	65,97	68,34	-	68,34	-	90,68	-	-	-	6,37
12.02.26	24,00	-	163,05	149,37	13,68	90,15	56,73	33,42	0,69	0,49	64,45	-	64,45	66,76	-	66,76	-	90,04	-	-	-	6,24
13.02.26	24,00	-	158,23	143,13	15,10	90,52	55,28	35,24	0,69	0,49	63,46	-	63,46	65,73	-	65,73	-	90,38	-	-	-	6,42
14.02.26	24,00	-	158,70	142,13	16,57	90,42	54,12	36,30	0,69	0,49	64,78	-	64,78	67,08	-	67,08	-	90,27	-	-	-	6,67
15.02.26	24,00	-	158,34	142,43	15,91	90,99	54,22	36,77	0,69	0,49	64,24	-	64,24	66,58	-	66,58	-	90,85	-	-	-	6,70
16.02.26	24,00	-	161,66	147,45	14,21	90,27	55,13	35,14	0,69	0,49	64,33	-	64,33	66,62	-	66,62	-	90,12	-	-	-	6,48
17.02.26	24,00	-	162,68	148,53	14,15	90,78	55,78	35,00	0,69	0,49	64,70	-	64,70	67,06	-	67,06	-	90,65	-	-	-	6,50
18.02.26	24,00	-	160,13	145,12	15,01	90,41	55,12	35,29	0,69	0,49	64,40	-	64,40	66,70	-	66,70	-	90,28	-	-	-	6,49
19.02.26	24,00	-	159,51	145,77	13,74	90,47	55,13	35,34	0,69	0,49	63,36	-	63,36	65,66	-	65,66	-	90,35	-	-	-	6,41
20.02.26	24,00	-	159,29	146,58	12,71	90,61	55,27	35,34	0,69	0,49	62,63	-	62,63	64,89	-	64,89	-	90,48	-	-	-	6,34
21.02.26	24,00	-	166,58	152,02	14,56	89,98	56,23	33,75	0,69	0,49	66,36	-	66,36	68,71	-	68,71	-	89,83	-	-	-	6,45
22.02.26	24,00	-	168,48	153,97	14,51	90,66	57,24	33,42	0,69	0,49	66,99	-	66,99	69,40	-	69,40	-	90,53	-	-	-	6,48
Среднее	24,00	-	161,21	146,68	14,53	90,80	55,37	35,43	0,69	0,49	64,29	-	64,29	66,62	-	66,62	-	90,67	-	-	0,00	6,52
Итого	744,00	-	4997,56	4547,16	450,40	-	-	-	-	-	1993,02	-	1993,02	2065,12	-	2065,12	-	-	-	-	-	202,26

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.26	7479,050	6817,400	2963,690		3058,270		-	250,601	1092,000
	22.02.26	12476,610	11364,560	4956,710		5123,390		-	431,443	1836,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.24	°C	0,11	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			202,15	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			459,59	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: d83c7508-434f-4986-a35e-fecffc2dbbe8

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **25.02.26** 14:14 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:55 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD