

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А				Договор:	32781.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	102540			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	147/71			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029				Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;								
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 15150				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-40-В1	0,1 45				КТПТР-05									
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-40-В1	0,1 45				КТПТР-05									
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ-32-В1	0,067 30				ТПТ 15-2									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3647				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2264								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1033								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 115,168				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,32 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	167,65	156,27	11,38	90,58	53,98	36,60	5,90	3,90	8,79		8,79	9,10		9,10		89,51		4,40		6,77
24.01.2026	24,00	*	168,59	154,89	13,70	90,73	53,55	37,18	5,90	3,90	11,20		11,20	11,60		11,60		89,80		4,40		7,02
25.01.2026	24,00	*	167,65	153,36	14,29	90,58	53,17	37,41	5,90	3,90	11,82		11,82	12,24		12,24		89,69		4,40		7,05
26.01.2026	24,00	*	165,45	153,07	12,38	90,28	52,72	37,56	5,90	3,90	9,97		9,97	10,32		10,32		89,39		4,40		6,88
27.01.2026	24,00	*	167,46	155,10	12,36	90,86	53,27	37,59	5,90	3,90	9,90		9,90	10,25		10,25		89,63		4,40		6,97
28.01.2026	24,00	*	168,64	155,31	13,33	90,44	53,19	37,25	5,90	3,90	10,84		10,84	11,23		11,23		89,37		4,40		7,00
29.01.2026	24,00	*	166,19	153,77	12,42	89,81	52,57	37,24	5,90	3,90	9,99		9,99	10,34		10,34		88,59		4,40		6,85
30.01.2026	24,00	*	167,17	154,94	12,23	90,34	52,97	37,37	5,90	3,90	9,79		9,79	10,14		10,14		89,18		4,40		6,91
31.01.2026	24,00	*	165,92	152,23	13,69	90,40	52,37	38,03	5,90	3,90	11,23		11,23	11,63		11,63		89,55		4,40		7,04
01.02.2026	24,00	*	163,03	149,66	13,37	89,57	51,19	38,38	5,90	3,90	11,02		11,02	11,41		11,41		88,51		4,40		6,96
02.02.2026	24,00	*	167,01	154,69	12,32	90,30	52,61	37,69	5,90	3,90	9,80		9,80	10,15		10,15		89,46		4,40		6,96
03.02.2026	24,00	*	167,41	155,27	12,14	90,87	53,00	37,87	5,90	3,90	9,56		9,56	9,90		9,90		89,89		4,40		7,00
04.02.2026	24,00	*	166,85	154,39	12,46	91,07	52,95	38,12	5,90	3,90	9,94		9,94	10,30		10,30		90,16		4,40		7,04
05.02.2026	24,00	*	166,25	153,62	12,63	90,44	52,66	37,78	5,90	3,90	10,20		10,20	10,56		10,56		89,23		4,40		6,96
06.02.2026	24,00	*	164,31	152,42	11,89	89,95	51,99	37,96	5,90	3,90	9,41		9,41	9,74		9,74		88,98		4,40		6,87
07.02.2026	24,00	*	168,02	154,46	13,56	90,90	53,00	37,90	5,90	3,90	11,09		11,09	11,49		11,49		89,93		4,40		7,10
08.02.2026	24,00	*	168,90	156,26	12,64	90,70	53,42	37,28	5,90	3,90	10,08		10,08	10,44		10,44		89,61		4,40		6,99
09.02.2026	24,00	*	167,88	156,29	11,59	90,47	53,24	37,23	5,90	3,90	9,08		9,08	9,41		9,41		89,48		4,40		6,88
10.02.2026	24,00	*	170,96	159,34	11,62	91,26	54,55	36,71	5,90	3,90	9,11		9,11	9,44		9,44		89,98		4,40		6,93
11.02.2026	24,00	*	170,34	159,05	11,29	90,86	54,52	36,34	5,90	3,90	8,76		8,76	9,07		9,07		89,87		4,40		6,82
12.02.2026	24,00	*	168,53	156,41	12,12	90,53	54,14	36,39	5,90	3,90	9,80		9,80	10,15		10,15		89,38		4,40		6,80
13.02.2026	24,00	*	162,47	150,56	11,91	90,31	52,79	37,52	5,90	3,90	9,57		9,57	9,90		9,90		89,29		4,40		6,74
14.02.2026	24,00	*	161,44	148,67	12,77	90,29	52,12	38,17	5,90	3,90	10,54		10,54	10,91		10,91		89,18		4,40		6,84
15.02.2026	24,00	*	162,40	148,93	13,47	90,89	52,12	38,77	5,90	3,90	11,06		11,06	11,46		11,46		90,17		4,40		7,01
16.02.2026	24,00	*	164,88	153,08	11,80	91,16	53,25	37,91	5,90	3,90	9,44		9,44	9,77		9,77		90,00		4,40		6,89
17.02.2026	24,00	*	164,96	153,09	11,87	90,57	53,17	37,40	5,90	3,90	9,56		9,56	9,90		9,90		89,36		4,40		6,81
18.02.2026	24,00	*	164,56	152,05	12,51	90,63	53,04	37,59	5,90	3,90	10,13		10,13	10,49		10,49		89,51		4,40		6,86
19.02.2026	24,00	*	164,85	152,81	12,04	90,42	52,90	37,52	5,90	3,90	9,66		9,66	10,00		10,00		89,31		4,40		6,84
20.02.2026	24,00	*	164,60	152,64	11,96	87,33	51,36	35,97	5,90	3,90	9,63		9,63	9,95		9,95		85,32		4,40		6,54
21.02.2026	24,00	*	172,70	159,48	13,22	91,37	54,51	36,86	5,90	3,90	10,55		10,55	10,93		10,93		90,41		4,40		7,10
22.02.2026	24,00	*	172,48	160,68	11,80	90,31	54,77	35,54	5,90	3,90	9,07		9,07	9,38		9,38		89,31		4,40		6,79
Среднее	24,00		166,76	154,28	12,48	90,46	53,07	37,39	5,90	3,90	10,02		10,02	10,37		10,37		89,39		4,40		6,91
Итого	744,00		5169,55	4782,79	386,76						310,59		310,59	321,60		321,60						214,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	19708,1	18316,50	1117,34		1146,43			681,31	2725,42
23.02.2026	25046,7	23255,70	1438,00		1478,40			931,09	3493,42

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 213,79 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 321,6 м.куб.

0 час

Гкал

0,43

куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

25.02.26 14:18 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD