

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8806.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	12030
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14860	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4078	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0,01	Qгвс.= 0,3356		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,01	Qгвс.ср= 0,0987		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 128,779	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 4	Gгвс.= 39,48	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	132,61	122,99	9,62	91,93	48,10	43,83	5,90	3,90	14,02		14,02	14,53		14,53		91,09		4,40		6,29
24.01.2026	24,00	*	133,38	121,93	11,45	92,07	47,66	44,41	5,90	3,90	15,80		15,80	16,38		16,38		91,23		4,40		6,48
25.01.2026	24,00	*	132,35	120,82	11,53	91,89	46,99	44,90	5,90	3,90	15,81		15,81	16,38		16,38		91,05		4,40		6,50
26.01.2026	24,00	*	131,43	120,03	11,40	91,62	46,39	45,23	5,90	3,90	15,64		15,64	16,21		16,21		90,85		4,40		6,48
27.01.2026	24,00		132,73	121,59	11,14	92,20	47,03	45,17	5,90	3,90	15,49		15,49	16,06		16,06		91,31		4,40		6,53
28.01.2026	24,00		133,40	121,82	11,58	91,77	47,04	44,73	5,90	3,90	15,95		15,95	16,53		16,53		90,94		4,40		6,52
29.01.2026	24,00		133,10	120,34	12,76	91,13	46,48	44,65	5,90	3,90	17,08		17,08	17,70		17,70		90,28		4,40		6,55
30.01.2026	24,00		132,69	121,54	11,15	91,66	46,89	44,77	5,90	3,90	15,52		15,52	16,08		16,08		90,78		4,40		6,47
31.01.2026	24,00		130,68	120,22	10,46	91,70	46,27	45,43	5,90	3,90	14,72		14,72	15,26		15,26		90,86		4,40		6,43
01.02.2026	24,00		130,60	117,43	13,17	90,84	44,95	45,89	5,90	3,90	17,35		17,35	17,97		17,97		90,05		4,40		6,60
02.02.2026	24,00		132,51	120,71	11,80	91,63	45,97	45,66	5,90	3,90	16,14		16,14	16,73		16,73		90,89		4,40		6,60
03.02.2026	24,00		132,43	121,04	11,39	92,20	46,60	45,60	5,90	3,90	15,68		15,68	16,26		16,26		91,39		4,40		6,58
04.02.2026	24,00		131,08	120,70	10,38	92,42	46,60	45,82	5,90	3,90	14,65		14,65	15,19		15,19		91,58		4,40		6,50
05.02.2026	24,00		131,27	119,83	11,44	91,73	46,40	45,33	5,90	3,90	15,70		15,70	16,27		16,27		90,71		4,40		6,49
06.02.2026	24,00		129,83	118,88	10,95	91,26	45,63	45,63	5,90	3,90	15,13		15,13	15,68		15,68		90,42		4,40		6,43
07.02.2026	24,00		131,94	120,61	11,33	92,21	46,57	45,64	5,90	3,90	15,61		15,61	16,18		16,18		91,33		4,40		6,56
08.02.2026	24,00		133,43	121,73	11,70	91,99	47,08	44,91	5,90	3,90	16,04		16,04	16,62		16,62		91,04		4,40		6,55
09.02.2026	24,00		132,09	122,10	9,99	91,77	47,11	44,66	5,90	3,90	14,35		14,35	14,87		14,87		90,96		4,40		6,38
10.02.2026	24,00		134,28	124,21	10,07	92,57	48,41	44,16	5,90	3,90	14,48		14,48	15,02		15,02		91,50		4,40		6,43
11.02.2026	24,00		134,73	123,54	11,19	92,19	48,29	43,90	5,90	3,90	15,59		15,59	16,16		16,16		91,40		4,40		6,47
12.02.2026	24,00		132,77	121,70	11,07	91,83	48,09	43,74	5,90	3,90	15,41		15,41	15,97		15,97		90,95		4,40		6,35
13.02.2026	24,00		127,23	117,33	9,90	91,60	46,63	44,97	5,90	3,90	14,07		14,07	14,58		14,58		90,64		4,40		6,19
14.02.2026	24,00	*	126,28	115,98	10,30	91,57	45,79	45,78	5,90	3,90	14,38		14,38	14,90		14,90		90,57		4,40		6,26
15.02.2026	24,00	*	128,33	115,24	13,09	92,21	45,41	46,80	5,90	3,90	17,16		17,16	17,79		17,79		91,61		4,40		6,61
16.02.2026	24,00		129,44	118,06	11,38	92,54	46,64	45,90	5,90	3,90	15,57		15,57	16,15		16,15		91,65		4,40		6,48
17.02.2026	24,00		128,95	118,37	10,58	91,92	46,66	45,26	5,90	3,90	14,78		14,78	15,32		15,32		90,95		4,40		6,34
18.02.2026	24,00		129,09	117,39	11,70	91,98	46,52	45,46	5,90	3,90	15,89		15,89	16,47		16,47		91,13		4,40		6,42
19.02.2026	24,00		129,14	118,33	10,81	91,79	46,55	45,24	5,90	3,90	14,99		14,99	15,54		15,54		90,89		4,40		6,36
20.02.2026	24,00		128,93	117,53	11,40	88,51	45,20	43,31	5,90	3,90	15,79		15,79	16,33		16,33		86,73		4,40		6,11
21.02.2026	24,00		133,36	122,73	10,63	92,72	47,89	44,83	5,90	3,90	14,95		14,95	15,50		15,50		91,88		4,40		6,50
22.02.2026	24,00	*	133,90	123,84	10,06	91,61	48,36	43,25	5,90	3,90	14,40		14,40	14,92		14,92		90,75		4,40		6,29
Среднее	24,00		131,42	120,28	11,14	91,78	46,78	45,00	5,90	3,90	15,42		15,42	15,99		15,99		90,88		4,40		6,44
Итого	744,00		4073,98	3728,56	345,42						478,14		478,14	495,55		495,55						199,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	5029,49	4637,84	552,55		570,84			264,23	854,33
23.02.2026	9237,03	8489,90	1045,16		1081,37			515,12	1622,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 199,37 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 495,55 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,38 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Организовать температуру на

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

25.02.26 14:18 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD