

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 3, лит. А	Договор:	36465.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125246
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-03 № 280897	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2986	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,2947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	114,87	113,12	1,75	92,31	51,65	40,66	6,80	4,90												4,77
24.01.2026	24,00	*	114,60	113,40	1,20	92,49	51,34	41,15	6,80	4,90												4,79
25.01.2026	24,00	*	114,07	110,81	3,26	92,30	50,79	41,51	6,80	4,90												4,91
26.01.2026	24,00	*	111,33	110,57	0,76	92,12	50,03	42,09	6,80	4,90												4,73
27.01.2026	24,00	*	113,64	112,31	1,33	92,62	50,74	41,88	6,80	4,90												4,83
28.01.2026	24,00	*	114,85	111,41	3,44	92,21	50,62	41,59	6,80	4,90												4,96
29.01.2026	24,00	*	112,38	110,48	1,90	91,55	49,94	41,61	6,80	4,90												4,78
30.01.2026	24,00	*	114,79	111,10	3,69	92,08	50,40	41,68	6,80	4,90												4,98
31.01.2026	24,00	*	111,37	110,23	1,14	92,12	49,67	42,45	6,80	4,90												4,79
01.02.2026	24,00	*	108,66	107,36	1,30	91,29	48,28	43,01	6,80	4,90												4,74
02.02.2026	24,00	*	112,82	111,49	1,33	92,08	49,64	42,44	6,80	4,90												4,86
03.02.2026	24,00	*	114,00	112,08	1,92	92,64	50,24	42,40	6,80	4,90												4,94
04.02.2026	24,00	*	112,76	111,41	1,35	92,86	50,06	42,80	6,80	4,90												4,91
05.02.2026	24,00	*	112,29	110,56	1,73	92,12	49,71	42,41	6,80	4,90												4,86
06.02.2026	24,00	*	110,59	109,47	1,12	91,77	48,99	42,78	6,80	4,90												4,79
07.02.2026	24,00	*	113,89	111,98	1,91	92,65	50,15	42,50	6,80	4,90												4,94
08.02.2026	24,00	*	114,56	113,75	0,81	92,41	50,51	41,90	6,80	4,90												4,85
09.02.2026	24,00	*	114,89	112,74	2,15	92,26	50,39	41,87	6,80	4,90												4,93
10.02.2026	24,00	*	118,95	115,23	3,72	92,96	51,83	41,13	6,80	4,90												5,10
11.02.2026	24,00	*	118,02	114,74	3,28	92,64	51,84	40,80	6,80	4,90												5,00
12.02.2026	24,00	*	116,37	112,15	4,22	92,23	51,49	40,74	6,80	4,90												4,97
13.02.2026	24,00	*	111,64	107,58	4,06	92,03	50,13	41,90	6,80	4,90												4,89
14.02.2026	24,00	*	110,31	106,07	4,24	92,00	49,45	42,55	6,80	4,90												4,91
15.02.2026	24,00	*	110,42	107,13	3,29	92,65	49,38	43,27	6,80	4,90												4,95
16.02.2026	24,00	*	114,19	110,03	4,16	92,97	50,51	42,46	6,80	4,90												5,07
17.02.2026	24,00	*	114,04	109,86	4,18	92,32	50,43	41,89	6,80	4,90												5,00
18.02.2026	23,00	*	107,79	105,57	2,22	92,44	50,05	42,39	6,80	4,90												4,69
19.02.2026	24,00	*	111,78	111,78	0,00	92,19	50,22	41,97	6,80	4,90												4,70
20.02.2026	24,00	*	109,88	109,88	0,00	89,17	48,63	40,54	6,80	4,90												4,46
21.02.2026																						
22.02.2026																						
Среднее	23,97		113,26	111,00	2,26	92,19	50,25	41,94	6,80	4,90												4,87
Итого	695,00		3279,75	3214,29	65,46																	141,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	14203,2	11789,00						520,96	3034,00
21.02.2026	17598	15117,30						666,75	3753,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 151,04 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

49 час 9,94 Гкал

49 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

25.02.26 14:18 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD