

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А	Договор:	37913.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 31	Строит.адрес:				Код УУТЗ:		129501	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ940 № 02067	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,149	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 143,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026		*																				
24.01.2026		*																				
25.01.2026		*																				
26.01.2026		*																				
27.01.2026		*																				
28.01.2026		*																				
29.01.2026	24,00		175,24	180,24	-5,00	66,93	55,94	10,99	4,40	3,50												1,65
30.01.2026	24,00		175,72	180,70	-4,98	67,05	56,11	10,94	4,40	3,50												1,64
31.01.2026	24,00		175,79	180,70	-4,91	66,78	55,73	11,05	4,40	3,50												1,67
01.02.2026	24,00		176,02	180,92	-4,90	66,87	55,53	11,34	4,40	3,50												1,73
02.02.2026	24,00		177,29	182,15	-4,86	67,08	55,78	11,30	4,40	3,50												1,73
03.02.2026	24,00		177,59	182,34	-4,75	66,91	55,81	11,10	4,50	3,60												1,71
04.02.2026	24,00		178,00	182,56	-4,56	66,82	55,78	11,04	4,40	3,50												1,71
05.02.2026	24,00		177,97	182,59	-4,62	66,95	55,92	11,03	4,40	3,50												1,71
06.02.2026	24,00		178,09	182,57	-4,48	66,73	55,67	11,06	4,40	3,50												1,72
07.02.2026	24,00		178,55	182,64	-4,09	66,46	55,55	10,91	4,40	3,50												1,72
08.02.2026	24,00		178,65	182,82	-4,17	66,82	55,91	10,91	4,30	3,40												1,72
09.02.2026	24,00		178,36	182,78	-4,42	66,84	55,98	10,86	4,30	3,40												1,69
10.02.2026	24,00		178,32	182,79	-4,47	66,86	56,25	10,61	4,20	3,30												1,64
11.02.2026	24,00		176,15	180,57	-4,42	66,45	55,97	10,48	4,30	3,40												1,60
12.02.2026	24,00		170,03	174,68	-4,65	66,88	55,98	10,90	4,40	3,60												1,59
13.02.2026	24,00		169,92	174,63	-4,71	66,43	55,49	10,94	4,30	3,50												1,60
14.02.2026	24,00		169,58	174,45	-4,87	66,75	55,51	11,24	4,30	3,50												1,64
15.02.2026	24,00		169,51	174,27	-4,76	66,97	55,55	11,42	4,30	3,50												1,67
16.02.2026	24,00		169,33	173,93	-4,60	66,54	55,42	11,12	4,30	3,50												1,63
17.02.2026	24,00		169,49	174,00	-4,51	66,50	55,45	11,05	4,30	3,50												1,62
18.02.2026	24,00		169,67	173,95	-4,28	66,80	55,70	11,10	4,30	3,50												1,65
19.02.2026	24,00		169,66	173,92	-4,26	66,68	55,52	11,16	4,30	3,50												1,66
20.02.2026	24,00		169,45	173,90	-4,45	66,54	55,37	11,17	4,40	3,60												1,65
21.02.2026	24,00		169,19	173,87	-4,68	67,09	56,01	11,08	4,40	3,60												1,61
22.02.2026																						
Среднее	24,00		174,07	178,67	-4,60	66,78	55,75	11,03	4,35	3,50												1,67
Итого	576,00		4177,57	4287,97	-110,40																	39,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	65990,8	65686,40						358,65	7667,92
22.02.2026	71329,3	71211,50						406,92	8254,92

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 51,58 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

168 час 11,62 Гкал

168 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:18 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD