

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 6, лит. А	Договор:	32783.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105375
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 206091	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0624	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 318,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2026	24,00		188,24	188,24	0,00	91,24	50,12	41,12	6,80	4,90												7,75
24.01.2026	24,00		185,11	185,11	0,00	91,10	49,35	41,75	6,80	4,90												7,74
25.01.2026	24,00		180,81	180,81	0,00	90,38	48,36	42,02	6,80	4,90												7,61
26.01.2026	24,00		179,92	179,92	0,00	90,52	47,83	42,69	6,80	4,90												7,69
27.01.2026	24,00		187,95	187,95	0,00	91,13	49,08	42,05	6,80	4,90												7,91
28.01.2026	24,00		186,68	186,68	0,00	90,99	49,00	41,99	6,80	4,90												7,85
29.01.2026	24,00		183,11	183,11	0,00	91,47	48,64	42,83	6,80	4,90												7,85
30.01.2026	24,00		184,09	184,09	0,00	91,34	48,78	42,56	6,80	4,90												7,85
31.01.2026	24,00		175,16	175,16	0,00	91,18	47,20	43,98	6,80	4,90												7,71
01.02.2026	24,00		171,85	171,85	0,00	91,44	46,13	45,31	6,80	4,90												7,80
02.02.2026	24,00		185,36	185,36	0,00	91,25	48,14	43,11	6,80	4,90												8,00
03.02.2026	24,00		181,21	181,21	0,00	90,57	47,71	42,86	6,80	4,90												7,78
04.02.2026	24,00		179,05	179,05	0,00	90,51	47,30	43,21	6,80	4,90												7,75
05.02.2026	24,00		176,08	176,08	0,00	91,00	47,24	43,76	6,80	4,90												7,72
06.02.2026	24,00		172,98	172,98	0,00	90,25	46,11	44,14	6,80	4,90												7,65
07.02.2026	24,00		180,43	180,43	0,00	90,85	47,40	43,45	6,80	4,90												7,85
08.02.2026	24,00		185,92	185,92	0,00	91,32	48,58	42,74	6,80	4,90												7,96
09.02.2026	24,00		185,44	185,44	0,00	90,73	48,31	42,42	6,80	4,90												7,88
10.02.2026	24,00	*	190,69	186,36	4,33	90,48	49,49	40,99	6,80	4,90												8,04
11.02.2026		*																				
12.02.2026	11,00	*	84,68	83,66	1,02	89,72	52,98	36,74	6,80	4,90												3,17
13.02.2026	24,00		176,95	176,95	0,00	90,45	48,00	42,45	6,80	4,90												7,52
14.02.2026	24,00		175,81	175,81	0,00	90,36	47,30	43,06	6,80	4,90												7,58
15.02.2026	24,00		176,02	176,02	0,00	90,87	47,21	43,66	6,80	4,90												7,70
16.02.2026	24,00		184,99	184,99	0,00	90,20	48,37	41,83	6,80	4,90												7,75
17.02.2026	24,00		186,68	186,68	0,00	90,61	48,82	41,79	6,80	4,90												7,82
18.02.2026	24,00		181,85	181,85	0,00	90,30	48,17	42,13	6,80	4,90												7,67
19.02.2026	24,00		182,36	182,36	0,00	90,31	48,27	42,04	6,80	4,90												7,68
20.02.2026	24,00	*	183,67	183,32	0,35	90,53	48,62	41,91	6,80	4,90												7,73
21.02.2026	24,00		192,91	192,91	0,00	89,84	50,15	39,69	6,80	4,90												7,67
22.02.2026																						
Среднее	23,55		182,23	182,03	0,20	90,72	48,37	42,35	6,80	4,90												7,75
Итого	683,00		5186,00	5180,30	5,70																	220,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	7893,92	7894,85						285,28	972,00
22.02.2026	13414,3	13470,90						519,38	1696,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 240,43 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

61 час 19,75 Гкал

61 час 0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:18 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:54 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС" (от абонента)

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

Представитель теплоснабжающей организации