Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 1, лит. Б**	Договор: **36577.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Отопление**
Адрес:	**Караваевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**125288**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	**11.07.2028**	Режим (схема):
Вычислитель:	**СПТ940 № 02108**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,174**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**167,04**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		175,51	174,69	0,82	67,43	52,89	14,54	4,20	3,90												2,59
24.01.2026	24,00		173,24	172,41	0,83	67,20	52,46	14,74	4,20	4,00												2,60
25.01.2026	24,00		173,30	172,45	0,85	67,17	52,31	14,86	4,20	4,00												2,62
26.01.2026	24,00		175,88	175,01	0,87	67,16	52,28	14,88	4,20	3,90												2,66
27.01.2026	24,00		180,15	179,29	0,86	67,40	52,79	14,61	4,10	3,90												2,68
28.01.2026	24,00		180,60	179,76	0,84	67,37	52,82	14,55	4,10	3,90												2,67
29.01.2026	24,00		179,45	178,59	0,86	67,38	52,69	14,69	4,10	3,90												2,68
30.01.2026	24,00		180,09	179,21	0,88	67,27	52,64	14,63	4,10	3,90												2,68
31.01.2026	24,00		180,20	179,32	0,88	67,23	52,41	14,82	4,10	3,90												2,71
01.02.2026	24,00		178,72	177,83	0,89	67,14	51,91	15,23	4,20	3,90												2,76
02.02.2026	24,00		179,56	178,71	0,85	67,70	52,52	15,18	4,10	3,90												2,77
03.02.2026	24,00		179,04	178,20	0,84	67,40	52,52	14,88	4,10	3,90												2,71
04.02.2026	24,00		179,58	178,70	0,88	67,19	52,45	14,74	4,10	3,90												2,69
05.02.2026	24,00		181,07	180,17	0,90	67,24	52,59	14,65	4,10	3,90												2,70
06.02.2026	24,00		180,67	179,79	0,88	67,49	52,51	14,98	4,10	3,90												2,75
07.02.2026	24,00		179,95	179,08	0,87	67,42	52,57	14,85	4,10	3,90												2,72
08.02.2026	24,00		180,62	179,76	0,86	67,46	52,79	14,67	4,10	3,90												2,69
09.02.2026	24,00		180,40	179,55	0,85	67,60	52,97	14,63	4,10	3,90												2,68
10.02.2026	24,00		180,76	179,91	0,85	67,32	53,10	14,22	4,10	3,80												2,61
11.02.2026	24,00		180,23	179,39	0,84	67,29	53,25	14,04	4,10	3,90												2,57
12.02.2026	24,00		180,19	179,34	0,85	67,23	53,18	14,05	4,10	3,90												2,57
13.02.2026	24,00		181,49	180,61	0,88	66,93	52,79	14,14	4,10	3,80												2,61
14.02.2026	24,00		182,12	181,20	0,92	65,55	51,67	13,88	4,10	3,80												2,57
15.02.2026	24,00		184,53	183,51	1,02	62,75	49,62	13,13	4,40	3,80												2,47
16.02.2026	24,00		181,65	180,75	0,90	67,43	52,67	14,76	4,10	3,90												2,73
17.02.2026	24,00		180,62	179,75	0,87	67,45	52,87	14,58	4,10	3,90												2,68
18.02.2026	24,00		180,29	179,36	0,93	67,35	52,84	14,51	4,10	3,90												2,66
19.02.2026	24,00		178,87	177,97	0,90	65,87	51,76	14,11	4,10	3,90												2,57
20.02.2026	24,00		179,60	178,74	0,86	67,20	52,58	14,62	4,10	3,90												2,67
21.02.2026	24,00		180,25	179,39	0,86	67,41	53,02	14,39	4,10	3,90												2,64
22.02.2026	24,00		181,52	180,68	0,84	67,59	53,55	14,04	4,10	3,80												2,59
Среднее	24,00		179,68	178,81	0,87	67,08	52,55	14,54	4,13	3,89												2,65
Итого	**744,00**		**5570,15**	**5543,12**	**27,03**																	**82,30**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	61273,2	60888,50						560,11	8635,85
23.02.2026	67017	66604,40						644,98	9403,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: **0** Гкал

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **82,3** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 38397cc0-1f73-49d8-be5f-c9b92ce9e6a9

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **25.02.26** 14:18 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD