

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 4, лит. А	Договор:	40122.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	142102
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;		
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1802731	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 336	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		307,12	307,12	0,00	67,53	52,60	14,93	4,10	3,90												4,58
24.01.2026	24,00		303,00	303,00	0,00	67,39	52,15	15,24	4,10	3,90												4,61
25.01.2026	24,00		303,11	303,11	0,00	67,36	52,01	15,35	4,10	3,90												4,65
26.01.2026	24,00		307,52	307,52	0,00	67,30	51,92	15,38	4,10	3,90												4,73
27.01.2026	24,00		316,06	316,06	0,00	67,55	52,47	15,08	4,00	3,80												4,76
28.01.2026	24,00		316,51	316,51	0,00	67,49	52,49	15,00	4,00	3,80												4,74
29.01.2026	24,00		314,26	314,26	0,00	67,54	52,37	15,17	4,10	3,80												4,76
30.01.2026	24,00		315,90	315,90	0,00	67,39	52,37	15,02	4,00	3,80												4,74
31.01.2026	24,00		315,71	315,71	0,00	67,44	52,17	15,27	4,10	3,80												4,82
01.02.2026	24,00		313,20	313,20	0,00	67,33	51,75	15,58	4,10	3,90												4,87
02.02.2026	24,00		314,66	314,66	0,00	67,76	52,27	15,49	4,00	3,80												4,87
03.02.2026	24,00		313,41	313,41	0,00	67,51	52,22	15,29	4,10	3,80												4,79
04.02.2026	24,00		314,79	314,79	0,00	67,36	52,15	15,21	4,00	3,80												4,78
05.02.2026	24,00		316,92	316,92	0,00	67,45	52,30	15,15	4,00	3,80												4,80
06.02.2026	24,00		317,10	317,10	0,00	67,66	52,29	15,37	4,00	3,80												4,87
07.02.2026	24,00		315,67	315,67	0,00	67,56	52,33	15,23	4,00	3,80												4,81
08.02.2026	24,00		316,87	316,87	0,00	67,57	52,55	15,02	4,00	3,80												4,75
09.02.2026	24,00		316,12	316,12	0,00	67,68	52,65	15,03	4,00	3,80												4,75
10.02.2026	24,00		317,12	317,12	0,00	67,45	52,78	14,67	4,00	3,80												4,65
11.02.2026	24,00		316,19	316,14	0,05	67,46	52,86	14,60	4,00	3,80												4,61
12.02.2026	24,00		316,19	316,19	0,00	67,36	52,84	14,52	4,00	3,80												4,59
13.02.2026	24,00		318,24	318,20	0,04	67,06	52,45	14,61	4,00	3,80												4,65
14.02.2026	24,00		319,45	319,45	0,00	65,57	51,38	14,19	4,00	3,80												4,53
15.02.2026	24,00		323,60	323,60	0,00	63,00	49,56	13,44	4,00	3,80												4,34
16.02.2026	24,00		318,08	318,08	0,00	67,72	52,54	15,18	4,00	3,80												4,82
17.02.2026	24,00		316,67	316,67	0,00	67,50	52,60	14,90	4,00	3,80												4,72
18.02.2026	24,00		315,94	315,94	0,00	67,53	52,63	14,90	4,00	3,80												4,70
19.02.2026	24,00		313,90	313,90	0,00	65,93	51,50	14,43	4,10	3,80												4,53
20.02.2026	24,00		315,13	315,12	0,01	67,35	52,39	14,96	4,10	3,80												4,71
21.02.2026	24,00		316,44	316,44	0,00	67,61	52,77	14,84	4,00	3,80												4,69
22.02.2026	24,00		318,59	318,59	0,00	67,72	53,20	14,52	4,00	3,80												4,62
Среднее	24,00		314,95	314,95	0,00	67,23	52,28	14,95	4,03	3,82												4,70
Итого	744,00		9763,47	9763,37	0,10																	145,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	238567	238351,00						2405,20	24,00
23.02.2026	248635	248419,00						2555,61	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,2 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 145,84 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за прибор учета: Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:52 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD