

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205779
Подающ.тр.(M1): № 505625
Обратн.тр.(M2): № 526973
Тр. ГВС(M3): № 494939
Тр.цирк.ГВС(M4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Расходомер: ПРЭМ 32 B1
Расходомер: ПРЭМ 32 B1
Расходомер: ПРЭМ 20 B1
Расходомер:
Расходомер:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,027
Gmin=
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax= 12
Gmax=
Gmax=
Часовые и суточ. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.24
№ 17697Г
№ 17697Х
№ 4407
№
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=0.23
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=0.0858
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплотптр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	90,78	83,16	7,62	91,16	54,20	36,96	0,69	0,49	6,67	-	6,67	6,90	-	6,90	-	90,07	-	-	-	3,78
24.01.26	24,00	-	90,60	82,03	8,57	91,05	53,66	37,39	0,69	0,49	7,62	-	7,62	7,89	-	7,89	-	90,10	-	-	-	3,85
25.01.26	24,00	-	89,46	80,35	9,11	90,27	52,74	37,53	0,69	0,49	8,22	-	8,22	8,52	-	8,52	-	89,21	-	-	-	3,85
26.01.26	24,00	-	88,33	80,04	8,29	90,49	52,40	38,09	0,69	0,49	7,49	-	7,49	7,76	-	7,76	-	89,62	-	-	-	3,81
27.01.26	24,00	-	89,94	82,25	7,69	91,11	53,47	37,64	0,69	0,49	6,69	-	6,69	6,94	-	6,94	-	90,19	-	-	-	3,80
28.01.26	24,00	-	91,30	82,33	8,97	90,95	53,55	37,40	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,25	-	8,25	-	90,09	-	-	-	3,90
29.01.26	24,00	-	89,53	81,08	8,45	91,44	53,02	38,42	0,69	0,49	7,45	-	7,45	7,71	-	7,71	-	90,56	-	-	-	3,89
30.01.26	24,00	-	89,50	81,72	7,78	91,27	53,24	38,03	0,69	0,49	6,79	-	6,79	7,05	-	7,05	-	90,12	-	-	-	3,83
31.01.26	24,00	-	86,45	78,36	8,09	91,08	51,52	39,56	0,69	0,49	7,17	-	7,17	7,40	-	7,40	-	90,04	-	-	-	3,84
01.02.26	24,00	-	86,13	77,00	9,13	91,36	50,47	40,89	0,69	0,49	8,18	-	8,18	8,49	-	8,49	-	90,40	-	-	-	3,99
02.02.26	24,00	-	91,03	81,93	9,10	91,19	52,68	38,51	0,69	0,49	8,16	-	8,16	8,46	-	8,46	-	90,28	-	-	-	3,99
03.02.26	24,00	-	88,90	80,54	8,36	90,48	52,16	38,32	0,69	0,49	7,43	-	7,43	7,71	-	7,71	-	89,46	-	-	-	3,85
04.02.26	24,00	-	88,75	79,88	8,87	90,47	51,94	38,53	0,69	0,49	8,04	-	8,04	8,32	-	8,32	-	89,63	-	-	-	3,89
05.02.26	24,00	-	88,31	77,81	10,50	90,91	52,15	38,76	0,69	0,49	8,46	-	8,46	8,77	-	8,77	-	89,93	-	-	-	3,98
06.02.26	24,00	-	85,88	76,29	9,59	90,15	50,96	39,19	0,69	0,49	7,41	-	7,41	7,66	-	7,66	-	89,05	-	-	-	3,86
07.02.26	24,00	-	89,64	80,31	9,33	90,85	52,42	38,43	0,69	0,49	8,51	-	8,51	8,79	-	8,79	-	90,09	-	-	-	3,94
08.02.26	24,00	-	92,14	82,14	10,00	91,29	53,83	37,46	0,69	0,49	9,04	-	9,04	9,39	-	9,39	-	90,26	-	-	-	4,00
09.02.26	24,00	-	90,60	82,06	8,54	90,76	53,16	37,60	0,69	0,49	7,49	-	7,49	7,79	-	7,79	-	89,92	-	-	-	3,87
10.02.26	24,00	-	92,39	84,20	8,19	90,49	54,56	35,93	0,69	0,49	7,20	-	7,20	7,44	-	7,44	-	89,71	-	-	-	3,77
11.02.26	24,00	-	92,21	84,14	8,07	90,73	54,91	35,82	0,69	0,49	7,08	-	7,08	7,34	-	7,34	-	89,83	-	-	-	3,76
12.02.26	24,00	-	91,58	82,51	9,07	90,07	54,08	35,99	0,69	0,49	8,05	-	8,05	8,34	-	8,34	-	89,23	-	-	-	3,79
13.02.26	24,00	-	87,76	79,35	8,41	90,44	52,39	38,05	0,69	0,49	7,44	-	7,44	7,72	-	7,72	-	89,45	-	-	-	3,79
14.02.26	24,00	-	88,07	78,75	9,32	90,33	51,51	38,82	0,69	0,49	8,44	-	8,44	8,74	-	8,74	-	89,40	-	-	-	3,90
15.02.26	24,00	-	88,83	78,88	9,95	90,86	51,51	39,35	0,69	0,49	9,04	-	9,04	9,35	-	9,35	-	90,00	-	-	-	4,02
16.02.26	24,00	-	90,52	81,60	8,92	90,19	52,83	37,36	0,69	0,49	7,94	-	7,94	8,22	-	8,22	-	89,25	-	-	-	3,86
17.02.26	24,00	-	90,32	82,14	8,18	90,65	53,47	37,18	0,69	0,49	7,06	-	7,06	7,30	-	7,30	-	89,70	-	-	-	3,80
18.02.26	24,00	-	89,60	80,38	9,22	90,32	52,91	37,41	0,69	0,49	8,25	-	8,25	8,53	-	8,53	-	89,43	-	-	-	3,85
19.02.26	24,00	-	89,88	80,70	9,18	90,35	52,58	37,77	0,69	0,49	8,21	-	8,21	8,50	-	8,50	-	89,57	-	-	-	3,88
20.02.26	24,00	-	89,11	81,22	7,89	90,55	52,92	37,63	0,69	0,49	6,95	-	6,95	7,19	-	7,19	-	89,59	-	-	-	3,78
21.02.26	24,00	-	93,44	84,24	9,20	89,86	53,93	35,93	0,69	0,49	8,16	-	8,16	8,43	-	8,43	-	88,86	-	-	-	3,86
22.02.26	24,00	-	93,16	85,45	7,71	90,60	55,21	35,39	0,69	0,49	6,73	-	6,73	6,95	-	6,95	-	89,50	-	-	-	3,73
Среднее	24,00	-	89,81	81,06	8,75	90,70	52,92	37,79	0,69	0,49	7,72	-	7,72	8,00	-	8,00	-	89,76	-	-	0,00	3,86
Итого	744,00	-	2784,14	2512,84	271,30	-	-	-	-	-	239,32	-	239,32	247,85	-	247,85	-	-	-	-	-	119,70

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		8717,970	7799,470	758,000		778,610		-	58,918	2245,000
	22.02.26		11502,110	10312,310	997,320		1026,460		-	80,418	2989,000

Отрегулировать температуру на линии
ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

0.24
°C
0,07
119,83
247,85
м3

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:51 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD