

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: БКТ-7 №207125
Подающ.тр.(М1): № 524601
Обратн.тр.(М2): № 524616
Тр. ГВС(М3): № 511048
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(В5):
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Режим (схема):
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin= 0,067
Gmin=
Gmin=
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax=
Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреобр.: КТСП-Н № 21986Г
Термопреобр.: КТСП-Н № 21986
Термопреобр.: ТСП-Н № 3919
Термопреобр.: №
Термопреобр.:
Тхв, гр.С= 0.24
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час):
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=0.2251
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Qгвс.ср=
Gтех.пот.=
Gгвс.=

Qгвс=0.22726

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплотопт-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.01.26	24,00	-	206,56	201,49	5,07	88,58	70,11	18,47	0,69	0,49	134,14	-	134,14	138,80	-	138,80	-	88,55	-	-	-	4,19
24.01.26	24,00	-	203,94	198,20	5,74	88,43	69,47	18,96	0,69	0,49	132,69	-	132,69	137,28	-	137,28	-	88,40	-	-	-	4,28
25.01.26	24,00	-	200,02	193,65	6,37	87,67	68,45	19,22	0,69	0,49	130,41	-	130,41	134,87	-	134,87	-	87,63	-	-	-	4,30
26.01.26	24,00	-	198,80	193,24	5,56	87,78	68,38	19,40	0,69	0,49	129,40	-	129,40	133,81	-	133,81	-	87,74	-	-	-	4,25
27.01.26	24,00	-	204,50	199,00	5,50	88,45	69,39	19,06	0,69	0,49	133,24	-	133,24	137,85	-	137,85	-	88,42	-	-	-	4,30
28.01.26	24,00	-	204,83	199,22	5,61	88,34	69,56	18,78	0,69	0,49	133,40	-	133,40	137,97	-	137,97	-	88,31	-	-	-	4,25
29.01.26	24,00	-	201,66	196,22	5,44	88,75	69,60	19,15	0,69	0,49	131,24	-	131,24	135,81	-	135,81	-	88,72	-	-	-	4,26
30.01.26	24,00	-	202,30	198,11	4,19	88,66	69,75	18,91	0,69	0,49	131,25	-	131,25	135,82	-	135,82	-	88,63	-	-	-	4,13
31.01.26	24,00	-	178,87	173,44	5,43	88,36	68,68	19,68	0,69	0,49	117,23	-	117,23	121,24	-	121,24	-	88,33	-	-	-	3,91
01.02.26	24,00	-	191,89	184,93	6,96	88,59	68,26	20,33	0,69	0,49	125,47	-	125,47	129,82	-	129,82	-	88,56	-	-	-	4,39
02.02.26	24,00	-	203,34	198,41	4,93	88,59	69,59	19,00	0,69	0,49	132,25	-	132,25	136,82	-	136,82	-	88,56	-	-	-	4,23
03.02.26	24,00	-	200,01	195,00	5,01	87,90	69,11	18,79	0,69	0,49	130,02	-	130,02	134,45	-	134,45	-	87,87	-	-	-	4,12
04.02.26	24,00	-	198,50	192,91	5,59	87,82	68,85	18,97	0,69	0,49	129,30	-	129,30	133,69	-	133,69	-	87,79	-	-	-	4,17
05.02.26	24,00	-	195,98	191,20	4,78	88,22	68,98	19,24	0,69	0,49	127,37	-	127,37	131,75	-	131,75	-	88,19	-	-	-	4,11
06.02.26	24,00	-	192,78	187,73	5,05	87,46	67,98	19,48	0,69	0,49	125,41	-	125,41	129,64	-	129,64	-	87,42	-	-	-	4,11
07.02.26	24,00	-	199,73	194,03	5,70	88,17	69,12	19,05	0,69	0,49	130,10	-	130,10	134,56	-	134,56	-	88,14	-	-	-	4,22
08.02.26	24,00	-	204,90	198,15	6,75	88,74	70,16	18,58	0,69	0,49	133,68	-	133,68	138,34	-	138,34	-	88,70	-	-	-	4,30
09.02.26	24,00	-	204,69	198,85	5,84	88,19	69,65	18,54	0,69	0,49	133,28	-	133,28	137,84	-	137,84	-	88,15	-	-	-	4,22
10.02.26	24,00	-	209,47	204,33	5,14	88,02	70,13	17,89	0,69	0,49	136,20	-	136,20	140,85	-	140,85	-	87,99	-	-	-	4,12
11.02.26	24,00	-	209,35	203,96	5,39	88,28	70,46	17,82	0,69	0,49	136,13	-	136,13	140,80	-	140,80	-	88,26	-	-	-	4,13
12.02.26	24,00	-	205,29	200,20	5,09	87,61	69,73	17,88	0,69	0,49	133,44	-	133,44	137,96	-	137,96	-	87,57	-	-	-	4,04
13.02.26	24,00	-	197,96	191,86	6,10	87,85	69,05	18,80	0,69	0,49	129,01	-	129,01	133,40	-	133,40	-	87,81	-	-	-	4,15
14.02.26	24,00	-	196,35	190,40	5,95	87,72	68,57	19,15	0,69	0,49	127,94	-	127,94	132,27	-	132,27	-	87,69	-	-	-	4,18
15.02.26	24,00	-	196,90	190,62	6,28	88,20	68,73	19,47	0,69	0,49	128,44	-	128,44	132,86	-	132,86	-	88,17	-	-	-	4,28
16.02.26	24,00	-	203,57	197,32	6,25	87,70	69,17	18,53	0,69	0,49	132,62	-	132,62	137,13	-	137,13	-	87,67	-	-	-	4,22
17.02.26	24,00	-	204,45	199,40	5,05	88,12	69,80	18,32	0,69	0,49	132,76	-	132,76	137,31	-	137,31	-	88,08	-	-	-	4,11
18.02.26	24,00	-	200,27	194,41	5,86	87,78	69,33	18,45	0,69	0,49	130,32	-	130,32	134,77	-	134,77	-	87,75	-	-	-	4,12
19.02.26	24,00	-	201,29	195,02	6,27	87,77	69,33	18,44	0,69	0,49	131,05	-	131,05	135,50	-	135,50	-	87,74	-	-	-	4,16
20.02.26	24,00	-	201,78	196,67	5,11	88,00	69,47	18,53	0,69	0,49	130,89	-	130,89	135,39	-	135,39	-	87,96	-	-	-	4,11
21.02.26	24,00	-	210,00	203,65	6,35	87,46	69,73	17,73	0,69	0,49	136,66	-	136,66	141,28	-	141,28	-	87,42	-	-	-	4,19
22.02.26	24,00	-	212,47	206,99	5,48	88,21	70,70	17,51	0,69	0,49	137,97	-	137,97	142,73	-	142,73	-	88,19	-	-	-	4,12
Среднее	24,00	-	201,37	195,76	5,61	88,11	69,33	18,78	0,69	0,49	131,07	-	131,07	135,57	-	135,57	-	88,08	-	-	0,00	4,18
Итого	744,00	-	6242,45	6068,61	173,84	-	-	-	-	-	4063,31	-	4063,31	4202,61	-	4202,61	-	-	-	-	-	129,66

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.01.26		7476,090	7276,850	4868,310		5020,460		-	407,722	851,000
	22.02.26		13718,540	13345,460	8931,620		9223,070		-	765,830	1593,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
час
0.24 °C
0,04
129,62
177,39

Гкал
м3
Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD