

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 12, лит. Д				Договор:	35523.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 12, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	114686			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2029				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206478				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ	0,1 45				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ	0,1 45				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ	0,067 30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,368 Qвент.= 0				Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,1738										
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,079										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 110,4 Gвент.= 0				Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 31,6 Gгвс.м=										

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		123,69	109,21	14,48	90,72	46,89	43,83	6,80	4,90	16,38		16,38	16,93		16,93		90,48				6,11
24.01.2026	24,00		124,39	107,70	16,69	90,59	46,12	44,47	6,80	4,90	18,49		18,49	19,15		19,15		90,40				6,31
25.01.2026	24,00		123,53	105,31	18,22	89,83	45,14	44,69	6,80	4,90	20,00		20,00	20,69		20,69		89,45				6,35
26.01.2026	24,00		121,05	105,06	15,99	90,05	44,61	45,44	6,80	4,90	17,77		17,77	18,39		18,39		89,94				6,22
27.01.2026	24,00		123,92	108,12	15,80	90,70	45,54	45,16	6,80	4,90	17,69		17,69	18,35		18,35		90,65				6,32
28.01.2026	24,00		124,47	108,25	16,22	90,52	45,79	44,73	6,80	4,90	18,09		18,09	18,74		18,74		90,26				6,32
29.01.2026	24,00		122,93	106,56	16,37	91,02	45,49	45,53	6,80	4,90	18,21		18,21	18,87		18,87		90,92				6,35
30.01.2026	24,00		123,33	107,30	16,03	90,84	45,75	45,09	6,80	4,90	17,88		17,88	18,54		18,54		90,56				6,30
31.01.2026	24,00		118,88	102,77	16,11	90,70	44,49	46,21	6,80	4,90	17,77		17,77	18,40		18,40		90,54				6,22
01.02.2026	24,00		120,19	100,87	19,32	90,99	43,50	47,49	6,80	4,90	20,77		20,77	21,54		21,54		90,82				6,56
02.02.2026	24,00		123,33	107,61	15,72	90,81	45,11	45,70	6,80	4,90	17,63		17,63	18,26		18,26		90,67				6,35
03.02.2026	24,00		120,73	105,77	14,96	90,08	44,98	45,10	6,80	4,90	16,74		16,74	17,34		17,34		89,82				6,13
04.02.2026	24,00		120,70	104,79	15,91	90,08	44,69	45,39	6,80	4,90	17,70		17,70	18,34		18,34		89,93				6,20
05.02.2026	24,00		120,42	103,53	16,89	90,53	44,62	45,91	6,80	4,90	18,61		18,61	19,28		19,28		90,36				6,29
06.02.2026	24,00		119,63	101,73	17,90	89,75	43,53	46,22	6,80	4,90	19,46		19,46	20,17		20,17		89,52				6,31
07.02.2026	24,00		120,78	105,49	15,29	90,42	44,72	45,70	6,80	4,90	17,07		17,07	17,70		17,70		90,27				6,21
08.02.2026	24,00		121,54	108,01	13,53	90,84	45,88	44,96	6,80	4,90	15,35		15,35	15,89		15,89		90,40				6,09
09.02.2026	24,00		124,39	107,90	16,49	90,31	45,60	44,71	6,80	4,90	18,25		18,25	18,93		18,93		90,13				6,32
10.02.2026	24,00		126,74	110,64	16,10	90,05	46,64	43,41	6,80	4,90	17,94		17,94	18,56		18,56		89,92				6,26
11.02.2026	24,00		124,42	110,61	13,81	90,29	47,09	43,20	6,80	4,90	15,77		15,77	16,31		16,31		90,08				6,03
12.02.2026	24,00		123,22	108,44	14,78	89,63	46,48	43,15	6,80	4,90	16,72		16,72	17,29		17,29		89,41				6,01
13.02.2026	24,00		118,60	104,30	14,30	89,98	45,22	44,76	6,80	4,90	16,17		16,17	16,75		16,75		89,69				5,96
14.02.2026	24,00		119,31	103,38	15,93	89,89	44,42	45,47	6,80	4,90	17,77		17,77	18,40		18,40		89,65				6,14
15.02.2026	24,00		121,56	103,47	18,09	90,42	44,28	46,14	6,80	4,90	19,91		19,91	20,62		20,62		90,22				6,42
16.02.2026	24,00		122,09	107,30	14,79	89,73	45,23	44,50	6,80	4,90	16,74		16,74	17,34		17,34		89,37				6,11
17.02.2026	24,00		124,29	107,99	16,30	90,21	45,73	44,48	6,80	4,90	18,22		18,22	18,86		18,86		90,03				6,28
18.02.2026	24,00		122,55	105,50	17,05	89,87	45,37	44,50	6,80	4,90	18,88		18,88	19,53		19,53		89,63				6,23
19.02.2026	24,00		123,33	105,96	17,37	89,91	45,25	44,66	6,80	4,90	19,27		19,27	19,94		19,94		89,78				6,30
20.02.2026	24,00		123,99	106,54	17,45	90,09	45,30	44,79	6,80	4,90	19,26		19,26	19,96		19,96		89,89				6,35
21.02.2026	24,00		126,70	110,71	15,99	89,41	46,30	43,11	6,80	4,90	17,86		17,86	18,51		18,51		89,07				6,21
22.02.2026	24,00		127,95	112,24	15,71	90,13	47,54	42,59	6,80	4,90	17,62		17,62	18,24		18,24		89,81				6,20
Среднее	24,00		122,67	106,55	16,12	90,27	45,40	44,87	6,80	4,90	17,94		17,94	18,57		18,57		90,05				6,24
Итого	744,00		3802,65	3303,06	499,59						555,99		555,99	575,82		575,82						193,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	15763,7	13816,70	2251,66		2311,22			745,35	3010,00
23.02.2026	19692,1	17230,10	2825,02		2905,05			996,76	3778,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 193,34 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 575,82 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,12 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ температуру на
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации