

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А			Договор:	36980.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Матюшенко пер, д. 10, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	126838		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 226008			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,067	30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1637						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0538						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84,1519			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,52 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		104,53	95,21	9,32	93,24	55,39	37,85	6,80	4,90	7,73		7,73	8,00		8,00		92,73				4,48
24.01.2026	24,00	*	103,96	94,44	9,52	93,36	54,99	38,37	6,80	4,90	8,03		8,03	8,33		8,33		92,83				4,52
25.01.2026	24,00		102,34	93,00	9,34	93,06	54,18	38,88	6,80	4,90	7,87		7,87	8,17		8,17		92,49				4,49
26.01.2026	24,00	*	107,21	97,46	9,75	93,07	54,89	38,18	6,80	4,90	8,13		8,13	8,42		8,42		92,60				4,64
27.01.2026	24,00		112,17	101,92	10,25	93,86	56,56	37,30	6,80	4,90	8,19		8,19	8,50		8,50		93,25				4,78
28.01.2026	24,00	*	112,27	102,57	9,70	93,85	56,81	37,04	6,80	4,90	7,58		7,58	7,84		7,84		93,27				4,72
29.01.2026	24,00	*	111,89	101,66	10,23	92,91	56,02	36,89	6,80	4,90	8,23		8,23	8,53		8,53		92,37				4,71
30.01.2026	24,00	*	112,04	102,02	10,02	93,79	56,44	37,35	6,80	4,90	7,94		7,94	8,26		8,26		93,40				4,76
31.01.2026	24,00	*	110,47	100,01	10,46	93,28	55,36	37,92	6,80	4,90	8,51		8,51	8,77		8,77		92,61				4,78
01.02.2026	24,00	*	110,22	99,11	11,11	93,65	54,79	38,86	6,80	4,90	9,13		9,13	9,46		9,46		93,25				4,90
02.02.2026	24,00		112,44	102,43	10,01	93,88	56,00	37,88	6,80	4,90	7,94		7,94	8,26		8,26		93,43				4,83
03.02.2026	24,00	*	112,32	102,31	10,01	93,44	56,11	37,33	6,80	4,90	8,00		8,00	8,29		8,29		92,87				4,77
04.02.2026	24,00		112,17	101,93	10,24	93,24	55,82	37,42	6,80	4,90	8,22		8,22	8,49		8,49		92,66				4,78
05.02.2026	24,00	*	110,10	101,19	8,91	93,63	55,74	37,89	6,80	4,90	6,88		6,88	7,15		7,15		93,10				4,68
06.02.2026	24,00	*	110,91	100,59	10,32	93,23	55,22	38,01	6,80	4,90	8,39		8,39	8,68		8,68		92,81				4,79
07.02.2026	24,00	*	112,05	101,80	10,25	93,29	55,86	37,43	6,80	4,90	8,30		8,30	8,61		8,61		92,87				4,77
08.02.2026	24,00	*	114,79	104,07	10,72	94,43	57,10	37,33	6,80	4,90	8,67		8,67	9,02		9,02		94,21				4,91
09.02.2026	24,00		112,23	102,59	9,64	93,01	56,16	36,85	6,80	4,90	7,60		7,60	7,88		7,88		92,49				4,69
10.02.2026	24,00	*	113,38	103,48	9,90	92,90	56,85	36,05	6,80	4,90	7,85		7,85	8,12		8,12		92,39				4,66
11.02.2026	24,00	*	113,33	103,13	10,20	93,50	57,27	36,23	6,80	4,90	7,98		7,98	8,28		8,28		92,89				4,70
12.02.2026	24,00	*	113,40	102,52	10,88	92,63	56,81	35,82	6,80	4,90	8,68		8,68	8,98		8,98		92,10				4,69
13.02.2026	24,00	*	111,63	100,92	10,71	93,07	56,16	36,91	6,80	4,90	8,51		8,51	8,83		8,83		92,59				4,73
14.02.2026	24,00	*	111,15	100,37	10,78	92,59	55,42	37,17	6,80	4,90	8,64		8,64	8,97		8,97		92,07				4,74
15.02.2026	24,00	*	112,17	100,33	11,84	93,46	55,56	37,90	6,80	4,90	9,72		9,72	10,10		10,10		93,11				4,92
16.02.2026	24,00	*	113,23	102,31	10,92	93,74	56,52	37,22	6,80	4,90	8,72		8,72	9,01		9,01		93,22				4,84
17.02.2026	24,00	*	112,68	102,62	10,06	93,38	56,45	36,93	6,80	4,90	7,38		7,38	7,65		7,65		92,85				4,74
18.02.2026	24,00	*	111,92	101,92	10,00	93,85	56,68	37,17	6,80	4,90	6,35		6,35	6,59		6,59		93,22				4,74
19.02.2026	24,00	*	112,22	102,40	9,82	93,53	56,54	36,99	6,80	4,90	5,77		5,77	5,98		5,98		92,93				4,72
20.02.2026	24,00	*	112,74	102,70	10,04	93,44	56,36	37,08	6,80	4,90	4,20		4,20	4,38		4,38		92,70				4,76
21.02.2026	24,00	*	115,82	104,81	11,01	93,60	57,29	36,31	6,80	4,90	3,81		3,81	3,97		3,97		92,98				4,85
22.02.2026	24,00	*	115,57	105,85	9,72	93,52	57,69	35,83	6,80	4,90	2,98		2,98	3,09		3,09		92,87				4,71
Среднее	24,00		111,40	101,22	10,18	93,40	56,10	37,30	6,80	4,90	7,61		7,61	7,89		7,89		92,88				4,74
Итого	744,00		3453,35	3137,67	315,68						235,93		235,93	244,61		244,61						146,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	85710,6	78335,90	7042,32		7223,33			2558,48	19270,00
23.02.2026	89269,1	81569,60	7285,75		7475,74			2732,34	20038,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 146,72 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 244,61 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 0,08 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество энергии (от абонента)

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD