

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9038.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 14, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23561
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2298	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0033		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0015		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69,8127	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	95,88	95,82	0,06	93,65	55,02	38,63	6,80	4,90	0,22		0,22	0,22		0,22		51,58		5,80		3,71
24.01.2026	24,00	*	95,44	95,40	0,04	93,78	54,79	38,99	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		54,59		5,80		3,73
25.01.2026	24,00	*	93,82	93,78	0,04	93,47	53,78	39,69	6,80	4,90	0,11		0,11	0,11		0,11		49,60		5,80		3,73
26.01.2026	24,00	*	98,31	98,30	0,01	93,52	54,07	39,45	6,80	4,90	0,15		0,15	0,15		0,15		49,83		5,80		3,89
27.01.2026	24,00	*	103,04	103,04	0,00	94,25	55,83	38,42	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		52,29		5,80		3,97
28.01.2026	24,00	*	101,72	101,69	0,03	94,22	55,91	38,31	6,80	4,90	0,18		0,18	0,18		0,18		52,58		5,80		3,91
29.01.2026	24,00	*	102,48	102,48	0,00	93,30	55,63	37,67	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		48,13		5,80		3,87
30.01.2026	24,00	*	103,19	103,14	0,05	94,19	56,24	37,95	6,80	4,90	0,20		0,20	0,20		0,20		54,82		5,80		3,93
31.01.2026	24,00	*	101,05	101,04	0,01	93,69	54,88	38,81	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		52,27		5,80		3,93
01.02.2026	24,00	*	100,10	100,10	0,00	94,05	54,03	40,02	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		49,44		5,80		4,02
02.02.2026	24,00	*	99,53	99,53	0,00	94,25	54,54	39,71	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		50,70		5,80		3,96
03.02.2026	24,00	*	102,28	102,28	0,00	93,81	55,04	38,77	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,96		5,80		3,98
04.02.2026	24,00	*	103,23	103,23	0,00	93,62	55,29	38,33	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		44,60		5,80		3,97
05.02.2026	24,00	*	102,42	102,37	0,05	94,03	55,39	38,64	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		54,15		5,80		3,97
06.02.2026	24,00	*	101,96	101,79	0,17	93,60	54,54	39,06	6,80	4,90	0,25		0,25	0,25		0,25		55,67		5,80		4,00
07.02.2026	24,00	*	102,94	102,94	0,00	93,67	55,11	38,56	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		31,72		5,80		3,98
08.02.2026	24,00	*	98,32	98,32	0,00	94,82	55,20	39,62	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,20		5,80		3,91
09.02.2026	24,00	*	99,09	98,87	0,22	93,35	55,14	38,21	6,80	4,90	0,39		0,39	0,39		0,39		57,14		5,80		3,80
10.02.2026	24,00	*	81,64	81,64	0,00	93,20	51,88	41,32	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		43,35		5,80		3,38
11.02.2026	24,00	*	86,58	86,57	0,01	93,84	53,39	40,45	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		49,10		5,80		3,51
12.02.2026	24,00	*	95,17	95,17	0,00	93,00	54,83	38,17	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		51,39		5,80		3,64
13.02.2026	24,00	*	101,12	101,06	0,06	93,45	55,50	37,95	6,80	4,90	0,17		0,17	0,17		0,17		54,13		5,80		3,85
14.02.2026	24,00	*	100,48	100,48	0,00	92,98	54,73	38,25	6,80	4,90	0,03		0,03	0,03		0,03		53,23		5,80		3,85
15.02.2026	24,00	*	100,33	100,26	0,07	93,86	54,58	39,28	6,80	4,90	0,20		0,20	0,20		0,20		49,32		5,80		3,95
16.02.2026	24,00	*	98,58	98,46	0,12	94,12	54,87	39,25	6,80	4,90	0,32		0,32	0,32		0,32		53,27		5,80		3,88
17.02.2026	24,00	*	102,51	102,51	0,00	93,78	55,89	37,89	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		51,24		5,80		3,89
18.02.2026	24,00	*	100,17	100,07	0,10	94,21	55,70	38,51	6,80	4,90	0,23		0,23	0,23		0,23		53,78		5,80		3,87
19.02.2026	24,00	*	101,42	101,42	0,00	93,92	55,95	37,97	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		51,82		5,80		3,86
20.02.2026	24,00	*	102,74	102,74	0,00	93,81	56,02	37,79	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		53,15		5,80		3,89
21.02.2026	24,00	*	69,97	69,92	0,05	93,87	50,28	43,59	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		43,39		5,80		3,06
22.02.2026																						
Среднее	24,00		98,18	98,15	0,04	93,78	54,80	38,98	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		49,38		5,80		3,83
Итого	720,00		2945,51	2944,42	1,09						3,71		3,71	3,71		3,71						114,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	54124,5	54137,70	84,01		90,75			1795,57	27396,00
22.02.2026	57162,4	57174,40	87,90		94,64			1914,35	28140,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 118,72 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 3,83 м.куб.

24 час 3,83 Гкал
24 час 0,12 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
0 Гкал Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

Ответственный за прибор учета: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

Представитель теплоснабжающей организации