Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В**	Договор: **32785.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Матюшенко пер, д. 16, лит. В**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**105379**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **08.09.2029** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 207187**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3512**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0089**	Qгвс.=	**0,3211**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0089**	Qгвс.ср=	**0,0869**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**106,694**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**3,56**	Gгвс.=	**34,76**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

			Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	113,04	99,92	13,12	93,02	49,33	43,69	6,80	4,90	10,00		10,00	10,37		10,37		91,36				5,59
24.01.2026	24,00	*	115,08	100,06	15,02	93,16	49,03	44,13	6,80	4,90	11,89		11,89	12,31		12,31		91,72				5,82
25.01.2026	24,00	*	115,78	99,54	16,24	92,88	48,40	44,48	6,80	4,90	13,05		13,05	13,54		13,54		91,47				5,94
26.01.2026	24,00	*	114,98	100,20	14,78	92,87	48,00	44,87	6,80	4,90	11,52		11,52	11,95		11,95		91,54				5,88
27.01.2026	24,00		115,89	100,80	15,09	93,64	48,50	45,14	6,80	4,90	11,85		11,85	12,30		12,30		92,06				5,97
28.01.2026	24,00	*	115,14	100,43	14,71	93,62	48,52	45,10	6,80	4,90	11,52		11,52	11,94		11,94		92,09				5,92
29.01.2026	24,00		115,05	100,09	14,96	92,67	48,01	44,66	6,80	4,90	11,74		11,74	12,17		12,17		91,23				5,86
30.01.2026	24,00	*	114,65	99,92	14,73	93,54	48,20	45,34	6,80	4,90	11,55		11,55	11,97		11,97		92,14				5,92
31.01.2026	24,00	*	114,84	99,74	15,10	93,03	47,61	45,42	6,80	4,90	11,98		11,98	12,40		12,40		91,33				5,95
01.02.2026	24,00	*	116,46	100,04	16,42	93,43	47,17	46,26	6,80	4,90	13,20		13,20	13,68		13,68		92,15				6,17
02.02.2026	24,00	*	115,56	100,96	14,60	93,63	47,72	45,91	6,80	4,90	11,23		11,23	11,63		11,63		92,14				6,01
03.02.2026	24,00	*	114,23	100,15	14,08	93,18	47,66	45,52	6,80	4,90	10,91		10,91	11,30		11,30		91,49				5,88
04.02.2026	24,00	*	114,21	100,05	14,16	92,99	47,45	45,54	6,80	4,90	11,10		11,10	11,48		11,48		91,37				5,88
05.02.2026	24,00	*	114,85	99,69	15,16	93,39	47,51	45,88	6,80	4,90	12,06		12,06	12,51		12,51		91,95				5,99
06.02.2026	24,00	*	113,75	99,78	13,97	92,98	47,03	45,95	6,80	4,90	10,89		10,89	11,28		11,28		91,49				5,89
07.02.2026	24,00	*	113,92	100,24	13,68	93,04	47,42	45,62	6,80	4,90	10,60		10,60	10,98		10,98		91,62				5,86
08.02.2026	24,00	*	117,55	101,39	16,16	94,19	48,31	45,88	6,80	4,90	12,90		12,90	13,38		13,38		93,18				6,19
09.02.2026	24,00	*	114,62	100,25	14,37	92,75	47,69	45,06	6,80	4,90	11,17		11,17	11,59		11,59		91,28				5,86
10.02.2026	24,00	*	158,34	143,64	14,70	92,96	55,33	37,63	6,80	4,90	10,62		10,62	10,99		10,99		91,25				6,79
11.02.2026	24,00	*	209,15	192,57	16,58	93,63	61,08	32,55	6,80	4,90	11,20		11,20	11,61		11,61		91,97				7,84
12.02.2026	24,00	*	207,14	191,21	15,93	92,79	61,58	31,21	6,80	4,90	10,09		10,09	10,43		10,43		91,15				7,46
13.02.2026	24,00	*	202,98	186,94	16,04	93,22	61,10	32,12	6,80	4,90	10,27		10,27	10,64		10,64		91,56				7,52
14.02.2026	24,00	*	202,03	185,87	16,16	92,73	60,56	32,17	6,80	4,90	10,66		10,66	11,03		11,03		91,12				7,49
15.02.2026	24,00		204,20	185,88	18,32	93,60	60,81	32,79	6,80	4,90	12,77		12,77	13,26		13,26		92,44				7,83
16.02.2026	24,00	*	205,15	189,49	15,66	93,90	62,00	31,90	6,80	4,90	10,35		10,35	10,74		10,74		92,32				7,54
17.02.2026	24,00	*	206,01	189,76	16,25	93,54	62,14	31,40	6,80	4,90	10,94		10,94	11,35		11,35		92,01				7,50
18.02.2026	24,00	*	205,45	188,94	16,51	93,99	62,85	31,14	6,80	4,90	11,23		11,23	11,66		11,66		92,47				7,46
19.02.2026	24,00	*	205,41	189,45	15,96	93,67	62,60	31,07	6,80	4,90	10,65		10,65	11,02		11,02		92,21				7,40
20.02.2026	24,00	*	206,55	190,13	16,42	93,59	62,58	31,01	6,80	4,90	10,99		10,99	11,40		11,40		91,88				7,46
21.02.2026	24,00	*	206,17	189,80	16,37	93,71	63,55	30,16	6,80	4,90	10,79		10,79	11,20		11,20		92,29				7,28
22.02.2026	24,00	*	205,23	189,60	15,63	93,64	64,37	29,27	6,80	4,90	10,21		10,21	10,58		10,58		92,13				7,03
Среднее	24,00		151,40	136,02	15,38	93,32	53,68	39,64	6,80	4,90	11,29		11,29	11,70		11,70		91,82				6,55
Итого	**744,00**		**4693,41**	**4216,53**	**476,88**						**349,93**		**349,93**	**362,69**		**362,69**						**203,18**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	5805,78	5034,59	578,62		633,70			305,58	1139,00
23.02.2026	10613,6	9351,16	939,69		1007,95			547,66	1907,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,24** °C **0,11** Гкал

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **203,07** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **362,69** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **25.02.26** 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD