

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.24			
Подающ.тр.(М1): № 519403	Расходомер:	ПРЭМ 40 B1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер:	ПРЭМ 40 B1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер:	ПРЭМ 32 B1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							Общее теплотр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.01.26	24,00	-																					
24.01.26	24,00	-																					
25.01.26	24,00	-																					
26.01.26	24,00	-																					
27.01.26	24,00	-																					
28.01.26	24,00	-																					
29.01.26	24,00	-																					
30.01.26	24,00	-																					
31.01.26	24,00	-																					
01.02.26	24,00	-																					
02.02.26	24,00	-																					
03.02.26	24,00	-																					
04.02.26	24,00	-																					
05.02.26	24,00	-																					
06.02.26	24,00	-																					
07.02.26	24,00	-																					
08.02.26	24,00	-																					
09.02.26	24,00	-																					
10.02.26	24,00	-																					
11.02.26	24,00	-																					
12.02.26	24,00	-																					
13.02.26	24,00	-																					
14.02.26	24,00	-																					
15.02.26	24,00	-																					
16.02.26	24,00	-																					
17.02.26	24,00	-																					
18.02.26	24,00	-																					
19.02.26	24,00	-																					
20.02.26	24,00	-	78,93	63,11	15,82	88,68	46,01	42,67	0,69	0,49	17,78	-	17,78	18,38	-	18,38	-	88,59	-	-	-	4,10	
21.02.26	24,00	-	79,80	74,01	5,79	88,10	47,44	40,66	0,69	0,49	16,70	-	16,70	17,26	-	17,26	-	87,98	-	-	-	3,52	
22.02.26	24,00	-	81,58	74,85	6,73	88,86	48,95	39,91	0,69	0,49	17,58	-	17,58	18,17	-	18,17	-	88,74	-	-	-	3,59	
Среднее	24,00	-	80,10	70,66	9,45	88,55	47,47	41,08	1,69	0,49	17,35		17,35	17,94		17,94		88,44				3,74	
Итого	744,00	-	240,31	211,97	28,34						52,06		52,06			53,81		53,81				11,21	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.01.26	4393,590	3845,210	1122,380		1156,860		-	92,820	1235,000
	22.02.26	7105,750	5758,510	1925,850		1988,400		-	164,365	1979,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **672** час 104,72 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **672** час 270 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 0.24 °C 0,07 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 115,93 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 298,92 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отрегулировать температуру на линии
ГВС.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD