

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:			Часовые и суточные архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2023 0:00:00			Тхв, гр.С= 0.24		
Вычислитель: БКТ-7 №208257			Режим (схема):			Термопреобр.: КТСП-Н			№ 17682Г		
Подающ.тр.(М1): № 519025			Gmin= 0,067			Gmax= 30			Термопреобр.: КТСП-Н		
Обратн.тр.(М2): № 522783			Gmin= 0,067			Gmax= 30			№ 17682Х		
Тр. ГВС(М3): № 522491			Расходомер: ПРЭМ 32 Б1			Gmin= 12			Термопреобр.: ТСП-Н		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Расходомер: ПРЭМ 32 Б1			Gmax=			№ 3991		
Тр.подпитки(В5):			Расходомер: ПРЭМ 20 Б1			Gmin=			№		
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			Термопреобр.: Преобр.давления:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот=			Qвент.=			Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=			Qгвс.ср=			Qгвс=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот=			Gвент.=			Gтех.пот.=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																							Общее теплотпотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Гкал	
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.01.26	24,00	-	107,86	102,93	4,93	91,05	58,77	32,28	0,69	0,49	57,27	-	57,27	59,35	-	59,35	-	91,11	-	-	-		
24.01.26	24,00	-	106,93	100,97	5,96	91,14	58,43	32,71	0,69	0,49	57,47	-	57,47	59,56	-	59,56	-	91,21	-	-	-		
25.01.26	24,00	-	103,98	98,50	5,48	90,44	57,51	32,93	0,69	0,49	55,69	-	55,69	57,66	-	57,66	-	90,49	-	-	-		
26.01.26	24,00	-	103,00	97,90	5,10	90,73	57,14	33,59	0,69	0,49	54,93	-	54,93	56,90	-	56,90	-	90,80	-	-	-		
27.01.26	24,00	-	105,71	101,17	4,54	91,32	58,23	33,09	0,69	0,49	55,99	-	55,99	58,03	-	58,03	-	91,39	-	-	-		
28.01.26	24,00	-	106,89	101,37	5,52	91,08	58,21	32,87	0,69	0,49	56,86	-	56,86	58,95	-	58,95	-	91,14	-	-	-		
29.01.26	24,00	-	104,47	99,56	4,91	91,57	57,71	33,86	0,69	0,49	55,30	-	55,30	57,33	-	57,33	-	91,62	-	-	-		
30.01.26	24,00	-	106,02	100,34	5,68	91,43	58,05	33,38	0,69	0,49	56,53	-	56,53	58,60	-	58,60	-	91,49	-	-	-		
31.01.26	24,00	-	102,66	95,66	7,00	91,23	56,47	34,76	0,69	0,49	55,23	-	55,23	57,25	-	57,25	-	91,29	-	-	-		
01.02.26	24,00	-	101,01	93,91	7,10	91,51	55,45	36,06	0,69	0,49	54,40	-	54,40	56,42	-	56,42	-	91,56	-	-	-		
02.02.26	24,00	-	106,67	100,84	5,83	91,35	57,39	33,96	0,69	0,49	56,71	-	56,71	58,82	-	58,82	-	91,42	-	-	-		
03.02.26	24,00	-	104,91	98,90	6,01	90,63	57,27	33,36	0,69	0,49	55,94	-	55,94	57,97	-	57,97	-	90,69	-	-	-		
04.02.26	24,00	-	103,22	97,91	5,31	90,69	57,08	33,61	0,69	0,49	54,75	-	54,75	56,72	-	56,72	-	90,75	-	-	-		
05.02.26	24,00	-	102,79	96,60	6,19	91,14	56,94	34,20	0,69	0,49	54,85	-	54,85	56,84	-	56,84	-	91,20	-	-	-		
06.02.26	24,00	-	100,15	94,75	5,40	90,30	55,56	34,74	0,69	0,49	53,06	-	53,06	55,00	-	55,00	-	90,36	-	-	-		
07.02.26	24,00	-	104,89	98,44	6,45	91,00	57,01	33,99	0,69	0,49	56,11	-	56,11	58,15	-	58,15	-	91,07	-	-	-		
08.02.26	24,00	-	107,31	101,69	5,62	91,41	58,57	32,84	0,69	0,49	57,06	-	57,06	59,13	-	59,13	-	91,47	-	-	-		
09.02.26	24,00	-	107,64	101,42	6,22	90,92	58,09	32,83	0,69	0,49	57,53	-	57,53	59,61	-	59,61	-	90,99	-	-	-		
10.02.26	24,00	-	110,68	105,15	5,53	90,63	59,26	31,37	0,69	0,49	58,75	-	58,75	60,88	-	60,88	-	90,71	-	-	-		
11.02.26	24,00	-	109,85	104,93	4,92	90,84	59,75	31,09	0,69	0,49	58,01	-	58,01	60,11	-	60,11	-	90,91	-	-	-		
12.02.26	24,00	-	108,15	102,57	5,58	90,14	58,73	31,41	0,69	0,49	57,30	-	57,30	59,34	-	59,34	-	90,22	-	-	-		
13.02.26	24,00	-	103,03	97,52	5,51	90,48	56,94	33,54	0,69	0,49	54,52	-	54,52	56,47	-	56,47	-	90,55	-	-	-		
14.02.26	24,00	-	102,67	96,50	6,17	90,40	56,05	34,35	0,69	0,49	54,66	-	54,66	56,63	-	56,63	-	90,45	-	-	-		
15.02.26	24,00	-	102,87	96,73	6,14	91,03	56,40	34,63	0,69	0,49	54,91	-	54,91	56,93	-	56,93	-	91,08	-	-	-		
16.02.26	24,00	-	107,14	100,95	6,19	90,30	57,52	32,78	0,69	0,49	57,16	-	57,16	59,21	-	59,21	-	90,36	-	-	-		
17.02.26	24,00	-	107,07	101,73	5,34	90,83	58,16	32,67	0,69	0,49	56,70	-	56,70	58,77	-	58,77	-	90,89	-	-	-		
18.02.26	24,00	-	104,59	99,06	5,53	90,44	57,67	32,77	0,69	0,49	55,54	-	55,54	57,51	-	57,51	-	90,50	-	-	-		
19.02.26	24,00	-	105,09	99,41	5,68	90,47	57,37	33,10	0,69	0,49	55,73	-	55,73	57,75	-	57,75	-	90,54	-	-	-		
20.02.26	24,00	-	105,44	100,07	5,37	90,67	57,87	32,80	0,69	0,49	55,88	-	55,88	57,89	-	57,89	-	90,74	-	-	-		
21.02.26	24,00	-	111,49	105,08	6,41	90,01	58,78	31,23	0,69	0,49	59,50	-	59,50	61,60	-	61,60	-	90,06	-	-	-		
22.02.26	24,00	-	112,61	107,05	5,56	90,71	60,11	30,60	0,69	0,49	59,59	-	59,59	61,76	-	61,76	-	90,77	-	-	-		
Среднее	24,00	-	105,70	99,99	5,72	90,84	57,69	33,14	0,69	0,49	56,26	-	56,26	58,29	-	58,29	-	90,90	-	-	0,00		
Итого	744,00	-	3276,79	3099,61	177,18	-	-	-	-	-	1743,93	-	1743,93	1807,14	-	1807,14	-	-	-	-	-		

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тс (°C)
	22.01.26		42050,400	39084,410	12331,940		12676,860		-	969,487	9108,000
	22.02.26		45327,190	42184,020	14075,870		14484,000		-	1128,121	9852,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: м3
Период превышения t2: 0,24
Корректировка на температуру холодной воды: °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,04
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 118,93
180,80

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:51 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD