

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026  
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туиковое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №204697		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.24	
Подающ.тр.(M1): № 528361	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления: №					
Обратн.тр.(M2): № 121384	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления: №					
Тр. ГВС(M3): № 121385	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления: №					
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №					
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №					
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е Qобщ.	
	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3	°С	°С		МПа
23.01.26	24,00	-	181,03	172,90	8,13	90,30	69,33	20,97	0,69	0,49	33,26	-	33,26	34,01	-	34,01	-	70,26	-	-	-	4,38
24.01.26	24,00	-	178,11	170,33	7,78	90,27	68,86	21,41	0,69	0,49	32,94	-	32,94	33,68	-	33,68	-	69,88	-	-	-	4,37
25.01.26	24,00	-	175,57	166,51	9,06	89,54	67,85	21,69	0,69	0,49	34,04	-	34,04	34,78	-	34,78	-	69,45	-	-	-	4,44
26.01.26	24,00	-	175,10	166,79	8,31	89,79	67,86	21,93	0,69	0,49	33,27	-	33,27	34,01	-	34,01	-	69,42	-	-	-	4,42
27.01.26	24,00	-	179,17	171,17	8,00	90,42	68,94	21,48	0,69	0,49	32,67	-	32,67	33,42	-	33,42	-	69,74	-	-	-	4,42
28.01.26	24,00	-	178,33	169,44	8,89	90,29	69,14	21,15	0,69	0,49	33,44	-	33,44	34,20	-	34,20	-	69,85	-	-	-	4,40
29.01.26	24,00	-	176,44	166,12	10,32	90,75	69,02	21,73	0,69	0,49	34,66	-	34,66	35,46	-	35,46	-	69,89	-	-	-	4,56
30.01.26	24,00	-	178,29	170,26	8,03	90,56	69,03	21,53	0,69	0,49	32,18	-	32,18	32,91	-	32,91	-	69,84	-	-	-	4,41
31.01.26	24,00	-	174,01	164,80	9,21	90,35	67,50	22,85	0,69	0,49	33,42	-	33,42	34,17	-	34,17	-	69,44	-	-	-	4,62
01.02.26	24,00	-	172,85	164,25	8,60	90,64	66,84	23,80	0,69	0,49	32,85	-	32,85	33,58	-	33,58	-	69,29	-	-	-	4,70
02.02.26	24,00	-	179,91	169,98	9,93	90,53	68,79	21,74	0,69	0,49	33,97	-	33,97	34,72	-	34,72	-	69,76	-	-	-	4,61
03.02.26	24,00	-	176,43	167,51	8,92	89,80	68,31	21,49	0,69	0,49	33,16	-	33,16	33,89	-	33,89	-	69,36	-	-	-	4,42
04.02.26	24,00	-	176,49	165,38	11,11	89,82	67,83	21,99	0,69	0,49	34,90	-	34,90	35,67	-	35,67	-	69,48	-	-	-	4,65
05.02.26	24,00	-	175,11	164,56	10,55	90,36	67,80	22,56	0,69	0,49	34,49	-	34,49	35,26	-	35,26	-	69,53	-	-	-	4,68
06.02.26	24,00	-	174,39	165,03	9,36	89,62	66,51	23,11	0,69	0,49	33,40	-	33,40	34,13	-	34,13	-	69,43	-	-	-	4,67
07.02.26	24,00	-	176,97	168,24	8,73	90,41	67,90	22,51	0,69	0,49	32,91	-	32,91	33,63	-	33,63	-	69,64	-	-	-	4,59
08.02.26	24,00	-	180,50	170,29	10,21	90,95	69,50	21,45	0,69	0,49	34,14	-	34,14	34,90	-	34,90	-	70,32	-	-	-	4,60
09.02.26	24,00	-	181,17	171,44	9,73	90,46	69,10	21,36	0,69	0,49	33,41	-	33,41	34,16	-	34,16	-	70,02	-	-	-	4,56
10.02.26	24,00	-	186,51	178,92	7,59	90,40	70,74	19,66	0,69	0,49	32,08	-	32,08	32,83	-	32,83	-	71,51	-	-	-	4,22
11.02.26	24,00	-	185,11	175,41	9,70	90,63	71,14	19,49	0,69	0,49	34,12	-	34,12	34,94	-	34,94	-	71,96	-	-	-	4,31
12.02.26	24,00	-	179,91	169,51	10,40	89,97	69,63	20,34	0,69	0,49	34,73	-	34,73	35,52	-	35,52	-	70,43	-	-	-	4,40
13.02.26	24,00	-	173,88	165,12	8,76	90,34	67,76	22,58	0,69	0,49	33,30	-	33,30	34,05	-	34,05	-	69,34	-	-	-	4,54
14.02.26	24,00	-	174,13	165,52	8,61	90,23	66,86	23,37	0,69	0,49	33,10	-	33,10	33,85	-	33,85	-	69,39	-	-	-	4,66
15.02.26	24,00	-	174,27	163,98	10,29	90,79	67,15	23,64	0,69	0,49	34,50	-	34,50	35,28	-	35,28	-	69,34	-	-	-	4,83
16.02.26	24,00	-	178,44	170,08	8,36	90,08	68,45	21,63	0,69	0,49	32,84	-	32,84	33,56	-	33,56	-	69,54	-	-	-	4,45
17.02.26	24,00	-	178,30	169,13	9,17	90,62	69,22	21,40	0,69	0,49	33,46	-	33,46	34,21	-	34,21	-	70,23	-	-	-	4,47
18.02.26	24,00	-	174,70	165,53	9,17	90,27	68,59	21,68	0,69	0,49	33,31	-	33,31	34,04	-	34,04	-	69,45	-	-	-	4,43
19.02.26	24,00	-	175,78	166,55	9,23	90,32	68,47	21,85	0,69	0,49	33,37	-	33,37	34,12	-	34,12	-	69,69	-	-	-	4,49
20.02.26	24,00	-	176,62	167,62	9,00	90,45	68,80	21,65	0,69	0,49	32,80	-	32,80	33,53	-	33,53	-	69,80	-	-	-	4,46
21.02.26	24,00	-	183,88	173,55	10,33	89,84	69,66	20,18	0,69	0,49	34,43	-	34,43	35,19	-	35,19	-	70,48	-	-	-	4,45
22.02.26	24,00	-	186,02	177,34	8,68	90,52	71,22	19,30	0,69	0,49	32,97	-	32,97	33,73	-	33,73	-	72,03	-	-	-	4,22
Среднее	24,00	-	177,98	168,81	9,17	90,30	68,64	21,66	0,69	0,49	33,49	-	33,49	34,24	-	34,24	-	69,93	-	-	0,00	4,50
Итого	744,00	-	5517,42	5233,26	284,16	-	-	-	-	-	1038,12	-	1038,12	1061,43	-	1061,43	-	-	-	-	-	139,37

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.26	16713,260	15836,660	3889,900		3979,130		-	273,968
	22.02.26	22230,680	21069,920	4928,020		5040,560		-	346,596	3132,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.24 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 139,30 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 289,96 м3

Гкал м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 16:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD