Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206117			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.24		
Подающ.тр.(М1):	№ 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.26	24,00	-	138,54	118,63	19,91	90,70	51,03	39,67	0,69	0,49	83,54	-	83,54	86,57	-	86,57	-	90,69	-	-	-	6,52
24.01.26	24,00	-	138,39	116,89	21,50	90,67	50,37	40,30	0,69	0,49	84,11	-	84,11	87,14	-	87,14	-	90,62	-	-	-	6,67
25.01.26	24,00	-	136,74	114,47	22,27	89,09	49,22	39,87	0,69	0,49	83,46	-	83,46	86,45	-	86,45	-	89,76	-	-	-	6,56
26.01.26	24,00	-	134,84	114,04	20,80	89,33	48,84	40,49	0,69	0,49	81,88	-	81,88	84,79	-	84,79	-	90,04	-	-	-	6,48
27.01.26	24,00	-	138,57	117,27	21,30	89,93	50,16	39,77	0,69	0,49	83,89	-	83,89	86,94	-	86,94	-	90,69	-	-	-	6,59
28.01.26	24,00	-	138,52	117,53	20,99	89,75	50,34	39,41	0,69	0,49	83,68	-	83,68	86,71	-	86,71	-	90,51	-	-	-	6,52
29.01.26	24,00	-	111,24	88,09	23,15	90,05	48,58	41,47	0,69	0,49	62,19	-	62,19	64,28	-	64,28	-	87,28	-	-	-	5,75
30.01.26	24,00	-	68,36	44,32	24,04	89,75	40,90	48,85	0,69	0,49	23,22	-	23,22	23,79	-	23,79	-	72,85	-	-	-	4,33
31.01.26	24,00	-	68,11	40,97	27,14	89,50	39,24	50,26	0,69	0,49	26,03	-	26,03	26,68	-	26,68	-	72,59	-	-	-	4,49
01.02.26	24,00	-	68,13	40,17	27,96	90,13	38,05	52,08	0,69	0,49	26,90	-	26,90	27,54	-	27,54	-	72,98	-	-	-	4,62
02.02.26	24,00	-	109,17	86,36	22,81	90,54	46,94	43,60	0,69	0,49	56,65	-	56,65	58,60	-	58,60	-	88,28	-	-	-	5,84
03.02.26	24,00	-	138,35	115,82	22,53	90,00	49,87	40,13	0,69	0,49	83,46	-	83,46	86,43	-	86,43	-	90,01	-	-	-	6,68
04.02.26	24,00	-	136,27	114,76	21,51	90,11	49,80	40,31	0,69	0,49	82,16	-	82,16	85,10	-	85,10	-	90,02	-	-	-	6,57
05.02.26	24,00	-	134,13	113,54	20,59	90,37	49,72	40,65	0,69	0,49	80,75	-	80,75	83,64	-	83,64	-	90,46	-	-	-	6,49
06.02.26	24,00	-	132,25	111,52	20,73	89,17	48,55	40,62	0,69	0,49	79,91	-	79,91	82,77	-	82,77	-	89,68	-	-	-	6,39
07.02.26	24,00	-	137,11	115,25	21,86	90,48	49,91	40,57	0,69	0,49	83,12	-	83,12	86,09	-	86,09	-	90,39	-	-	-	6,66
08.02.26	24,00	-	139,78	118,00	21,78	90,86	51,00	39,86	0,69	0,49	84,55	-	84,55	87,60	-	87,60	-	90,81	-	-	-	6,69
09.02.26	24,00	-	138,01	118,13	19,88	90,36	50,68	39,68	0,69	0,49	82,88	-	82,88	85,84	-	85,84	-	90,28	-	-	-	6,49
10.02.26	24,00	-	141,02	121,19	19,83	90,13	51,61	38,52	0,69	0,49	84,68	-	84,68	87,67	-	87,67	-	90,05	-	-	-	6,47
11.02.26	24,00	-	140,72	120,94	19,78	90,35	51,74	38,61	0,69	0,49	84,41	-	84,41	87,43	-	87,43	-	90,27	-	-	-	6,46
12.02.26	24,00	-	139,33	118,74	20,59	89,70	51,01	38,69	0,69	0,49	83,96	-	83,96	86,92	-	86,92	-	89,62	-	-	-	6,45
13.02.26	24,00	-	134,80	113,85	20,95	90,03	49,72	40,31	0,69	0,49	81,69	-	81,69	84,58	-	84,58	-	89,96	-	-	-	6,49
14.02.26	24,00	-	132,92	112,86	20,06	89,94	49,29	40,65	0,69	0,49	80,36	-	80,36	83,21	-	83,21	-	89,85	-	-	-	6,40
15.02.26	24,00	-	134,97	112,92	22,05	90,45	49,33	41,12	0,69	0,49	82,36	-	82,36	85,31	-	85,31	-	90,39	-	-	-	6,65
16.02.26	24,00	-	137,86	116,98	20,88	89,75	50,17	39,58	0,69	0,49	83,51	-	83,51	86,44	-	86,44	-	89,70	-	-	-	6,52
17.02.26	24,00	-	137,56	117,98	19,58	90,30	50,74	39,56	0,69	0,49	82,96	-	82,96	85,90	-	85,90	-	90,21	-	-	-	6,45
18.02.26	24,00	-	135,87	115,27	20,60	89,95	50,10	39,85	0,69	0,49	82,67	-	82,67	85,60	-	85,60	-	89,85	-	-	-	6,46
19.02.26	24,00	-	135,58	115,65	19,93	89,92	49,96	39,96	0,69	0,49	82,19	-	82,19	85,11	-	85,11	-	89,91	-	-	-	6,42
20.02.26	24,00	-	135,82	115,87	19,95	89,97	50,17	39,80	0,69	0,49	82,12	-	82,12	85,05	-	85,05	-	90,04	-	-	-	6,42
21.02.26	24,00	-	141,57	120,73	20,84	89,30	51,08	38,22	0,69	0,49	85,88	-	85,88	88,90	-	88,90	-	89,45	-	-	-	6,49
22.02.26	24,00	-	142,43	122,42	20,01	89,86	52,01	37,85	0,69	0,49	85,87	-	85,87	88,94	-	88,94	-	90,14	-	-	-	6,44
Среднее	24,00	-	128,93	107,46	21,48	90,01	49,04	40,98	0,69	0,49	75,97	-	75,97	78,65	-	78,65	-	88,30	-	-	0,00	6,27
Итого	744,00	-	3996,96	3331,16	665,80	-	-	-	-	-	2355,04	-	2355,04	2438,02	-	2438,02	-	-	-	-	-	194,44

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.26	14465,310	12552,040	8648,440		8887,060		-	674,673	2531,000
	22.02.26	18462,270	15883,200	11003,480		11325,080		-	885,474	3275,000

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.24	°C	0,16	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			194,28	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			679,39	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **25.02.26** 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD