

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026
за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №207933										Режим (схема):									
Подающ.тр.(М1): № 133156										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(М2): № 400192										Тхв, гр.С= 0.24									
Тр. ГВС(М3): №										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(М4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)										лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gот=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						Общее теплотпр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Гкал
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.01.26	24,00	-	96,03	96,03	0,00	90,90	54,78	36,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
24.01.26	24,00	-	94,73	94,73	0,00	90,82	54,16	36,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
25.01.26	24,00	-	92,81	92,81	0,00	90,02	53,10	36,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
26.01.26	24,00	-	92,44	92,44	0,00	90,23	52,59	37,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
27.01.26	24,00	-	95,22	95,22	0,00	90,87	53,67	37,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
28.01.26	24,00	-	95,35	95,35	0,00	90,72	53,75	36,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
29.01.26	24,00	-	94,18	94,18	0,00	91,19	53,59	37,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
30.01.26	24,00	-	95,52	95,52	0,00	91,02	53,91	37,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
31.01.26	24,00	-	91,61	91,46	0,15	90,79	52,49	38,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
01.02.26	24,00	-	89,94	89,79	0,15	91,10	51,58	39,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
02.02.26	24,00	-	95,38	95,38	0,00	90,96	53,21	37,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
03.02.26	24,00	-	93,14	93,14	0,00	90,26	52,71	37,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
04.02.26	24,00	-	92,23	92,23	0,00	90,26	52,44	37,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
05.02.26	24,00	-	91,40	91,24	0,16	90,70	52,35	38,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
06.02.26	24,00	-	89,71	89,56	0,15	89,91	51,40	38,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47
07.02.26	24,00	-	93,28	92,81	0,47	90,61	52,63	37,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
08.02.26	24,00	-	95,22	95,22	0,00	91,09	53,75	37,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
09.02.26	24,00	-	95,32	95,32	0,00	90,50	53,53	36,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
10.02.26	24,00	-	97,78	97,78	0,00	90,25	54,46	35,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
11.02.26	24,00	-	97,79	97,79	0,00	90,47	54,75	35,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
12.02.26	24,00	-	95,99	95,99	0,00	89,81	54,16	35,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
13.02.26	24,00	-	92,12	91,97	0,15	90,18	52,99	37,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
14.02.26	24,00	-	91,61	91,01	0,60	90,09	52,15	37,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
15.02.26	24,00	-	91,68	91,38	0,30	90,63	52,10	38,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
16.02.26	24,00	-	94,90	94,90	0,00	89,94	52,89	37,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
17.02.26	24,00	-	95,60	95,60	0,00	90,43	53,50	36,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
18.02.26	24,00	-	93,40	93,40	0,00	90,05	53,02	37,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
19.02.26	24,00	-	93,93	93,93	0,00	90,10	53,07	37,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
20.02.26	24,00	-	94,44	94,44	0,00	90,27	53,28	36,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
21.02.26	24,00	-	97,96	97,96	0,00	89,64	54,10	35,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
22.02.26	24,00	-	99,30	99,30	0,00	90,35	55,12	35,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Среднее	24,00	-	94,19	94,13	0,07	90,46	53,27	37,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Итого	744,00	-	2920,01	2917,88	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,85

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.26		8095,670	10887,360					231,096	-	3064,000
	22.02.26		11015,680	13805,240					339,948	-	3808,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0.24
°C

час
Гкал
МЗ
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
Гкал
МЗ
Представитель теплоснабжающей организации

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791
25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
25.02.26 16:51 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD