

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Ногина, д. 6, лит. А

Адрес: Ногина пер, д. 6, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 32787.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 105277

график: 147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2072	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,193	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 60,9474	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0
				Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		75,80	74,57	1,23	91,93	50,68	41,25	5,70	3,30												3,19
24.01.2026	24,00		75,76	74,53	1,23	92,08	50,48	41,60	5,70	3,20												3,22
25.01.2026	24,00		74,84	73,56	1,28	91,91	49,79	42,12	5,90	3,50												3,22
26.01.2026	24,00		73,92	72,63	1,29	91,61	48,84	42,77	5,70	3,40												3,23
27.01.2026	24,00		75,23	73,94	1,29	92,22	49,69	42,53	5,80	3,40												3,27
28.01.2026	24,00		75,43	74,13	1,30	91,78	49,61	42,17	5,80	3,30												3,25
29.01.2026	24,00		74,34	72,99	1,35	91,14	48,90	42,24	5,80	3,40												3,21
30.01.2026	24,00		75,23	73,88	1,35	91,67	49,34	42,33	5,60	3,20												3,26
31.01.2026	24,00		73,98	72,64	1,34	91,69	48,68	43,01	5,70	3,40												3,25
01.02.2026	24,00		72,31	70,95	1,36	90,84	47,29	43,55	5,60	3,40												3,22
02.02.2026	24,00		74,76	73,39	1,37	91,58	48,36	43,22	5,80	3,40												3,30
03.02.2026	24,00		75,30	73,94	1,36	92,18	49,13	43,05	5,70	3,30												3,31
04.02.2026	24,00		74,73	73,35	1,38	92,42	49,12	43,30	5,80	3,40												3,31
05.02.2026	24,00		74,37	72,99	1,38	91,76	48,85	42,91	5,60	3,30												3,26
06.02.2026	24,00		73,39	71,98	1,41	91,26	48,21	43,05	5,70	3,40												3,23
07.02.2026	24,00		75,18	73,74	1,44	92,21	49,19	43,02	5,80	3,40												3,31
08.02.2026	24,00		76,04	74,63	1,41	92,00	49,71	42,29	5,70	3,20												3,29
09.02.2026	24,00		75,75	74,31	1,44	91,77	49,55	42,22	5,80	3,30												3,27
10.02.2026	24,00		77,77	76,32	1,45	92,60	51,02	41,58	5,90	3,30												3,31
11.02.2026	24,00		77,40	75,96	1,44	92,19	51,03	41,16	5,80	3,20												3,27
12.02.2026	24,00		76,28	74,82	1,46	91,84	50,75	41,09	5,80	3,30												3,21
13.02.2026	24,00		73,20	71,75	1,45	91,59	49,22	42,37	5,60	3,30												3,18
14.02.2026	24,00		72,35	70,84	1,51	91,54	48,28	43,26	5,80	3,50												3,21
15.02.2026	24,00		72,61	71,14	1,47	92,19	48,33	43,86	5,60	3,30												3,26
16.02.2026	24,00		74,70	73,21	1,49	92,54	49,51	43,03	5,80	3,40												3,29
17.02.2026	24,00		74,68	73,20	1,48	91,93	49,50	42,43	5,70	3,30												3,25
18.02.2026	24,00		74,14	72,63	1,51	91,98	49,41	42,57	5,80	3,40												3,24
19.02.2026	24,00		74,25	72,74	1,51	91,78	49,30	42,48	5,70	3,30												3,23
20.02.2026	24,00		73,47	71,90	1,57	88,62	47,85	40,77	5,70	3,40												3,07
21.02.2026	24,00		78,71	77,24	1,47	92,71	51,15	41,56	5,90	3,20												3,35
22.02.2026	24,00		79,11	77,63	1,48	91,58	51,38	40,20	5,90	3,20												3,26
Среднее	24,00		75,00	73,60	1,40	91,78	49,42	42,35	5,75	3,33												3,25
Итого	744,00		2325,03	2281,53	43,50																	100,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	25360,2	23178,90						857,75	9437,22
23.02.2026	27761,3	25535,40						961,69	10205,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 100,73 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ Электронный документ
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791
25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD