

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр-кт Обуховской Обороны, д. 108, корпус 2, лит. П	Договор:	42658.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149107	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):					
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131819	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98		Взлет ТПС	СДВ			
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98		Взлет ТПС	СДВ			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2026	24,00		79,57	79,05	0,52	91,14	52,81	38,33	7,00	4,90												3,08
24.01.2026	24,00		77,98	77,48	0,50	91,07	52,05	39,02	6,90	4,90												3,07
25.01.2026	24,00		76,07	75,59	0,48	90,27	51,07	39,20	6,80	4,90												3,01
26.01.2026	24,00		75,52	75,03	0,49	90,50	50,65	39,85	6,70	4,90												3,04
27.01.2026	24,00		78,09	77,58	0,51	91,12	51,72	39,40	6,90	4,90												3,11
28.01.2026	24,00		78,32	77,79	0,53	90,96	51,82	39,14	6,90	4,90												3,10
29.01.2026	24,00		76,78	76,29	0,49	91,44	51,34	40,10	6,80	4,90												3,11
30.01.2026	24,00		77,43	76,92	0,51	91,28	51,47	39,81	6,90	4,90												3,11
31.01.2026	24,00		73,78	73,31	0,47	91,14	50,16	40,98	6,70	5,00												3,05
01.02.2026	24,00		72,40	71,95	0,45	91,43	49,23	42,20	6,60	5,00												3,08
02.02.2026	24,00		77,90	77,39	0,51	91,23	50,65	40,58	7,00	5,00												3,19
03.02.2026	24,00		76,39	75,89	0,50	90,50	50,31	40,19	6,90	5,00												3,10
04.02.2026	24,00		75,43	74,95	0,48	90,50	50,07	40,43	6,80	5,00												3,08
05.02.2026	24,00		74,48	74,01	0,47	90,96	49,93	41,03	6,70	5,00												3,08
06.02.2026	24,00		72,86	72,42	0,44	90,20	48,85	41,35	6,60	5,00												3,04
07.02.2026	24,00		75,84	75,36	0,48	90,85	50,23	40,62	6,90	5,00												3,11
08.02.2026	24,00		79,05	78,53	0,52	91,26	51,57	39,69	6,90	4,90												3,17
09.02.2026	24,00		79,05	78,54	0,51	90,70	51,38	39,32	7,00	4,90												3,14
10.02.2026	24,00		82,68	82,15	0,53	90,37	52,61	37,76	7,10	4,80												3,15
11.02.2026	24,00		82,42	81,89	0,53	90,61	53,05	37,56	7,10	4,80												3,13
12.02.2026	24,00		80,04	79,52	0,52	89,99	52,23	37,76	7,00	4,90												3,05
13.02.2026	24,00		75,20	74,76	0,44	90,42	50,60	39,82	6,80	5,00												3,02
14.02.2026	24,00		74,40	73,96	0,44	90,32	49,90	40,42	6,70	5,00												3,03
15.02.2026	24,00		74,60	74,16	0,44	90,87	50,04	40,83	6,70	5,00												3,07
16.02.2026	24,00		78,29	77,83	0,46	90,16	51,05	39,11	6,90	4,90												3,09
17.02.2026	24,00		79,25	78,77	0,48	90,61	51,62	38,99	7,00	4,90												3,12
18.02.2026	24,00		76,72	76,27	0,45	90,28	50,99	39,29	6,80	4,90												3,04
19.02.2026	24,00		76,83	76,37	0,46	90,33	50,84	39,49	6,90	5,00												3,06
20.02.2026	24,00		77,48	77,00	0,48	90,50	51,08	39,42	6,90	5,00												3,08
21.02.2026	24,00		82,36	81,85	0,51	89,79	52,32	37,47	7,10	4,80												3,12
22.02.2026	24,00		84,58	84,00	0,58	90,45	53,66	36,79	7,10	4,70												3,15
Среднее	24,00		77,48	76,99	0,49	90,69	51,14	39,55	6,87	4,93												3,09
Итого	744,00		2401,79	2386,61	15,18																	95,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	146692	145212,00						4064,42	60036,60
23.02.2026	149175	147679,00						4163,35	60804,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 95,78 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

Ответственный за прибор учета: Э.А.Александров

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

0 Гкал Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР