

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 131, лит. В	Договор:	32791.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 131, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	102550
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2282	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	Gmax=	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2		КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,116	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 111,36	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	23,94	*	227,08	225,54	1,54	68,15	60,21	7,94	4,50	3,40												1,90
24.01.2026	24,00		226,36	225,20	1,16	69,27	61,04	8,23	4,40	3,40												1,94
25.01.2026	24,00		227,00	225,16	1,84	70,41	62,05	8,36	4,30	3,30												2,01
26.01.2026	23,94	*	227,40	225,55	1,85	71,64	63,13	8,51	4,30	3,30												2,05
27.01.2026	24,00		227,44	226,12	1,32	69,38	61,38	8,00	4,30	3,30												1,90
28.01.2026	23,99	*	227,82	226,93	0,89	69,14	61,12	8,02	4,30	3,30												1,88
29.01.2026	19,29	*	204,28	204,33	-0,05	63,42	55,52	7,90	4,30	3,40												1,61
30.01.2026	24,00		119,86	121,08	-1,22	70,64	56,50	14,14	4,30	3,90												1,63
31.01.2026	24,00		78,63	79,98	-1,35	76,45	53,22	23,23	4,40	4,30												1,75
01.02.2026	23,00	*	77,89	80,12	-2,23	80,50	55,50	25,00	4,40	4,30												1,82
02.02.2026		*																				
03.02.2026		*																				
04.02.2026		*																				
05.02.2026		*																				
06.02.2026	7,00	*	69,92	78,85	-8,93	77,71	53,59	24,12	4,40	4,30												1,21
07.02.2026		*																				
08.02.2026		*																				
09.02.2026		*																				
10.02.2026		*																				
11.02.2026		*																				
12.02.2026		*																				
13.02.2026		*																				
14.02.2026		*																				
15.02.2026		*																				
16.02.2026		*																				
17.02.2026		*																				
18.02.2026		*																				
19.02.2026		*																				
20.02.2026		*																				
21.02.2026		*																				
22.02.2026		*																				
Среднее	21,92		190,45	190,96	-0,52	71,52	58,48	13,04	4,35	3,65												1,96
Итого	241,16		1913,68	1918,86	-5,18																	19,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	74336,7	74946,10						339,46	7310,41
23.02.2026	77833,8	78678,10						377,13	7576,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 54,76 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

502,84 час 35,06 Гкал

502,84 час 0 куб.м

Документ подписан Электронной подписью

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD