

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 15, лит. А**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **40163.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Отопление 142104**
график: **95/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: А32-00;	
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-40		0,181	45,28	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-40		0,181	45,28	СДВ-И-2,5-1,6	
Подающий ГВС (М3)						СДВ-И-2,5-1,6	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,1907	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	183,072	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		116,08	117,86	-1,78	66,09	50,07	16,02	3,80	3,20												1,77
24.01.2026	24,00		116,05	117,99	-1,94	65,94	49,94	16,00	3,80	3,20												1,76
25.01.2026	24,00		115,87	117,90	-2,03	65,71	49,58	16,13	3,80	3,20												1,77
26.01.2026	24,00		117,26	119,57	-2,31	67,06	50,38	16,68	3,90	3,20												1,84
27.01.2026	24,00		118,38	120,72	-2,34	68,47	51,54	16,93	3,90	3,20												1,88
28.01.2026	24,00		118,20	120,64	-2,44	68,48	51,55	16,93	3,90	3,20												1,87
29.01.2026	24,00		117,85	120,46	-2,61	68,34	51,36	16,98	3,90	3,20												1,87
30.01.2026	24,00		118,09	120,88	-2,79	68,35	51,24	17,11	3,90	3,20												1,88
31.01.2026	24,00		118,04	120,92	-2,88	68,27	50,82	17,45	3,90	3,20												1,91
01.02.2026	24,00		117,91	120,62	-2,71	68,04	50,35	17,69	3,90	3,20												1,95
02.02.2026	24,00		118,52	121,37	-2,85	68,19	50,77	17,42	3,90	3,20												1,92
03.02.2026	24,00		117,93	121,16	-3,23	68,34	51,05	17,29	3,90	3,20												1,87
04.02.2026	24,00		117,61	121,10	-3,49	68,41	51,08	17,33	3,90	3,20												1,86
05.02.2026	24,00		117,77	121,36	-3,59	68,43	51,14	17,29	3,90	3,20												1,85
06.02.2026	24,00		117,60	121,19	-3,59	68,29	50,95	17,34	3,90	3,20												1,86
07.02.2026	24,00		118,05	121,44	-3,39	68,34	51,15	17,19	3,90	3,20												1,85
08.02.2026	24,00		118,43	121,50	-3,07	68,52	51,31	17,21	3,90	3,20												1,88
09.02.2026	24,00		118,27	121,41	-3,14	68,51	51,26	17,25	3,90	3,20												1,88
10.02.2026	24,00		118,23	121,53	-3,30	68,72	51,66	17,06	3,90	3,20												1,85
11.02.2026	24,00		118,12	121,53	-3,41	68,85	51,94	16,91	3,90	3,20												1,82
12.02.2026	24,00		117,77	121,58	-3,81	68,99	52,06	16,93	3,90	3,20												1,80
13.02.2026	24,00		117,62	121,60	-3,98	68,79	51,63	17,16	3,90	3,20												1,81
14.02.2026	24,00		117,07	121,17	-4,10	68,53	51,21	17,32	3,90	3,20												1,82
15.02.2026	24,00	*	117,04	121,48	-4,44	68,44	51,12	17,32	3,90	3,20												1,80
16.02.2026		*																				
17.02.2026		*																				
18.02.2026		*																				
19.02.2026		*																				
20.02.2026		*																				
21.02.2026		*																				
22.02.2026		*																				
Среднее	24,00		117,66	120,71	-3,05	68,09	51,05	17,04	3,89	3,20												1,85
Итого	576,00		2823,76	2896,98	-73,22																	44,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	12324,9	12411,70						131,83	3014,90
23.02.2026	16077	16278,50						189,84	3782,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 57,32 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

168 час
168 час

12,95 Гкал
0 куб.м

Документ подписан электронной подписью

ОТВРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:22 (MSK)
25.02.26 16:52 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791