

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А			Договор:	38385.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	132583		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	06.09.2026			Режим (схема):							
Вычислитель:	СПТ941.20 № 85380			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6				0,04			6				СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6				0,04			6				СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)	PC20-6				0,04			6							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,092			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,04						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0182						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 27,6			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 7,28			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		35,76	33,45	2,31	90,85	51,66	39,19	6,90	4,20	2,07		2,07	2,14		2,14		87,95		5,80		1,52
24.01.2026	24,00		35,16	32,72	2,44	90,71	50,82	39,89	6,90	4,30	2,19		2,19	2,27		2,27		87,90		5,80		1,53
25.01.2026	24,00		34,47	32,02	2,45	89,91	49,67	40,24	6,70	4,20	2,20		2,20	2,28		2,28		86,85		5,80		1,51
26.01.2026	24,00		33,78	31,68	2,10	90,08	48,96	41,12	6,70	4,30	1,87		1,87	1,93		1,93		86,84		5,80		1,49
27.01.2026	24,00		34,97	32,79	2,18	90,75	50,30	40,45	6,90	4,20	1,94		1,94	2,00		2,00		87,78		5,80		1,53
28.01.2026	24,00		35,28	32,92	2,36	90,56	50,22	40,34	6,90	4,20	2,11		2,11	2,19		2,19		87,55		5,80		1,54
29.01.2026	24,00		34,23	32,21	2,02	91,03	49,62	41,41	6,80	4,30	1,77		1,77	1,83		1,83		87,51		5,80		1,52
30.01.2026	24,00		34,51	32,53	1,98	90,91	50,13	40,78	6,80	4,30	1,73		1,73	1,79		1,79		87,33		5,80		1,51
31.01.2026	24,00		33,48	31,04	2,44	90,68	48,23	42,45	6,70	4,30	2,20		2,20	2,28		2,28		87,48		5,80		1,54
01.02.2026	24,00		33,34	30,34	3,00	90,92	47,04	43,88	6,50	4,30	2,78		2,78	2,87		2,87		88,21		5,80		1,61
02.02.2026	24,00		34,93	32,66	2,27	90,70	48,89	41,81	6,90	4,30	2,03		2,03	2,10		2,10		87,24		5,80		1,57
03.02.2026	24,00		34,34	32,12	2,22	90,11	48,99	41,12	6,80	4,30	1,96		1,96	2,03		2,03		86,71		5,80		1,52
04.02.2026	24,00		33,93	31,66	2,27	90,12	48,91	41,21	6,80	4,30	1,98		1,98	2,05		2,05		87,29		5,80		1,51
05.02.2026	24,00		33,72	31,33	2,39	90,57	48,89	41,68	6,70	4,30	2,11		2,11	2,18		2,18		87,85		5,80		1,52
06.02.2026	24,00		32,55	30,54	2,01	89,85	47,69	42,16	6,60	4,30	1,72		1,72	1,78		1,78		86,31		5,80		1,47
07.02.2026	24,00		33,92	31,80	2,12	90,46	48,77	41,69	6,80	4,30	1,83		1,83	1,89		1,89		87,01		5,80		1,52
08.02.2026	24,00		35,63	33,13	2,50	90,88	50,15	40,73	6,90	4,20	2,19		2,19	2,26		2,26		87,63		5,80		1,58
09.02.2026	24,00		35,29	32,99	2,30	90,31	49,98	40,33	6,90	4,20	1,98		1,98	2,05		2,05		87,16		5,80		1,54
10.02.2026	24,00		36,83	34,50	2,33	90,05	51,42	38,63	7,00	4,10	1,98		1,98	2,05		2,05		87,12		5,80		1,55
11.02.2026	24,00		36,63	34,32	2,31	90,32	51,86	38,46	7,00	4,10	1,87		1,87	1,93		1,93		87,33		5,80		1,53
12.02.2026	24,00		35,86	33,39	2,47	89,65	50,90	38,75	7,00	4,20	1,99		1,99	2,06		2,06		86,42		5,80		1,52
13.02.2026	24,00		33,54	31,39	2,15	89,89	48,49	41,40	6,70	4,30	1,70		1,70	1,75		1,75		85,27		5,80		1,50
14.02.2026	24,00		33,37	31,05	2,32	89,80	47,55	42,25	6,70	4,30	1,87		1,87	1,93		1,93		85,70		5,80		1,52
15.02.2026	24,00		33,84	31,10	2,74	90,48	48,14	42,34	6,70	4,30	2,28		2,28	2,36		2,36		87,72		5,80		1,57
16.02.2026	24,00		35,07	32,61	2,46	89,80	49,40	40,40	6,90	4,30	1,98		1,98	2,05		2,05		86,55		5,80		1,54
17.02.2026	24,00		35,56	33,02	2,54	90,23	50,05	40,18	6,90	4,20	2,05		2,05	2,12		2,12		87,28		5,80		1,56
18.02.2026	24,00		34,38	32,00	2,38	89,93	49,51	40,42	6,80	4,20	1,83		1,83	1,89		1,89		86,52		5,80		1,51
19.02.2026	24,00		34,49	31,92	2,57	89,93	49,20	40,73	6,80	4,30	2,02		2,02	2,08		2,08		86,76		5,80		1,53
20.02.2026	24,00		34,52	32,26	2,26	90,14	49,79	40,35	6,90	4,30	1,70		1,70	1,76		1,76		86,59		5,80		1,51
21.02.2026	24,00		36,62	33,77	2,85	89,42	50,92	38,50	7,00	4,20	1,94		1,94	2,00		2,00		86,07		5,80		1,56
22.02.2026	24,00		37,73	34,55	3,18	90,17	52,24	37,93	7,10	4,10	2,03		2,03	2,10		2,10		87,08		5,80		1,60
Среднее	24,00		34,77	32,38	2,38	90,30	49,63	40,67	6,83	4,25	2,00		2,00	2,06		2,06		87,06		5,80		1,53
Итого	744,00		1077,73	1003,81	73,92						61,90		61,90	64,00		64,00						47,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	26443,6	24676,90	1712,69		1755,31			857,51	20051,20
23.02.2026	27557,7	25714,70	1776,73		1821,51			912,19	20819,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 47,51 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 64 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя "Абонент"

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD