

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В	Договор:	38389.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	132584
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207152	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2874	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,231		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,105		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 86,22	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 42	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	65,09	54,19	10,90	88,53	49,23	39,30	1,40	4,90	9,86		9,86	10,20		10,20		87,76				3,09
24.01.2026	24,00	*	95,75	84,29	11,46	88,97	44,78	44,19	1,50	4,90	10,62		10,62	10,99		10,99		87,94				4,74
25.01.2026	24,00	*	84,03	71,75	12,28	88,25	42,07	46,18	6,80	4,90	11,53		11,53	11,93		11,93		87,06				4,40
26.01.2026	24,00	*	89,79	77,48	12,31	88,55	42,10	46,45	5,40	4,90	11,46		11,46	11,78		11,78		81,98				4,69
27.01.2026	24,00	*	116,23	103,83	12,40	89,24	47,31	41,93	1,00	4,90	11,38		11,38	11,71		11,71		79,69				5,45
28.01.2026	24,00	*	105,46	92,04	13,42	89,05	46,32	42,73	1,00	4,90	12,46		12,46	12,79		12,79		75,64				5,12
29.01.2026	24,00	*	120,27	107,50	12,77	89,78	49,21	40,57	1,00	4,90	12,35		12,35	12,73		12,73		83,44				5,50
30.01.2026	24,00	*	159,03	147,61	11,42	89,83	54,20	35,63	4,40	4,90	11,45		11,45	11,83		11,83		88,71				6,29
31.01.2026	24,00	*	152,57	140,82	11,75	89,73	53,01	36,72	1,00	4,90	11,69		11,69	12,09		12,09		88,86				6,22
01.02.2026	24,00	*	149,30	138,13	11,17	89,99	51,95	38,04	1,00	4,90	10,97		10,97	11,34		11,34		89,04				6,25
02.02.2026	24,00	*	160,04	148,72	11,32	89,77	54,17	35,60	1,00	4,90	11,23		11,23	11,62		11,62		88,78				6,30
03.02.2026	24,00	*	158,08	146,34	11,74	89,06	53,92	35,14	1,00	4,90	11,64		11,64	12,04		12,04		88,08				6,18
04.02.2026	24,00	*	155,85	144,89	10,96	89,08	53,85	35,23	1,00	4,90	10,82		10,82	11,17		11,17		88,16				6,07
05.02.2026	24,00	*	153,74	142,82	10,92	89,55	53,79	35,76	1,00	4,90	10,81		10,81	11,17		11,17		88,53				6,07
06.02.2026	24,00	*	151,09	139,88	11,21	88,82	52,59	36,23	1,00	4,90	11,15		11,15	11,52		11,52		87,76				6,06
07.02.2026	24,00	*	157,00	145,76	11,24	89,44	54,34	35,10	1,00	4,90	11,14		11,14	11,52		11,52		88,59				6,12
08.02.2026	24,00	*	160,82	149,29	11,53	89,87	55,61	34,26	1,50	4,90	11,50		11,50	11,90		11,90		88,78				6,15
09.02.2026	24,00	*	159,33	149,30	10,03	89,36	55,58	33,78	3,40	4,90	9,93		9,93	10,27		10,27		88,31				5,94
10.02.2026	24,00	*	163,76	153,51	10,25	89,07	57,14	31,93	6,80	4,90	10,14		10,14	10,48		10,48		88,22				5,82
11.02.2026	24,00	*	163,72	153,34	10,38	89,31	57,63	31,68	6,10	4,90	10,32		10,32	10,69		10,69		88,29				5,80
12.02.2026	24,00	*	162,74	150,73	12,01	88,69	57,00	31,69	6,80	4,90	12,01		12,01	12,40		12,40		87,77				5,85
13.02.2026	24,00	*	154,66	144,67	9,99	89,08	55,20	33,88	4,10	4,90	9,88		9,88	10,21		10,21		88,01				5,79
14.02.2026	24,00	*	154,27	143,24	11,03	88,97	54,19	34,78	1,00	4,90	10,88		10,88	11,24		11,24		87,98				5,96
15.02.2026	24,00	*	155,57	143,35	12,22	89,50	54,12	35,38	1,00	4,90	12,06		12,06	12,46		12,46		88,53				6,16
16.02.2026	24,00	*	159,20	148,43	10,77	88,80	54,99	33,81	5,10	4,70	10,58		10,58	10,92		10,92		87,71				5,98
17.02.2026	24,00	*	161,38	150,45	10,93	89,26	55,84	33,42	6,80	4,90	10,76		10,76	11,15		11,15		88,34				6,02
18.02.2026	24,00	*	157,90	147,03	10,87	88,92	55,34	33,58	6,80	4,90	10,63		10,63	10,98		10,98		87,97				5,91
19.02.2026	24,00	*	157,95	147,38	10,57	88,99	55,27	33,72	6,80	4,90	10,34		10,34	10,70		10,70		88,12				5,92
20.02.2026	24,00	*	159,03	148,68	10,35	89,14	55,55	33,59	6,80	4,90	10,18		10,18	10,51		10,51		88,11				5,93
21.02.2026	24,00	*	164,87	154,42	10,45	88,48	56,70	31,78	5,80	3,90	10,28		10,28	10,65		10,65		87,29				5,84
22.02.2026	24,00	*	166,84	156,63	10,21	89,16	58,40	30,76	6,80	4,90	10,02		10,02	10,36		10,36		88,07				5,74
Среднее	24,00		144,37	133,11	11,25	89,17	52,95	36,22	3,42	4,86	10,97		10,97	11,33		11,33		87,15				5,72
Итого	744,00		4475,36	4126,50	348,86						340,07		340,07	351,35		351,35						177,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	32551,2	29079,50	3463,57		3548,52			1245,42	6516,00
23.02.2026	37097,9	33272,10	3809,20		3905,61			1456,01	7284,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 177,28 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 351,35 м.куб.

0 час
Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор теплового пункта "Бонора"

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD