

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 3, лит. А				Договор:	27082.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий				
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 3, лит. А				Строит.адрес:					Код УУТЗ:	78747				Общий	78747				
Обслуживающая организация:					Телефон:					График:	150/70									
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема														
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЗ поверены до:	13.07.2029				Режим (схема):	ОП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1; МП: СИ-6 ТЗ-0,1 ФТ-4;									
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 102367				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ				0,067	30				КТПТР-05										
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ				0,067	30				КТПТР-05										
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ				0,027	12				ТПТ-15-2										
Циркуляционный ГВС (М4)																				
Подпиточный трубопровод (Vп)																				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,176				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0854									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,0388							
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,8				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 15,52				Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		74,32	67,75	6,57	89,21	53,93	35,28	7,80	4,90	5,56		5,56	5,77		5,77		88,31		5,80		2,98
24.01.2026	24,00		74,99	67,46	7,53	89,06	53,28	35,78	7,80	4,90	6,51		6,51	6,71		6,71		88,23		5,80		3,09
25.01.2026	24,00		74,93	66,52	8,41	88,33	52,47	35,86	7,80	4,90	7,42		7,42	7,66		7,66		87,29		5,80		3,14
26.01.2026	24,00		73,33	66,34	6,99	88,48	52,05	36,43	7,80	4,90	5,99		5,99	6,18		6,18		87,78		5,80		3,04
27.01.2026	24,00		74,67	67,49	7,18	89,11	52,72	36,39	7,80	4,90	6,11		6,11	6,33		6,33		88,44		5,80		3,10
28.01.2026	24,00		74,91	67,49	7,42	88,96	52,74	36,22	7,80	4,90	6,38		6,38	6,60		6,60		88,06		5,80		3,11
29.01.2026	24,00		74,46	66,96	7,50	89,43	52,71	36,72	7,80	4,90	6,50		6,50	6,72		6,72		88,72		5,80		3,13
30.01.2026	24,00		74,84	67,25	7,59	89,29	52,86	36,43	7,80	4,90	6,58		6,58	6,80		6,80		88,36		5,80		3,14
31.01.2026	24,00		73,77	65,35	8,42	89,13	51,90	37,23	7,80	4,90	7,56		7,56	7,78		7,78		88,37		5,80		3,19
01.02.2026	24,00		72,40	64,53	7,87	89,35	51,24	38,11	7,80	4,90	7,05		7,05	7,26		7,26		88,52		5,80		3,17
02.02.2026	24,00		74,86	67,38	7,48	89,20	52,34	36,86	7,80	4,90	6,41		6,41	6,62		6,62		88,41		5,80		3,16
03.02.2026	24,00		74,15	66,51	7,64	88,51	52,14	36,37	7,80	4,90	6,59		6,59	6,83		6,83		87,65		5,80		3,10
04.02.2026	24,00 *		73,34	66,26	7,08	88,44	51,94	36,50	7,80	4,90	6,08		6,08	6,27		6,27		87,62		5,80		3,05
05.02.2026	24,00		73,25	65,71	7,54	88,91	51,92	36,99	7,80	4,90	6,64		6,64	6,86		6,86		88,09		5,80		3,11
06.02.2026	24,00		72,49	65,30	7,19	88,11	51,14	36,97	7,80	4,90	6,29		6,29	6,51		6,51		87,18		5,80		3,05
07.02.2026	24,00		74,33	67,37	6,96	88,68	52,12	36,56	7,80	4,90	5,92		5,92	6,12		6,12		87,84		5,80		3,09
08.02.2026	24,00		75,68	67,99	7,69	89,12	52,77	36,35	7,80	4,90	6,63		6,63	6,84		6,84		88,05		5,80		3,16
09.02.2026	24,00		75,85	68,21	7,64	88,54	52,95	35,59	7,80	4,90	6,62		6,62	6,84		6,84		87,78		5,80		3,11
10.02.2026	24,00		76,29	68,77	7,52	88,26	54,15	34,11	7,80	4,90	6,53		6,53	6,74		6,74		87,52		5,80		3,02
11.02.2026	24,00		76,66	68,67	7,99	88,52	54,58	33,94	7,80	4,90	6,83		6,83	7,06		7,06		87,75		5,80		3,04
12.02.2026	24,00		75,23	68,13	7,10	87,79	53,79	34,00	7,80	4,90	5,94		5,94	6,13		6,13		86,89		5,80		2,95
13.02.2026	24,00		74,45	66,91	7,54	88,14	52,63	35,51	7,80	4,90	6,52		6,52	6,74		6,74		87,28		5,80		3,05
14.02.2026	24,00		74,13	66,67	7,46	88,01	52,18	35,83	7,80	4,90	6,48		6,48	6,67		6,67		87,15		5,80		3,05
15.02.2026	24,00		75,45	66,85	8,60	88,52	52,25	36,27	7,80	4,90	7,61		7,61	7,86		7,86		87,79		5,80		3,19
16.02.2026	24,00		75,17	68,03	7,14	87,89	52,52	35,37	7,80	4,90	6,06		6,06	6,27		6,27		86,97		5,80		3,04
17.02.2026	24,00		75,94	68,27	7,67	88,27	52,82	35,45	7,80	4,90	6,65		6,65	6,86		6,86		87,54		5,80		3,10
18.02.2026	24,00		74,99	67,25	7,74	88,00	52,65	35,35	7,80	4,90	6,73		6,73	6,94		6,94		87,10		5,80		3,06
19.02.2026	24,00		75,35	67,66	7,69	87,96	52,68	35,28	7,80	4,90	6,65		6,65	6,88		6,88		87,29		5,80		3,07
20.02.2026	24,00		74,91	67,90	7,01	88,20	52,84	35,36	7,80	4,90	5,96		5,96	6,17		6,17		87,27		5,80		3,02
21.02.2026	24,00		77,09	68,89	8,20	87,51	53,04	34,47	7,80	4,90	7,21		7,21	7,45		7,45		86,59		5,80		3,10
22.02.2026	24,00		76,00	69,05	6,95	88,24	53,87	34,37	7,80	4,90	5,95		5,95	6,14		6,14		87,29		5,80		2,99
Среднее	24,00		74,78	67,26	7,53	88,55	52,68	35,87	7,80	4,90	6,51		6,51	6,73		6,73		87,71		5,80		3,08
Итого	744,00		2318,23	2084,92	233,31						201,96		201,96	208,61		208,61						95,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	10593,7	9527,43	950,78		973,90			357,20	3566,00
23.02.2026	12986,8	11680,30	1158,74		1188,71			474,10	4334,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 95,54 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 208,61 м.куб.

0 час

Гкал

0,06

куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

25.02.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Отрегулировать температуру на

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Представитель теплоснабжающей организации