

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 70

Обслуживающая организация: ООО "Александров-Невская мануфактура"

Источник: ООО "Александров-Невская мануфактура"

Договор: 35525.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 114688

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ-941 № 36186		расходомер:		Gmin= Gmax=		Термопреобр.: КТПТР-05	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,3 45		Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,3 45		КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,1525		Qвент.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 146,4		Gвент.= 0		Gтех.гв.= 0	
				Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	148,69	149,47	-0,78	64,11	51,96	12,15														1,81
24.01.2026	24,00	*	146,73	147,53	-0,80	66,06	53,19	12,87														1,89
25.01.2026	24,00	*	147,25	148,14	-0,89	68,50	54,87	13,63														2,01
26.01.2026	24,00	*	145,41	146,37	-0,96	68,96	54,99	13,97														2,04
27.01.2026	24,00	*	142,52	143,51	-0,99	67,13	53,44	13,69														1,96
28.01.2026	24,00	*	143,87	144,87	-1,00	67,00	53,59	13,41														1,93
29.01.2026	24,00	*	145,38	146,44	-1,06	66,56	53,39	13,17														1,92
30.01.2026	24,00	*	142,43	143,43	-1,00	66,85	53,30	13,55														1,93
31.01.2026	24,00	*	129,75	130,68	-0,93	66,89	53,33	13,56														1,76
01.02.2026	24,00	*	142,69	143,70	-1,01	68,50	54,26	14,24														2,04
02.02.2026	24,00	*	139,85	140,87	-1,02	68,06	53,60	14,46														2,03
03.02.2026	24,00	*	138,48	139,51	-1,03	66,46	52,55	13,91														1,93
04.02.2026	24,00	*	140,40	141,47	-1,07	65,35	51,99	13,36														1,88
05.02.2026	24,00	*	140,46	141,54	-1,08	66,30	52,53	13,77														1,94
06.02.2026	24,00	*	139,83	140,94	-1,11	66,61	52,72	13,89														1,95
07.02.2026	24,00	*	138,98	140,08	-1,10	66,34	52,44	13,90														1,94
08.02.2026	24,00	*	142,15	143,37	-1,22	68,49	54,21	14,28														2,03
09.02.2026	24,00	*	146,73	148,04	-1,31	66,37	53,23	13,14														1,93
10.02.2026	24,00	*	142,67	143,92	-1,25	66,26	52,93	13,33														1,91
11.02.2026	24,00	*	150,84	152,21	-1,37	61,83	50,54	11,29														1,71
12.02.2026	24,00	*	151,20	152,61	-1,41	62,35	50,92	11,43														1,73
13.02.2026	24,00	*	148,78	150,15	-1,37	64,21	52,08	12,13														1,81
14.02.2026	24,00	*	141,10	142,42	-1,32	66,41	52,99	13,42														1,90
15.02.2026	24,00	*	141,87	143,25	-1,38	68,45	54,28	14,17														2,01
16.02.2026	24,00	*	140,79	142,17	-1,38	68,49	54,18	14,31														2,02
17.02.2026	24,00	*	141,94	143,31	-1,37	66,59	53,18	13,41														1,91
18.02.2026	24,00	*	144,66	146,08	-1,42	65,61	52,67	12,94														1,88
19.02.2026	24,00	*	143,10	144,42	-1,32	66,25	53,02	13,23														1,90
20.02.2026	24,00	*	141,76	143,07	-1,31	67,00	53,48	13,52														1,92
21.02.2026	24,00	*	142,82	144,10	-1,28	66,70	53,34	13,36														1,91
22.02.2026	24,00	*	151,94	153,31	-1,37	62,74	51,36	11,38														1,73
Среднее	24,00		143,39	144,55	-1,16	66,37	53,05	13,32														1,91
Итого	744,00		4445,07	4480,98	-35,91																	59,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	17719,5	17732,80						129,93	3013,70
23.02.2026	22319,6	22369,50						190,75	3781,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 59,26 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791
25.02.26 14:22 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD