

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 89, лит. Б	Договор:	37272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. Б	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126862
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207210	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3248	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 102,568	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		108,06	108,06	0,00	90,20	44,22	45,98	6,80	4,90												4,97
24.01.2026	24,00		107,84	107,84	0,00	90,39	43,98	46,41	6,80	4,90												5,01
25.01.2026	24,00		106,26	106,26	0,00	90,18	43,40	46,78	6,80	4,90												4,97
26.01.2026	24,00		104,86	104,86	0,00	89,98	43,03	46,95	6,80	4,90												4,93
27.01.2026	24,00		106,90	106,90	0,00	90,52	43,66	46,86	6,80	4,90												5,01
28.01.2026	24,00	*	107,38	107,04	0,34	90,11	43,50	46,61	6,80	4,90												5,03
29.01.2026	24,00		105,69	105,69	0,00	89,45	42,49	46,96	6,80	4,90												4,97
30.01.2026	24,00		107,00	107,00	0,00	89,97	42,76	47,21	6,80	4,90												5,06
31.01.2026	24,00		104,67	104,67	0,00	90,00	41,85	48,15	6,80	4,90												5,04
01.02.2026	24,00		102,48	102,48	0,00	89,14	40,45	48,69	6,80	4,90												5,00
02.02.2026	24,00		106,40	106,40	0,00	89,97	41,96	48,01	6,80	4,90												5,11
03.02.2026	24,00		106,88	106,88	0,00	90,52	42,50	48,02	6,80	4,90												5,14
04.02.2026	24,00		106,06	106,06	0,00	90,71	42,30	48,41	6,80	4,90												5,14
05.02.2026	24,00		105,36	105,36	0,00	90,02	42,10	47,92	6,80	4,90												5,06
06.02.2026	24,00		104,18	104,18	0,00	89,66	41,37	48,29	6,80	4,90												5,04
07.02.2026	24,00		106,81	106,81	0,00	90,54	42,51	48,03	6,80	4,90												5,14
08.02.2026	24,00		108,14	108,14	0,00	90,33	43,35	46,98	6,80	4,90												5,09
09.02.2026	24,00		107,92	107,92	0,00	90,17	43,09	47,08	6,80	4,90												5,09
10.02.2026	24,00		110,71	110,71	0,00	90,93	44,24	46,69	6,80	4,90												5,18
11.02.2026	24,00		110,19	110,19	0,00	90,63	44,47	46,16	6,80	4,90												5,09
12.02.2026	24,00		108,22	108,22	0,00	90,21	44,17	46,04	6,80	4,90												4,99
13.02.2026	24,00		103,80	103,80	0,00	89,93	42,57	47,36	6,80	4,90												4,92
14.02.2026	24,00		102,48	102,48	0,00	89,88	41,72	48,16	6,80	4,90												4,94
15.02.2026	24,00		103,01	103,01	0,00	90,49	41,52	48,97	6,80	4,90												5,05
16.02.2026	24,00		106,21	106,21	0,00	90,84	42,72	48,12	6,80	4,90												5,12
17.02.2026	24,00		106,06	106,06	0,00	90,24	42,80	47,44	6,80	4,90												5,04
18.02.2026	24,00		105,20	105,20	0,00	90,30	42,74	47,56	6,80	4,90												5,01
19.02.2026	24,00		105,49	105,49	0,00	90,10	42,63	47,47	6,80	4,90												5,01
20.02.2026	24,00		104,15	104,15	0,00	87,18	41,35	45,83	6,80	4,90												4,77
21.02.2026	24,00		111,40	111,40	0,00	91,12	44,34	46,78	6,80	4,90												5,22
22.02.2026	24,00		111,70	111,70	0,00	90,07	44,71	45,36	6,80	4,90												5,07
Среднее	24,00		106,50	106,49	0,01	90,12	42,85	47,27	6,80	4,90												5,04
Итого	744,00		3301,51	3301,17	0,34																	156,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	4910,06	4910,04						197,23	1020,00
23.02.2026	8320,05	8319,69						358,40	1788,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 156,21 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

ОТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:22 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 306499eb-295a-4151-bd1f-f7c8377bd791

Представитель теплоснабжающей организации