

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А	Договор:	37473.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 18	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130702
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208257	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1848		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,084		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	124,73	114,81	9,92	92,13	54,32	37,81	6,80	4,90	8,46		8,46	8,75		8,75		91,29				5,27
24.01.2026	24,00	*	124,70	114,46	10,24	92,34	54,24	38,10	6,80	4,90	8,92		8,92	9,23		9,23		91,41				5,32
25.01.2026	24,00	*	124,84	113,63	11,21	92,14	53,63	38,51	6,80	4,90	9,99		9,99	10,35		10,35		91,17				5,42
26.01.2026	24,00	*	123,08	113,28	9,80	91,95	53,17	38,78	6,80	4,90	8,59		8,59	8,89		8,89		91,11				5,30
27.01.2026	24,00	*	124,68	114,41	10,27	92,44	53,70	38,74	6,80	4,90	8,96		8,96	9,29		9,29		91,35				5,39
28.01.2026	24,00	*	123,61	114,75	8,86	92,03	53,67	38,36	6,80	4,90	7,48		7,48	7,76		7,76		91,05				5,23
29.01.2026	24,00	*	123,47	113,66	9,81	91,36	53,14	38,22	6,80	4,90	8,48		8,48	8,77		8,77		90,46				5,25
30.01.2026	24,00	*	124,94	114,43	10,51	91,90	53,43	38,47	6,80	4,90	9,07		9,07	9,42		9,42		90,98				5,38
31.01.2026	24,00	*	123,91	113,08	10,83	91,95	52,87	39,08	6,80	4,90	9,44		9,44	9,77		9,77		91,19				5,43
01.02.2026	24,00	*	123,37	111,48	11,89	91,09	51,63	39,46	6,80	4,90	10,53		10,53	10,88		10,88		90,33				5,49
02.02.2026	24,00	*	124,50	114,53	9,97	91,92	52,94	38,98	6,80	4,90	8,48		8,48	8,79		8,79		91,16				5,39
03.02.2026	24,00	*	124,13	114,69	9,44	92,47	53,53	38,94	6,80	4,90	8,12		8,12	8,44		8,44		91,44				5,35
04.02.2026	24,00	*	123,83	114,13	9,70	92,69	53,52	39,17	6,80	4,90	8,31		8,31	8,63		8,63		91,73				5,38
05.02.2026	24,00	*	122,69	113,70	8,99	91,92	53,09	38,83	6,80	4,90	7,73		7,73	7,99		7,99		90,54				5,25
06.02.2026	24,00	*	122,70	112,88	9,82	91,60	52,53	39,07	6,80	4,90	8,47		8,47	8,77		8,77		90,79				5,32
07.02.2026	24,00	*	125,30	114,43	10,87	92,48	53,42	39,06	6,80	4,90	9,51		9,51	9,87		9,87		91,55				5,48
08.02.2026	24,00	*	126,68	115,18	11,50	92,21	53,78	38,43	6,80	4,90	10,18		10,18	10,54		10,54		91,24				5,50
09.02.2026	24,00	*	125,55	115,26	10,29	92,09	53,61	38,48	6,80	4,90	8,92		8,92	9,22		9,22		91,11				5,40
10.02.2026	24,00	*	126,50	117,06	9,44	92,77	54,80	37,97	6,80	4,90	8,03		8,03	8,33		8,33		91,68				5,33
11.02.2026	24,00	*	126,84	116,82	10,02	92,49	55,06	37,43	6,80	4,90	8,79		8,79	9,10		9,10		91,74				5,31
12.02.2026	24,00	*	124,11	115,22	8,89	92,06	54,60	37,46	6,80	4,90	7,74		7,74	8,00		8,00		91,04				5,15
13.02.2026	24,00	*	121,21	111,70	9,51	91,86	53,28	38,58	6,80	4,90	8,37		8,37	8,67		8,67		90,89				5,19
14.02.2026	24,00	*	121,57	110,65	10,92	91,84	52,55	39,29	6,80	4,90	9,70		9,70	10,05		10,05		90,93				5,36
15.02.2026	24,00	*	122,03	110,98	11,05	92,52	52,57	39,95	6,80	4,90	9,92		9,92	10,28		10,28		91,86				5,46
16.02.2026	24,00	*	122,90	113,17	9,73	92,80	53,71	39,09	6,80	4,90	8,64		8,64	8,95		8,95		91,80				5,34
17.02.2026	24,00	*	122,24	113,26	8,98	92,16	53,58	38,58	6,80	4,90	7,75		7,75	8,04		8,04		91,04				5,21
18.02.2026	24,00	*	123,02	112,58	10,44	92,26	53,67	38,59	6,80	4,90	9,34		9,34	9,66		9,66		91,39				5,32
19.02.2026	24,00	*	122,02	111,95	10,07	92,01	53,67	38,34	6,80	4,90	8,90		8,90	9,18		9,18		85,82				5,23
20.02.2026	24,00	*	121,44	111,41	10,03	88,85	51,97	36,88	6,80	4,90	9,00		9,00	9,25		9,25		78,73				5,00
21.02.2026	24,00	*	126,18	116,07	10,11	92,92	54,94	37,98	6,80	4,90	8,73		8,73	9,03		9,03		84,45				5,36
22.02.2026	24,00	*	126,54	116,23	10,31	91,83	55,16	36,67	6,80	4,90	9,04		9,04	9,30		9,30		83,34				5,22
Среднее	24,00		123,98	113,87	10,11	92,03	53,54	38,49	6,80	4,90	8,83		8,83	9,14		9,14		90,15				5,32
Итого	744,00		3843,31	3529,89	313,42						273,59		273,59	283,20		283,20						165,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	78769,9	71810,90	6712,85		6877,37			2939,40	18461,00
23.02.2026	82737,7	75456,00	6994,55		7168,96			3135,07	19229,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 164,69 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 283,2 м.куб.

0 час
Документ подписан
час

Гкал
Электронной подписью

0,34 Гкал

ОТВРАПЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.02.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

Представитель теплоснабжающей организации