

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 24, лит. А			Договор:	38083.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Ольминского ул, д. 24, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	132582		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 1 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 147/71		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	28.09.2029			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207204			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ			0,1	45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ			0,12	30			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1936						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,088						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00	*	104,50	91,91	12,59	91,71	55,44	36,27	6,80	4,90	10,45		10,45	10,85		10,85		91,50				4,50
24.01.2026	24,00	*	103,36	90,99	12,37	91,89	54,61	37,28	6,80	4,90	10,22		10,22	10,60		10,60		91,69				4,54
25.01.2026	24,00	*	107,06	94,88	12,18	91,74	55,04	36,70	6,80	4,90	9,90		9,90	10,24		10,24		91,55				4,61
26.01.2026	24,00	*	103,42	90,85	12,57	91,58	53,46	38,12	6,80	4,90	10,29		10,29	10,66		10,66		91,55				4,62
27.01.2026	24,00	*	105,29	92,47	12,82	92,02	54,16	37,86	6,80	4,90	10,65		10,65	11,02		11,02		91,76				4,69
28.01.2026	24,00	*	105,24	92,28	12,96	91,59	54,25	37,34	6,80	4,90	10,74		10,74	11,13		11,13		91,41				4,64
29.01.2026	24,00	*	104,80	91,50	13,30	90,96	53,63	37,33	6,80	4,90	11,09		11,09	11,49		11,49		90,84				4,63
30.01.2026	24,00	*	103,48	90,26	13,22	91,46	53,50	37,96	6,80	4,90	10,94		10,94	11,34		11,34		91,21				4,64
31.01.2026	24,00	*	104,00	90,85	13,15	91,53	53,31	38,22	6,80	4,90	10,80		10,80	11,17		11,17		91,38				4,68
01.02.2026	24,00	*	102,76	87,59	15,17	90,66	51,57	39,09	6,80	4,90	12,88		12,88	13,32		13,32		90,52				4,80
02.02.2026	24,00	*	105,21	93,08	12,13	91,45	53,00	38,45	6,80	4,90	9,90		9,90	10,25		10,25		91,35				4,70
03.02.2026	24,00	*	104,42	92,11	12,31	92,03	53,65	38,38	6,80	4,90	10,17		10,17	10,53		10,53		91,89				4,68
04.02.2026	24,00	*	106,62	92,26	14,36	92,31	53,84	38,47	6,80	4,90	11,99		11,99	12,44		12,44		92,30				4,88
05.02.2026	24,00	*	102,75	89,77	12,98	91,55	52,87	38,68	6,80	4,90	10,85		10,85	11,23		11,23		91,24				4,67
06.02.2026	24,00	*	103,33	92,25	11,08	91,24	52,79	38,45	6,80	4,90	9,02		9,02	9,34		9,34		91,07				4,57
07.02.2026	24,00	*	105,77	93,63	12,14	92,09	53,99	38,10	6,80	4,90	9,82		9,82	10,19		10,19		91,91				4,69
08.02.2026	24,00	*	104,72	91,34	13,38	91,78	53,92	37,86	6,80	4,90	11,27		11,27	11,66		11,66		91,42				4,70
09.02.2026	24,00	*	105,43	92,83	12,60	91,69	54,04	37,65	6,80	4,90	10,28		10,28	10,66		10,66		91,71				4,66
10.02.2026	24,00	*	108,42	95,16	13,26	92,29	55,93	36,36	6,80	4,90	10,88		10,88	11,28		11,28		91,91				4,69
11.02.2026	24,00	*	105,67	93,36	12,31	92,04	55,74	36,30	6,80	4,90	10,22		10,22	10,58		10,58		92,02				4,53
12.02.2026	24,00	*	104,58	92,65	11,93	91,61	55,54	36,07	6,80	4,90	9,85		9,85	10,22		10,22		91,34				4,44
13.02.2026	24,00	*	101,01	89,20	11,81	91,48	53,68	37,80	6,80	4,90	9,56		9,56	9,91		9,91		91,32				4,46
14.02.2026	24,00	*	103,91	90,96	12,95	91,46	53,37	38,09	6,80	4,90	10,59		10,59	10,99		10,99		91,26				4,66
15.02.2026	24,00	*	100,88	87,16	13,72	92,09	52,19	39,90	6,80	4,90	11,36		11,36	11,79		11,79		92,10				4,75
16.02.2026	24,00	*	105,49	92,07	13,42	92,35	54,08	38,27	6,80	4,90	11,10		11,10	11,49		11,49		92,14				4,77
17.02.2026	24,00	*	91,63	77,37	14,26	91,65	52,55	39,10	6,80	4,90	12,11		12,11	12,37		12,37		69,44				4,34
18.02.2026	24,00	*	82,17	65,30	16,87	91,66	50,77	40,89	6,80	4,90	14,73		14,73	14,96		14,96		58,32				4,22
19.02.2026	24,00	*	80,68	64,68	16,00	91,40	49,99	41,41	6,80	4,90	14,05		14,05	14,27		14,27		58,38				4,15
20.02.2026	24,00	*	81,66	65,44	16,22	88,32	48,62	39,70	6,80	4,90	14,44		14,44	14,64		14,64		56,30				4,04
21.02.2026	24,00	*	85,33	70,29	15,04	92,24	51,92	40,32	6,80	4,90	12,99		12,99	13,17		13,17		61,34				4,23
22.02.2026	24,00	*	84,69	70,34	14,35	91,14	52,33	38,81	6,80	4,90	12,47		12,47	12,67		12,67		60,77				4,04
Среднее	24,00		100,59	87,25	13,34	91,58	53,35	38,23	6,80	4,90	11,15		11,15	11,50		11,50		85,58				4,56
Итого	744,00		3118,28	2704,83	413,45						345,61		345,61	356,46		356,46						141,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	4591,08	4077,40	446,12		460,43			214,45	1021,00
23.02.2026	7814,22	6875,09	801,58		827,10			390,15	1789,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 140,77 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 356,46 м.куб.

0 час

Гкал

0,45

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Ответственный за теплоснабжающей организации

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK)

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD