

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8563.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Пинегина ул, д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23604
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207963	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,186	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		55,53	46,91	8,62	91,32	51,24	40,08	6,80	4,90	6,66		6,66	6,72		6,72		54,40				2,67
24.01.2026	24,00		54,68	45,27	9,41	91,47	50,54	40,93	6,80	4,90	7,40		7,40	7,46		7,46		53,11				2,72
25.01.2026	24,00	*	57,81	47,59	10,22	91,32	50,99	40,33	6,80	4,90	8,13		8,13	8,24		8,24		53,25				2,86
26.01.2026	24,00		55,10	45,95	9,15	91,09	49,56	41,53	6,80	4,90	7,18		7,18	7,22		7,22		52,55				2,75
27.01.2026	24,00		56,01	47,47	8,54	91,60	50,34	41,26	6,80	4,90	6,47		6,47	6,53		6,53		52,75				2,74
28.01.2026	24,00		55,92	47,11	8,81	91,22	50,30	40,92	6,80	4,90	6,76		6,76	6,82		6,82		53,38				2,74
29.01.2026	24,00	*	55,65	46,24	9,41	90,54	49,72	40,82	6,80	4,90	7,30		7,30	7,38		7,38		52,41				2,74
30.01.2026	24,00		54,42	45,28	9,14	91,04	49,64	41,40	6,80	4,90	7,17		7,17	7,21		7,21		52,33				2,71
31.01.2026	24,00		55,28	45,90	9,38	91,08	49,28	41,80	6,80	4,90	7,32		7,32	7,38		7,38		52,09				2,78
01.02.2026	24,00	*	53,81	44,19	9,62	90,19	47,61	42,58	6,80	4,90	7,55		7,55	7,63		7,63		50,02				2,75
02.02.2026	24,00		56,23	46,99	9,24	91,10	49,33	41,77	6,80	4,90	7,14		7,14	7,19		7,19		52,31				2,81
03.02.2026	24,00	*	55,54	46,19	9,35	91,61	49,93	41,68	6,80	4,90	7,26		7,26	7,33		7,33		52,45				2,79
04.02.2026	24,00		56,25	46,95	9,30	91,81	50,07	41,74	6,80	4,90	7,22		7,22	7,28		7,28		52,70				2,82
05.02.2026	24,00		54,32	45,26	9,06	91,04	49,24	41,80	6,80	4,90	7,07		7,07	7,13		7,13		51,92				2,72
06.02.2026	24,00		55,83	47,19	8,64	90,71	49,12	41,59	6,80	4,90	6,59		6,59	6,62		6,62		52,00				2,75
07.02.2026	24,00		56,70	45,76	10,94	91,62	50,20	41,42	6,80	4,90	8,81		8,81	8,92		8,92		52,38				2,90
08.02.2026	24,00		55,19	45,40	9,79	91,38	50,10	41,28	6,80	4,90	7,77		7,77	7,85		7,85		51,99				2,77
09.02.2026	24,00		56,16	47,83	8,33	91,27	50,26	41,01	6,80	4,90	6,32		6,32	6,37		6,37		53,54				2,73
10.02.2026	24,00		57,80	48,25	9,55	92,00	51,98	40,02	6,80	4,90	7,43		7,43	7,49		7,49		54,17				2,81
11.02.2026	24,00		56,17	48,22	7,95	91,68	51,60	40,08	6,80	4,90	6,01		6,01	6,04		6,04		54,78				2,67
12.02.2026	24,00		55,85	47,07	8,78	91,26	51,45	39,81	6,80	4,90	6,75		6,75	6,82		6,82		53,49				2,68
13.02.2026	24,00	*	53,80	45,63	8,17	91,02	49,57	41,45	6,80	4,90	6,20		6,20	6,27		6,27		52,16				2,64
14.02.2026	24,00	*	55,52	45,64	9,88	90,99	49,28	41,71	6,80	4,90	7,89		7,89	7,98		7,98		51,65				2,81
15.02.2026	24,00		52,97	42,52	10,45	91,54	48,43	43,11	6,80	4,90	8,46		8,46	8,57		8,57		50,58				2,80
16.02.2026	24,00	*	55,78	47,67	8,11	91,95	50,05	41,90	6,80	4,90	6,02		6,02	6,07		6,07		53,11				2,75
17.02.2026	24,00		54,25	44,92	9,33	91,30	49,69	41,61	6,80	4,90	7,33		7,33	7,40		7,40		52,26				2,72
18.02.2026	24,00		55,18	46,08	9,10	91,40	50,16	41,24	6,80	4,90	7,12		7,12	7,19		7,19		52,55				2,74
19.02.2026	24,00		54,50	44,95	9,55	91,16	49,67	41,49	6,80	4,90	7,59		7,59	7,67		7,67		52,30				2,74
20.02.2026	24,00		55,21	45,69	9,52	87,98	48,39	39,59	6,80	4,90	7,58		7,58	7,63		7,63		51,07				2,64
21.02.2026	24,00	*	57,25	48,14	9,11	92,14	51,45	40,69	6,80	4,90	7,02		7,02	7,09		7,09		54,51				2,80
22.02.2026	24,00		56,99	46,52	10,47	91,07	51,98	39,09	6,80	4,90	8,39		8,39	8,52		8,52		54,46				2,78
Среднее	24,00		55,54	46,28	9,26	91,19	50,04	41,15	6,80	4,90	7,22		7,22	7,29		7,29		52,67				2,75
Итого	744,00		1721,70	1434,78	286,92						223,91		223,91	226,02		226,02						85,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	2390,33	2023,87	286,40		288,89			118,72	994,00
23.02.2026	4167,9	3506,38	516,46		521,11			218,79	1762,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 85,01 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 226,02 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0,32 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 Невского района"
Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d
25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:50 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD