

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: Поляриков, д. 11, лит. В			Договор:	42299.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Поляриков ул, д. 11 ИТП жил. часть			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	143832		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	17.07.2028			Режим (схема):	ОП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1; МП: СИ-1 КТЗ-2 ФРТ-1;						
Вычислитель:	ТВ7-04М № 20121331			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	PC40-22			0,15	22			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Обратный трубопровод (M2)	PC40-22			0,15	22			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Подающий ГВС (M3)	PC25-9			0,06	9			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Циркуляционный ГВС (M4)	PC20-6			0,04	6			КТПТР-01	СДВ-И-1,0						
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2626			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,01	Qгвс.= 0,2346						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0,01	Qгвс.ср= 0,0541						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 79,7772			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 4	Gгвс.= 21,64			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		63,78	56,96	6,82	92,84	45,88	46,96	6,10	4,30	64,88	57,96	6,92	65,68	58,52	7,16		51,28	45,73	4,80	4,40	3,31
24.01.2026	24,00		64,26	55,11	9,15	92,96	45,55	47,41	6,20	4,40	65,37	56,07	9,30	66,18	56,60	9,58		51,08	45,40	4,80	4,50	3,47
25.01.2026	24,00		85,06	77,67	7,39	92,73	50,26	42,47	6,10	4,40	71,95	64,44	7,51	72,96	65,15	7,81		54,61	48,59	5,00	4,50	3,99
26.01.2026	24,00		105,02	97,04	7,98	92,77	53,63	39,14	6,00	4,10	83,53	75,46	8,07	84,84	76,44	8,40		58,05	52,29	5,10	4,30	4,55
27.01.2026	24,00		101,52	94,87	6,65	93,62	53,97	39,65	6,00	4,00	87,49	80,78	6,71	88,88	81,85	7,03		58,36	52,96	5,10	4,10	4,39
28.01.2026	24,00		84,31	76,67	7,64	93,54	50,54	43,00	6,10	4,00	85,75	78,03	7,72	86,98	78,96	8,02		55,45	50,37	5,00	4,10	4,02
29.01.2026	24,00		82,99	75,44	7,55	92,60	49,73	42,87	6,00	4,00	84,40	76,76	7,64	85,58	77,64	7,94		54,61	49,57	5,00	4,10	3,94
30.01.2026	24,00		87,94	80,72	7,22	93,48	51,04	42,44	6,00	4,00	85,45	78,11	7,34	86,69	79,04	7,65		55,72	50,49	5,00	4,10	4,11
31.01.2026	24,00		107,36	100,39	6,97	93,10	54,12	38,98	5,90	4,00	85,18	78,02	7,16	86,54	79,04	7,50		58,42	52,77	5,10	4,10	4,57
01.02.2026	24,00		107,72	99,85	7,87	93,45	53,84	39,61	5,80	4,00	83,99	75,89	8,10	85,32	76,86	8,46		58,03	52,23	5,00	4,10	4,70
02.02.2026	24,00		100,88	93,89	6,99	93,64	54,39	39,25	5,90	4,00	79,04	93,64	7,23	80,30	72,74	7,56		58,17	52,45	4,90	4,10	4,35
03.02.2026	24,00		75,92	68,69	7,23	93,15	48,09	45,06	6,00	4,00	77,37	69,91	7,46	78,39	70,66	7,73		53,14	47,91	4,70	4,10	3,78
04.02.2026	24,00		93,20	86,89	6,31	92,98	51,49	41,49	5,90	4,00	83,35	76,74	6,61	84,57	77,66	6,91		55,78	50,37	5,00	4,10	4,20
05.02.2026	24,00		107,57	100,99	6,58	93,44	54,30	39,14	5,90	4,00	84,60	77,60	7,00	85,96	78,62	7,34		58,56	52,86	5,00	4,10	4,58
06.02.2026	24,00		107,33	100,98	6,35	93,06	54,06	39,00	5,90	4,00	83,85	77,00	6,85	85,18	78,00	7,18		58,30	52,58	5,00	4,10	4,54
07.02.2026	24,00		107,09	100,15	6,94	93,06	54,22	38,84	5,90	4,00	85,91	78,38	7,53	87,28	79,41	7,87		58,47	52,87	5,10	4,10	4,55
08.02.2026	24,00		84,89	76,93	7,96	94,11	50,82	43,29	6,00	4,00	85,71	77,18	8,53	86,96	78,10	8,86		55,71	50,53	5,00	4,10	4,09
09.02.2026	24,00		81,36	74,92	6,44	92,77	49,42	43,35	5,90	3,90	83,27	76,21	7,06	84,42	77,07	7,35		54,26	49,24	4,90	4,00	3,85
10.02.2026	24,00		81,51	75,33	6,18	92,59	49,70	42,89	5,90	3,90	83,55	76,64	6,91	84,71	77,52	7,19		54,54	49,53	4,90	4,10	3,81
11.02.2026	24,00		81,74	74,60	7,14	93,25	50,18	43,07	5,90	3,90	83,94	75,89	8,05	85,13	76,79	8,34		55,07	50,01	4,90	4,10	3,89
12.02.2026	24,00		81,05	74,33	6,72	92,36	49,75	42,61	5,90	3,90	83,36	75,64	7,72	84,52	76,51	8,01		54,59	49,58	4,90	4,00	3,80
13.02.2026	24,00		79,89	73,12	6,77	92,80	49,30	43,50	5,90	3,90	82,34	74,42	7,92	83,48	75,26	8,22		54,22	49,13	4,90	4,00	3,82
14.02.2026	24,00		79,79	72,49	7,30	92,29	48,67	43,62	5,80	3,90	82,56	73,80	8,76	83,68	74,61	9,07		53,56	48,50	4,80	4,00	3,84
15.02.2026	24,00		79,49	72,31	7,18	93,14	48,65	44,49	5,80	3,90	82,39	73,60	8,79	83,50	74,41	9,09		53,68	48,48	4,80	4,00	3,89
16.02.2026	24,00		80,05	73,78	6,27	93,48	49,22	44,26	5,90	3,90	83,17	75,10	8,07	84,32	75,95	8,37		54,20	49,05	4,90	4,10	3,86
17.02.2026	24,00		79,57	74,42	5,15	93,10	49,11	43,99	5,90	3,90	82,90	75,75	7,15	84,03	76,60	7,43		54,02	48,94	4,90	4,10	3,76
18.02.2026	24,00		79,92	74,74	5,18	93,55	49,47	44,08	5,90	3,90	83,50	76,08	7,42	84,66	76,95	7,71		54,39	49,30	4,90	4,00	3,79
19.02.2026	24,00		81,07	76,11	4,96	93,16	49,60	43,56	6,00	3,90	84,97	77,48	7,49	86,15	78,37	7,78		54,52	49,43	4,90	4,00	3,79
20.02.2026	24,00	*	80,22	77,16	3,06	93,09	49,36	43,73	6,00	3,90	84,26	78,49	5,77	85,43	79,38	6,05		54,32	49,16	4,90	4,00	3,67
21.02.2026	24,00	*	81,64	77,76	3,88	93,20	50,01	43,19	6,10	4,00	86,00	79,10	6,90	87,22	80,02	7,20		54,97	49,81	5,10	4,10	3,73
22.02.2026	24,00	*	82,37	78,40	3,97	93,21	50,59	42,62	6,10	3,90	87,00	79,75	7,25	88,25	80,70	7,55		55,54	50,41	5,00	4,00	3,72
Среднее	24,00		86,98	80,41	6,57	93,11	50,61	42,50	5,96	4,00	82,29	74,78	7,51	83,48	75,66	7,82		55,34	50,02	4,95	4,11	4,01
Итого	744,00		2696,51	2492,71	203,80						2551,03	2318,09	232,94	2587,79	2345,43	242,36						124,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	47353,4	44350,70	22148,20	19330,70	23414,00	20309,00		1534,72	12937,00
23.02.2026	50114,5	46899,90	24765,00	21706,30	26068,40	22712,50		1688,47	13705,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 124,31 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 242,36 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,05 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "Бонор" (от "Бонор")

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD