Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В**	Договор:	**24208.046.6**	Телефон:	Узел учета: **Общий**
Адрес:	**Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В**	Строит.адрес:			Код УУТЭ: **67812**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**		график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.08.2028** Режим (схема): **ОП: СП-2; МП: СП-2;**

Вычислитель:	**СПТ 943.1 № 33261**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2895**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,121**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,055**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**86,85**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	89,30	76,61	12,69	91,23	50,29	40,94	5,80	3,90	7,24		7,24	7,50		7,50		90,57		4,90		4,30
24.01.2026	24,00	*	90,05	75,90	14,15	91,11	49,84	41,27	5,80	3,90	8,64		8,64	8,96		8,96		90,47		4,90		4,43
25.01.2026	24,00	*	90,57	74,91	15,66	90,35	49,10	41,25	5,80	3,90	10,07		10,07	10,43		10,43		89,64		4,90		4,51
26.01.2026	24,00	*	88,09	74,87	13,22	90,56	48,72	41,84	5,80	3,90	7,70		7,70	7,98		7,98		90,05		4,90		4,34
27.01.2026	24,00	*	90,33	76,16	14,17	91,19	49,39	41,80	5,80	3,90	8,56		8,56	8,87		8,87		90,81		4,90		4,48
28.01.2026	24,00	*	89,68	76,34	13,34	91,02	49,54	41,48	5,80	3,90	7,58		7,58	7,85		7,85		90,36		4,90		4,39
29.01.2026	24,00	*	89,54	75,41	14,13	91,53	49,24	42,29	5,80	3,90	8,29		8,29	8,59		8,59		91,09		4,90		4,49
30.01.2026	24,00	*	90,58	76,10	14,48	91,36	49,52	41,84	5,80	3,90	8,49		8,49	8,80		8,80		90,76		4,90		4,51
31.01.2026	24,00	*	87,88	73,94	13,94	91,23	48,52	42,71	5,80	3,90	8,12		8,12	8,41		8,41		90,74		4,90		4,44
01.02.2026	24,00	*	88,02	72,44	15,58	91,51	47,63	43,88	5,80	3,90	9,80		9,80	10,16		10,16		90,99		4,90		4,61
02.02.2026	24,00	*	90,46	76,01	14,45	91,29	48,80	42,49	5,80	3,90	8,35		8,35	8,65		8,65		90,76		4,90		4,56
03.02.2026	24,00	*	89,09	74,55	14,54	90,59	48,51	42,08	5,80	3,90	8,46		8,46	8,76		8,76		89,93		4,90		4,46
04.02.2026	24,00	*	89,12	74,11	15,01	90,58	48,33	42,25	5,80	3,90	8,93		8,93	9,25		9,25		90,19		4,90		4,50
05.02.2026	24,00	*	87,62	73,71	13,91	91,03	48,39	42,64	5,80	3,90	7,90		7,90	8,18		8,18		90,42		4,90		4,42
06.02.2026	24,00	*	86,05	72,59	13,46	90,27	47,47	42,80	5,80	3,90	7,54		7,54	7,81		7,81		89,53		4,90		4,33
07.02.2026	24,00	*	88,74	74,62	14,12	90,92	48,36	42,56	5,80	3,90	8,12		8,12	8,41		8,41		90,44		4,90		4,47
08.02.2026	24,00	*	90,37	75,25	15,12	91,34	48,94	42,40	5,80	3,90	9,19		9,19	9,52		9,52		90,55		4,90		4,58
09.02.2026	24,00	*	90,43	75,44	14,99	90,78	48,99	41,79	5,80	3,90	8,96		8,96	9,28		9,28		90,22		4,90		4,52
10.02.2026	24,00	*	90,01	76,44	13,57	90,51	49,58	40,93	5,80	3,90	7,45		7,45	7,72		7,72		90,03		4,90		4,36
11.02.2026	24,00	*	90,91	76,52	14,39	90,75	49,87	40,88	5,80	3,90	8,30		8,30	8,60		8,60		90,24		4,90		4,44
12.02.2026	24,00	*	90,15	75,82	14,33	90,10	49,59	40,51	5,80	3,90	8,34		8,34	8,63		8,63		89,55		4,90		4,37
13.02.2026	24,00	*	88,31	74,32	13,99	90,51	48,94	41,57	5,80	3,90	8,14		8,14	8,43		8,43		89,96		4,90		4,36
14.02.2026	24,00	*	88,52	73,90	14,62	90,40	48,39	42,01	5,80	3,90	8,76		8,76	9,08		9,08		89,74		4,90		4,43
15.02.2026	24,00	*	89,12	73,97	15,15	90,93	48,40	42,53	5,80	3,90	9,22		9,22	9,55		9,55		90,37		4,90		4,53
16.02.2026	24,00	*	89,87	75,49	14,38	90,23	48,73	41,50	5,80	3,90	8,38		8,38	8,68		8,68		89,52		4,90		4,44
17.02.2026	24,00	*	90,84	75,61	15,23	90,68	49,08	41,60	5,80	3,90	9,20		9,20	9,53		9,53		90,14		4,90		4,53
18.02.2026	24,00	*	89,58	74,57	15,01	90,36	48,70	41,66	5,80	3,90	8,19		8,19	8,48		8,48		89,81		4,90		4,47
19.02.2026	24,00	*	89,52	74,98	14,54	90,39	48,72	41,67	5,80	3,90	8,61		8,61	8,91		8,91		89,87		4,90		4,45
20.02.2026	24,00	*	89,57	75,50	14,07	90,59	49,01	41,58	5,80	3,90	8,14		8,14	8,43		8,43		90,01		4,90		4,42
21.02.2026	24,00	*	91,21	76,45	14,76	89,89	49,31	40,58	5,80	3,90	8,72		8,72	9,02		9,02		89,13		4,90		4,44
22.02.2026	24,00	*	92,04	76,74	15,30	90,62	50,01	40,61	5,80	3,90	9,30		9,30	9,63		9,63		90,01		4,90		4,51
Среднее	24,00		89,53	75,14	14,40	90,77	48,96	41,80	5,80	3,90	8,47		8,47	8,78		8,78		90,19		4,90		4,45
Итого	**744,00**		**2775,57**	**2329,27**	**446,30**						**262,69**		**262,69**	**272,10**		**272,10**						**138,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	25117,8	21052,20	2681,70		2747,48			1011,52	7931,03
23.02.2026	27983,3	23457,50	2952,72		3028,22			1178,52	8699,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0,24** °C	**0,11** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**137,98** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**272,1** м.куб.		

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **25.02.26** 14:23 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **25.02.26** 16:50 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD