

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 4, лит. Р	Договор:	24206.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 4, лит. Р	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	67810
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 33795	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	17	ТПТ 15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,304	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,176		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,08		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 32	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00	*	459,87	460,66	-0,79	91,46	84,68	6,78	5,80	3,90	9,44		9,44	9,79		9,79		91,35		4,90		3,08
24.01.2026	24,00	*	456,09	455,89	0,20	91,36	84,48	6,88	5,80	3,90	10,54		10,54	10,92		10,92		91,18		4,90		3,18
25.01.2026	24,00	*	450,25	448,93	1,32	90,60	83,73	6,87	5,80	3,90	11,45		11,45	11,86		11,86		90,31		4,90		3,23
26.01.2026	24,00	*	445,16	445,22	-0,06	90,79	83,81	6,98	5,80	3,90	10,18		10,18	10,55		10,55		90,75		4,90		3,13
27.01.2026	24,00	*	453,04	453,19	-0,15	91,41	84,43	6,98	5,80	3,90	10,13		10,13	10,50		10,50		91,40		4,90		3,18
28.01.2026	24,00	*	453,31	453,21	0,10	91,26	84,32	6,94	5,80	3,90	10,15		10,15	10,52		10,52		91,10		4,90		3,18
29.01.2026	24,00	*	448,09	448,25	-0,16	91,76	84,72	7,04	5,80	3,90	9,86		9,86	10,23		10,23		91,70		4,90		3,16
30.01.2026	24,00	*	449,12	449,83	-0,71	91,60	84,62	6,98	5,80	3,90	9,37		9,37	9,72		9,72		91,34		4,90		3,10
31.01.2026	24,00	*	436,28	434,65	1,63	91,46	84,46	7,00	5,80	3,90	10,15		10,15	10,53		10,53		91,43		4,90		3,22
01.02.2026	24,00	*	430,63	411,37	19,26	91,76	86,48	5,28	5,80	3,90	11,60		11,60	12,03		12,03		91,65		4,90		3,96
02.02.2026	24,00	*	463,35	452,19	11,16	91,54	85,62	5,92	5,80	3,90	10,40		10,40	10,78		10,78		91,34		4,90		3,73
03.02.2026	24,00	*	538,97	539,12	-0,15	90,84	84,35	6,49	5,80	3,90	9,94		9,94	10,30		10,30		90,68		4,90		3,51
04.02.2026	24,00	*	535,47	534,59	0,88	90,82	84,26	6,56	5,80	3,90	11,03		11,03	11,43		11,43		90,77		4,90		3,62
05.02.2026	24,00	*	531,18	531,69	-0,51	91,29	84,66	6,63	5,80	3,90	9,94		9,94	10,30		10,30		91,13		4,90		3,51
06.02.2026	24,00	*	523,80	523,74	0,06	90,53	83,91	6,62	5,80	3,90	9,97		9,97	10,33		10,33		90,25		4,90		3,51
07.02.2026	24,00	*	538,95	539,07	-0,12	91,16	84,59	6,57	5,80	3,90	10,16		10,16	10,53		10,53		91,08		4,90		3,56
08.02.2026	24,00	*	544,80	543,61	1,19	91,60	85,10	6,50	5,80	3,90	11,66		11,66	12,09		12,09		91,25		4,90		3,67
09.02.2026	24,00	*	545,35	545,85	-0,50	91,03	84,60	6,43	5,80	3,90	9,95		9,95	10,31		10,31		90,88		4,90		3,50
10.02.2026	24,00	*	550,34	551,16	-0,82	90,74	84,44	6,30	5,80	3,90	9,84		9,84	10,19		10,19		90,63		4,90		3,43
11.02.2026	24,00	*	551,16	552,23	-1,07	90,99	84,71	6,28	5,80	3,90	9,64		9,64	9,99		9,99		90,86		4,90		3,40
12.02.2026	24,00	*	546,80	546,82	-0,02	90,33	84,12	6,21	5,80	3,90	10,48		10,48	10,85		10,85		90,18		4,90		3,42
13.02.2026	24,00	*	538,21	539,41	-1,20	90,76	84,38	6,38	5,80	3,90	9,29		9,29	9,63		9,63		90,71		4,90		3,36
14.02.2026	24,00	*	536,41	536,58	-0,17	90,66	84,22	6,44	5,80	3,90	10,35		10,35	10,73		10,73		90,52		4,90		3,47
15.02.2026	24,00	*	537,44	537,13	0,31	91,20	84,65	6,55	5,80	3,90	10,92		10,92	11,32		11,32		91,14		4,90		3,57
16.02.2026	24,00	*	547,24	548,02	-0,78	90,49	84,14	6,35	5,80	3,90	9,93		9,93	10,28		10,28		90,35		4,90		3,44
17.02.2026	24,00	*	549,50	549,64	-0,14	90,93	84,56	6,37	5,80	3,90	10,63		10,63	11,01		11,01		90,89		4,90		3,52
18.02.2026	24,00	*	542,25	542,50	-0,25	90,62	84,26	6,36	5,80	3,90	10,39		10,39	10,77		10,77		90,49		4,90		3,46
19.02.2026	24,00	*	543,99	545,43	-1,44	90,64	84,29	6,35	5,80	3,90	9,25		9,25	9,58		9,58		90,72		4,90		3,36
20.02.2026	24,00	*	547,59	549,59	-2,00	90,83	84,50	6,33	5,80	3,90	8,85		8,85	9,17		9,17		90,80		4,90		3,33
21.02.2026	24,00	*	556,92	557,36	-0,44	90,15	83,98	6,17	5,80	3,90	10,67		10,67	11,05		11,05		89,91		4,90		3,43
22.02.2026	24,00	*	558,64	556,30	2,34	90,86	85,04	5,82	5,80	3,90	9,87		9,87	10,23		10,23		90,66		4,90		3,48
Среднее	24,00		510,01	509,14	0,87	91,02	84,52	6,50	5,80	3,90	10,19		10,19	10,57		10,57		90,89		4,90		3,41
Итого	744,00		15810,20	15783,20	26,97						316,03		316,03	327,52		327,52						105,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	79210,9	103106,00	2620,38		2684,78			1550,84	7069,33
23.02.2026	95483,7	119351,00	2946,83		3023,11			1689,43	7837,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 105,69 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 327,52 м.куб.

0 час

Гкал

0,01

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета

Идентификатор: 204edd87-24fc-4d87-a1e6-ed0ee90ace5d

25.02.26 14:23 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:49 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD