

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 104, лит. Р			Договор:	32822.046.6			Телефон:		Узел учета:	Общий				
Адрес:	Седова ул, д. 104, лит. Р			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	105281				
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 150/70				
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:		13.07.2029		Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;		
Вычислитель:				ВКТ-7.04 № 208342				расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,067		30		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,067		30		КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,027		12		КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,184		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,099			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0,045			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 55,2		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 18		Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	22,00	*	71,91	66,28	5,63	91,33	48,31	43,02	6,80	4,90	5,93		5,93	6,15		6,15		89,85				3,36
24.01.2026	23,00	*	74,03	68,32	5,71	91,17	47,60	43,57	6,80	4,90	6,08		6,08	6,30		6,30		89,72				3,48
25.01.2026	24,00		76,20	69,70	6,50	90,43	46,47	43,96	6,80	4,90	6,85		6,85	7,08		7,08		89,04				3,66
26.01.2026	24,00		76,22	69,39	6,83	90,62	46,03	44,60	6,80	4,90	7,09		7,09	7,34		7,34		89,54				3,71
27.01.2026	24,00		77,47	71,64	5,83	91,25	47,51	43,74	6,80	4,90	6,18		6,18	6,39		6,39		89,94				3,70
28.01.2026	24,00		78,11	71,93	6,18	91,07	47,53	43,54	6,80	4,90	6,54		6,54	6,75		6,75		89,81				3,68
29.01.2026	24,00		76,86	70,76	6,10	91,56	47,34	44,22	6,80	4,90	6,39		6,39	6,62		6,62		90,24				3,69
30.01.2026	21,00	*	67,31	62,41	4,90	91,54	47,53	44,02	6,80	4,90	6,94		6,94	7,19		7,19		90,02				3,21
31.01.2026	23,00		71,20	65,33	5,87	91,24	45,75	45,49	6,80	4,90	6,07		6,07	6,27		6,27		89,48				3,54
01.02.2026	24,00		74,50	66,86	7,64	91,52	44,49	47,03	6,80	4,90	7,88		7,88	8,14		8,14		90,11				3,86
02.02.2026	24,00		77,57	71,39	6,18	91,39	46,45	44,87	6,80	4,90	6,48		6,48	6,71		6,71		89,99				3,79
03.02.2026	24,00		76,38	70,12	6,26	90,63	46,61	44,02	6,80	4,90	6,54		6,54	6,75		6,75		89,37				3,65
04.02.2026	24,00	*	75,88	69,46	6,42	90,62	46,34	44,29	6,80	4,90	6,70		6,70	6,93		6,93		89,05				3,66
05.02.2026	24,00		74,68	68,69	5,99	91,08	46,12	44,96	6,80	4,90	6,29		6,29	6,51		6,51		89,89				3,64
06.02.2026	24,00		73,84	67,48	6,36	90,31	44,84	45,47	6,80	4,90	6,63		6,63	6,83		6,83		89,09				3,63
07.02.2026	24,00	*	75,71	69,98	5,73	90,96	46,46	44,50	6,80	4,90	6,01		6,01	6,21		6,21		89,15				3,64
08.02.2026	24,00	*	78,40	71,57	6,83	91,41	47,45	43,96	6,80	4,90	7,15		7,15	7,38		7,38		89,50				3,76
09.02.2026	24,00	*	77,69	71,55	6,14	90,85	46,87	43,98	6,80	4,90	6,44		6,44	6,64		6,64		89,44				3,69
10.02.2026	24,00	*	79,49	73,61	5,88	90,60	48,67	41,92	6,80	4,90	6,31		6,31	6,51		6,51		89,17				3,65
11.02.2026	24,00	*	78,78	73,34	5,44	90,85	49,17	41,68	6,80	4,90	5,69		5,69	5,91		5,91		89,32				3,57
12.02.2026	24,00		78,20	71,86	6,34	90,18	48,06	42,12	6,80	4,90	6,62		6,62	6,83		6,83		88,81				3,58
13.02.2026	24,00		74,74	69,02	5,72	90,53	46,26	44,27	6,80	4,90	5,86		5,86	6,05		6,05		89,21				3,56
14.02.2026	24,00		74,38	68,40	5,98	90,41	45,08	45,33	6,80	4,90	6,08		6,08	6,27		6,27		88,95				3,66
15.02.2026	23,00	*	72,98	65,54	7,44	90,99	45,62	45,38	6,80	4,90	14,16		14,16	14,65		14,65		89,56				3,65
16.02.2026	24,00	*	76,86	71,02	5,84	90,32	47,10	43,22	6,80	4,90	5,99		5,99	6,19		6,19		88,95				3,62
17.02.2026	24,00		77,95	71,56	6,39	90,77	47,43	43,34	6,80	4,90	6,61		6,61	6,83		6,83		89,62				3,69
18.02.2026	24,00		76,15	69,91	6,24	90,43	46,97	43,46	6,80	4,90	6,47		6,47	6,69		6,69		89,22				3,63
19.02.2026	24,00		76,30	70,18	6,12	90,45	46,77	43,68	6,80	4,90	6,34		6,34	6,57		6,57		89,14				3,62
20.02.2026	24,00		76,48	70,61	5,87	90,64	46,74	43,90	6,80	4,90	6,16		6,16	6,36		6,36		89,43				3,64
21.02.2026	24,00	*	79,83	73,43	6,40	90,01	48,51	41,50	6,80	4,90	6,65		6,65	6,86		6,86		88,37				3,63
22.02.2026	24,00	*	80,23	74,48	5,75	90,71	49,41	41,30	6,80	4,90	5,98		5,98	6,19		6,19		89,04				3,58
Среднее	23,74		76,84	70,62	6,21	90,83	46,95	43,88	6,80	4,90	6,75		6,75	6,98		6,98		89,42				3,67
Итого	736,00		2356,33	2165,82	190,51						207,11		207,11	214,10		214,10						112,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	9184,24	8549,64	745,51		765,23			379,23	2818,00
23.02.2026	11645,6	10812,10	1068,93		1099,73			525,58	3586,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 113,58 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 216,42 м.куб.

8 час 1,2 Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

0,05 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: 24.01.2026 "Обуховоэнерго"

Идентификатор: b235dde-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD