

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л	Договор:	32800.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 120 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105380
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-00; МП: СП-00;		
Вычислитель:	СПТ944 № 08203	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Циркуляционный ГВС (М4)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,152	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0606		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,03		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		59,63	56,84	2,79	86,70	50,58	36,12	5,70	4,30	16,11	13,83	2,28	16,65	14,09	2,56		86,37	63,41	5,40	4,40	2,30
24.01.2026	24,00		59,36	55,53	3,83	86,50	49,70	36,80	5,70	4,30	16,56	13,21	3,35	17,10	13,45	3,65		86,15	62,48	5,40	4,40	2,38
25.01.2026	24,00		58,04	54,25	3,79	85,76	48,64	37,12	5,60	4,30	16,20	12,85	3,35	16,72	13,08	3,64		85,39	61,34	5,30	4,40	2,34
26.01.2026	24,00		57,55	54,07	3,48	85,83	48,19	37,64	5,60	4,30	15,94	12,86	3,08	16,46	13,08	3,38		85,51	61,06	5,30	4,40	2,33
27.01.2026	24,00		59,40	55,98	3,42	86,57	49,36	37,21	5,70	4,30	16,36	13,38	2,98	16,90	13,62	3,28		86,24	62,24	5,40	4,40	2,38
28.01.2026	24,00		59,52	56,36	3,16	86,49	49,72	36,77	5,70	4,30	16,28	13,54	2,74	16,82	13,79	3,03		86,15	62,58	5,40	4,40	2,35
29.01.2026	24,00		58,22	55,47	2,75	86,82	49,44	37,38	5,60	4,30	15,77	13,37	2,40	16,29	13,62	2,67		86,49	62,31	5,30	4,40	2,31
30.01.2026	24,00		58,55	55,82	2,73	86,77	49,64	37,13	5,70	4,30	15,83	13,45	2,38	16,36	13,70	2,66		86,40	62,45	5,40	4,40	2,31
31.01.2026	24,00		56,37	53,14	3,23	86,38	47,86	38,52	5,60	4,30	15,53	12,62	2,91	16,04	12,84	3,20		86,02	60,53	5,30	4,40	2,33
01.02.2026	24,00		55,45	51,75	3,70	86,55	46,42	40,13	5,50	4,30	15,51	12,11	3,40	16,02	12,31	3,71		86,17	59,14	5,20	4,40	2,40
02.02.2026	24,00		58,89	55,60	3,29	86,74	48,47	38,27	5,60	4,40	16,14	13,22	2,92	16,67	13,45	3,22		86,38	61,40	5,40	4,50	2,42
03.02.2026	24,00		57,71	54,87	2,84	86,05	48,36	37,69	5,70	4,30	15,62	13,15	2,47	16,13	13,38	2,75		85,68	60,97	5,40	4,40	2,32
04.02.2026	24,00		57,13	54,28	2,85	85,96	47,94	38,02	5,70	4,30	15,54	12,96	2,58	16,05	13,18	2,87		85,58	60,59	5,40	4,40	2,31
05.02.2026	24,00		56,86	53,18	3,68	86,40	48,09	38,31	5,60	4,30	15,64	12,65	2,99	16,16	12,87	3,29		86,03	60,58	5,30	4,40	2,36
06.02.2026	24,00		55,84	52,51	3,33	85,61	46,89	38,72	5,50	4,30	15,39	12,37	3,02	15,89	12,58	3,31		85,25	59,78	5,20	4,40	2,32
07.02.2026	24,00		58,03	54,35	3,68	86,42	48,20	38,22	5,70	4,40	16,10	12,78	3,32	16,63	13,00	3,63		86,09	60,94	5,40	4,50	2,40
08.02.2026	24,00		59,59	55,59	4,00	87,06	49,26	37,80	5,70	4,30	16,63	13,02	3,61	17,19	13,25	3,94		86,70	61,98	5,30	4,40	2,45
09.02.2026	24,00		58,80	56,09	2,71	86,43	49,25	37,18	5,70	4,30	15,85	13,47	2,38	16,37	13,71	2,66		86,08	62,03	5,40	4,40	2,32
10.02.2026	24,00		60,53	57,75	2,78	86,34	50,45	35,89	5,70	4,20	16,29	13,87	2,42	16,83	14,13	2,70		86,03	62,99	5,40	4,30	2,32
11.02.2026	24,00		59,90	57,25	2,65	86,58	50,71	35,87	5,70	4,20	16,07	13,77	2,30	16,60	14,03	2,57		86,25	63,25	5,40	4,30	2,29
12.02.2026	24,00		59,02	55,84	3,18	85,89	50,04	35,85	5,70	4,30	16,08	13,27	2,81	16,60	13,51	3,09		85,55	62,43	5,40	4,40	2,28
13.02.2026	24,00		56,76	53,52	3,24	86,06	48,83	37,23	5,60	4,30	15,59	12,65	2,94	16,09	12,87	3,22		85,70	61,25	5,30	4,40	2,27
14.02.2026	24,00		56,40	52,87	3,53	85,92	47,79	38,13	5,60	4,30	15,62	12,40	3,22	16,12	12,61	3,51		85,56	60,38	5,30	4,40	2,32
15.02.2026	24,00		55,97	53,03	2,94	86,34	47,63	38,71	5,60	4,30	15,19	12,56	2,63	15,69	12,78	2,91		85,98	60,55	5,30	4,40	2,31
16.02.2026	24,00		58,12	55,00	3,12	85,94	48,73	37,21	5,70	4,30	15,82	13,03	2,79	16,33	13,26	3,07		85,57	61,41	5,40	4,40	2,32
17.02.2026	24,00		58,66	55,47	3,19	86,40	49,20	37,20	5,70	4,30	15,97	13,14	2,83	16,50	13,37	3,13		86,05	61,79	5,40	4,40	2,34
18.02.2026	24,00		57,23	54,25	2,98	86,03	48,79	37,24	5,60	4,30	15,52	12,85	2,67	16,02	13,08	2,94		85,67	61,29	5,30	4,40	2,28
19.02.2026	24,00		57,32	54,28	3,04	85,99	48,60	37,39	5,60	4,30	15,54	12,85	2,69	16,05	13,08	2,97		85,65	61,21	5,30	4,40	2,29
20.02.2026	24,00		57,62	54,79	2,83	86,24	48,91	37,33	5,70	4,30	15,52	13,04	2,48	16,03	13,27	2,76		85,88	61,55	5,40	4,40	2,29
21.02.2026	24,00		60,54	57,05	3,49	85,79	50,03	35,76	5,70	4,20	16,57	13,49	3,08	17,10	13,73	3,37		85,46	62,30	5,40	4,40	2,34
22.02.2026	24,00		60,90	58,66	2,24	86,58	51,47	35,11	5,70	4,20	16,07	14,18	1,89	16,60	14,45	2,15		86,25	63,72	5,40	4,30	2,26
Среднее	24,00		58,19	55,01	3,18	86,29	48,94	37,35	5,65	4,29	15,90	13,09	2,80	16,42	13,33	3,09		85,94	61,61	5,35	4,40	2,33
Итого	744,00		1803,91	1705,44	98,47						492,85	405,94	86,91	509,01	413,17	95,84						72,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	52003,1	49377,80	15244,60	8490,93	15600,50	8620,17		2100,49	22163,50
23.02.2026	53867,1	51140,80	15753,60	8910,89	16126,20	9047,61		2192,87	22931,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 72,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 95,84 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,02 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета "Абонент"

Идентификатор: b235ddee-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:50 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD