

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 124, лит. Ж	Договор:	35631.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 124, лит. Ж	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	118240
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207115	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3146	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,143		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,065		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,38	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 26	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)											Контроль ГВС (ТБ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2026	24,00		135,14	117,02	18,12	90,59	52,44	38,15	6,80	4,90	13,77		13,77	14,26		14,26		90,02				6,12
24.01.2026	24,00		134,75	115,26	19,49	90,45	51,87	38,58	6,80	4,90	15,19		15,19	15,70		15,70		89,94				6,22
25.01.2026	24,00		133,62	112,50	21,12	89,68	50,91	38,77	6,80	4,90	16,87		16,87	17,46		17,46		88,97				6,26
26.01.2026	24,00		129,93	112,33	17,60	89,88	50,55	39,33	6,80	4,90	13,39		13,39	13,86		13,86		89,47				6,01
27.01.2026	24,00	*	134,53	116,01	18,52	90,52	51,58	38,94	6,80	4,90	14,30		14,30	14,79		14,79		90,13				6,20
28.01.2026	24,00		133,48	116,57	16,91	90,36	51,75	38,61	6,80	4,90	12,63		12,63	13,07		13,07		89,77				6,04
29.01.2026	24,00	*	131,63	114,57	17,06	90,83	51,40	39,43	6,80	4,90	12,84		12,84	13,30		13,30		90,37				6,08
30.01.2026	24,00	*	133,71	115,41	18,30	90,66	51,54	39,12	6,80	4,90	14,00		14,00	14,50		14,50		90,02				6,18
31.01.2026	24,00		129,10	110,20	18,90	90,49	50,14	40,35	6,80	4,90	14,95		14,95	15,47		15,47		90,02				6,17
01.02.2026	24,00		129,41	108,05	21,36	90,74	49,28	41,46	6,80	4,90	17,44		17,44	18,07		18,07		90,32				6,43
02.02.2026	24,00		134,43	115,45	18,98	90,60	50,89	39,71	6,80	4,90	14,80		14,80	15,32		15,32		90,14				6,31
03.02.2026	24,00	*	133,25	113,45	19,80	89,90	50,63	39,27	6,80	4,90	15,66		15,66	16,22		16,22		89,38				6,24
04.02.2026	24,00		130,96	112,47	18,49	89,84	50,36	39,48	6,80	4,90	14,37		14,37	14,87		14,87		89,38				6,11
05.02.2026	24,00		131,67	111,12	20,55	90,30	50,32	39,98	6,80	4,90	16,47		16,47	17,06		17,06		89,84				6,30
06.02.2026	24,00		128,91	109,31	19,60	89,52	49,37	40,15	6,80	4,90	15,59		15,59	16,13		16,13		88,94				6,15
07.02.2026	24,00		131,74	113,28	18,46	90,20	50,44	39,76	6,80	4,90	14,15		14,15	14,67		14,67		89,75				6,18
08.02.2026	24,00		138,27	115,68	22,59	90,65	51,45	39,20	6,80	4,90	18,14		18,14	18,79		18,79		89,92				6,59
09.02.2026	24,00		134,17	116,08	18,09	90,11	51,30	38,81	6,80	4,90	13,67		13,67	14,17		14,17		89,64				6,14
10.02.2026	24,00		137,64	119,62	18,02	89,86	52,27	37,59	6,80	4,90	13,48		13,48	13,96		13,96		89,39				6,12
11.02.2026	24,00	*	135,84	118,26	17,58	90,13	52,39	37,74	6,80	4,90	13,09		13,09	13,53		13,53		89,59				6,06
12.02.2026	24,00		135,69	115,58	20,11	89,46	51,72	37,74	6,80	4,90	15,62		15,62	16,19		16,19		88,97				6,17
13.02.2026	24,00		128,81	111,01	17,80	89,81	50,57	39,24	6,80	4,90	13,54		13,54	14,03		14,03		89,22				5,97
14.02.2026	24,00		128,83	110,01	18,82	89,70	49,78	39,92	6,80	4,90	14,63		14,63	15,16		15,16		89,18				6,09
15.02.2026	24,00		130,73	109,99	20,74	90,21	49,76	40,45	6,80	4,90	16,56		16,56	17,13		17,13		89,77				6,33
16.02.2026	24,00		132,61	114,21	18,40	89,58	50,62	38,96	6,80	4,90	14,04		14,04	14,54		14,54		89,00				6,11
17.02.2026	24,00	*	134,08	115,13	18,95	90,02	51,20	38,82	6,80	4,90	14,56		14,56	15,09		15,09		89,53				6,18
18.02.2026	24,00		130,86	112,50	18,36	89,69	50,77	38,92	6,80	4,90	14,10		14,10	14,61		14,61		89,08				6,03
19.02.2026	24,00		132,37	112,76	19,61	89,71	50,67	39,04	6,80	4,90	15,25		15,25	15,80		15,80		89,32				6,17
20.02.2026	24,00		131,63	113,50	18,13	89,92	50,91	39,01	6,80	4,90	13,77		13,77	14,25		14,25		89,40				6,07
21.02.2026	24,00	*	137,43	119,00	18,43	89,24	51,77	37,47	6,80	4,90	13,91		13,91	14,40		14,40		88,52				6,11
22.02.2026	24,00	*	140,13	121,05	19,08	89,98	52,96	37,02	6,80	4,90	14,35		14,35	14,84		14,84		89,28				6,21
Среднее	24,00		133,08	114,11	18,97	90,08	51,02	39,07	6,80	4,90	14,68		14,68	15,20		15,20		89,56				6,17
Итого	744,00		4125,35	3537,38	587,97						455,13		455,13	471,24		471,24						191,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	10540,2	9118,29	1465,20		1503,97			506,57	1814,00
23.02.2026	14801,2	12774,20	1932,98		1988,31			745,96	2582,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 191,21 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 471,24 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ОТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ЛИНИЙ ГВС
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя
Идентификатор: b235dde9-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2
25.02.26 14:38 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
25.02.26 16:48 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD