

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Февраль 2026

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш	Договор:	32806.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 146, лит. Ш	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105299
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	24.08.2029	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205764	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2026 по 22.02.2026																						
Учет (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.01.2026	24,00		56,50	46,13	10,37	87,43	47,24	40,19	6,80	4,90	10,53		10,53	10,72		10,72		63,37				2,76
24.01.2026	24,00		55,73	45,82	9,91	87,21	46,32	40,89	6,80	4,90	10,05		10,05	10,23		10,23		63,38				2,74
25.01.2026	24,00		55,82	44,35	11,47	86,49	45,36	41,13	6,80	4,90	11,55		11,55	11,77		11,77		63,93				2,82
26.01.2026	24,00		55,34	44,77	10,57	86,59	44,71	41,88	6,80	4,90	10,63		10,63	10,82		10,82		63,02				2,79
27.01.2026	24,00	*	56,12	48,02	8,10	87,26	45,34	41,92	6,80	4,90	7,96		7,96	8,15		8,15		67,53				2,72
28.01.2026	24,00		54,43	44,44	9,99	87,14	44,68	42,46	6,80	4,90	9,98		9,98	10,19		10,19		64,64				2,76
29.01.2026	24,00		53,26	44,28	8,98	87,50	43,59	43,91	6,80	4,90	8,93		8,93	9,14		9,14		67,79				2,73
30.01.2026	24,00	*	54,48	45,16	9,32	87,40	43,43	43,97	6,80	4,90	9,28		9,28	9,51		9,51		72,13				2,80
31.01.2026	24,00	*	53,27	43,06	10,21	87,06	41,58	45,48	6,80	4,90	10,37		10,37	10,58		10,58		70,67				2,85
01.02.2026	24,00		53,60	41,63	11,97	87,25	40,25	47,00	6,80	4,90	11,98		11,98	12,28		12,28		72,17				3,00
02.02.2026	24,00		54,50	46,13	8,37	87,32	42,65	44,67	6,80	4,90	8,43		8,43	8,63		8,63		70,90				2,80
03.02.2026	24,00	*	54,51	44,99	9,52	86,66	42,58	44,08	6,80	4,90	9,63		9,63	9,84		9,84		71,31				2,81
04.02.2026	24,00	*	53,97	44,43	9,54	86,55	42,05	44,50	6,80	4,90	9,59		9,59	9,83		9,83		71,54				2,80
05.02.2026	24,00		53,29	43,77	9,52	86,95	41,95	45,00	6,80	4,90	9,56		9,56	9,79		9,79		71,29				2,80
06.02.2026	24,00		52,35	43,21	9,14	86,16	40,59	45,57	6,80	4,90	9,11		9,11	9,32		9,32		70,33				2,76
07.02.2026	24,00		54,31	44,70	9,61	86,88	42,15	44,73	6,80	4,90	9,54		9,54	9,74		9,74		70,95				2,84
08.02.2026	24,00		55,13	45,23	9,90	87,41	43,40	44,01	6,80	4,90	9,90		9,90	10,12		10,12		71,14				2,86
09.02.2026	24,00		55,56	46,32	9,24	86,89	43,42	43,47	6,80	4,90	9,20		9,20	9,38		9,38		71,11				2,82
10.02.2026	24,00	*	43,79	34,57	9,22	86,65	41,78	44,87	6,80	4,90	9,43		9,43	9,64		9,64		71,03				2,35
11.02.2026	24,00		56,28	47,68	8,60	87,00	44,53	42,47	6,80	4,90	8,51		8,51	8,72		8,72		72,02				2,78
12.02.2026	24,00	*	54,90	46,41	8,49	86,34	43,69	42,65	6,80	4,90	8,34		8,34	8,56		8,56		70,02				2,71
13.02.2026	24,00		52,62	44,12	8,50	86,53	41,93	44,60	6,80	4,90	8,38		8,38	8,57		8,57		70,20				2,70
14.02.2026	24,00		52,02	43,79	8,23	86,38	41,08	45,30	6,80	4,90	8,15		8,15	8,35		8,35		71,14				2,70
15.02.2026	24,00		54,21	42,65	11,56	86,90	40,82	46,08	6,80	4,90	11,57		11,57	11,82		11,82		72,17				2,97
16.02.2026	24,00		54,96	45,22	9,74	86,43	42,39	44,04	6,80	4,90	9,62		9,62	9,82		9,82		71,65				2,84
17.02.2026	24,00		55,00	45,60	9,40	86,83	43,18	43,65	6,80	4,90	9,18		9,18	9,43		9,43		71,39				2,81
18.02.2026	24,00		53,89	44,57	9,32	86,53	42,61	43,92	6,80	4,90	9,17		9,17	9,38		9,38		71,52				2,77
19.02.2026	24,00		53,02	44,83	8,19	86,50	42,42	44,08	6,80	4,90	7,97		7,97	8,17		8,17		72,07				2,69
20.02.2026	24,00		53,60	45,00	8,60	86,76	42,56	44,20	6,80	4,90	8,40		8,40	8,59		8,59		71,96				2,74
21.02.2026	24,00	*	57,82	47,85	9,97	86,18	44,27	41,91	6,80	4,90	9,86		9,86	10,10		10,10		72,67				2,87
22.02.2026	24,00	*	57,99	49,51	8,48	86,94	45,96	40,98	6,80	4,90	8,44		8,44	8,65		8,65		70,91				2,77
Среднее	24,00		54,27	44,78	9,48	86,84	43,18	43,66	6,80	4,90	9,46		9,46	9,67		9,67		69,87				2,78
Итого	744,00		1682,27	1388,24	294,03						293,24		293,24	299,84		299,84						86,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2026	6293,15	5358,58	958,14		976,27			291,92	2483,00
23.02.2026	8031,97	6793,81	1261,10		1286,02			401,89	3251,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 86,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 299,84 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "Обуховоэнерго" (от абонента)

Идентификатор: b235ddece-91c3-4464-a164-a8e710cc43c2

25.02.26 14:38 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

25.02.26 16:48 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD